



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел (044) 247-30-26, тел/факс: (044) 202-32-11, факс: (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua СДРІОУ 38516849

oper@mns.gov.ua

22.11.2019 № 26-16793/261

На № _____ від _____

Державна регуляторна служба
України

Про погодження проєкту наказу

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 р. за № 381/10661, направляє проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», розроблений з метою приведення окремих положень Правил у відповідність з нормами чинного законодавства та удосконалення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до діючих міжнародних стандартів та просить погодити його в десятиденний термін.

Додаток: на 12 арк. в 1 прим. тільки адресату.

Директор Департаменту
запобігання надзвичайним
ситуаціям

Олександр ЩЕРБАЧЕНКО



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601,
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

**Державна служба України з
надзвичайних ситуацій**

18 листопада 2019 № _____

На № 02-15955/261 від 07.11.2019

Про погодження проєкту наказу МВС

Міністерством внутрішніх справ України опрацьовано проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», розроблений Державною службою України з надзвичайних ситуацій, та доопрацьовано з урахуванням пропозицій заінтересованих органів виконавчої влади.

За результатами опрацювання надсилаємо доопрацьований проєкт наказу та матеріали до нього для повторного погодження із заінтересованими сторонами та органами виконавчої влади.

Додаток: на 17 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра

Сергій ЯРОВИЙ



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

2019

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх
справ України

№ _____

ЗМІНИ

до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників

1. У розділу I:

1) підпункт 1 пункту 3 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 2 – 4 вважати відповідно підпунктами 1 – 3;

2) абзаци четвертий та п'ятий пункту 5 виключити.

У зв'язку із цим абзаци шостий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – шістнадцятим;

3) у пункті 6:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку із цим абзаци п'ятий – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

в абзаці шостому слова «(для ВВПА – в грамах)» виключити.

2. Пункт 2 розділу II доповнити абзацом такого змісту:

«Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані забезпечувати вогнегасниками будівлі, що належать їм на правах приватної власності, уміти їх застосовувати при виникненні пожежі та дотримуватись інших вимог, передбачених цими Правилами.».

3. У розділі III:

1) у підпункті 4:

в абзаці першому слова «загального призначення» виключити;

в абзаці другому слова «спеціального призначення» виключити;

2) у підпункті 6 пункту 10 слова «та ВВПА» виключити.

4. У розділі IV:

1) підпункт 5 пункту 2 доповнити словами «, крім випадків використання для гасіння вогню на одязі та носимих речей на людині»;

2) пункт 3 доповнити словами «та на відстані не менше 3 метрів до осередку пожежі»;

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Під час застосування вогнегасника, придатного для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно дотримуватися рекомендацій, зазначених у паспорті на вогнегасник.»;

4) абзац перший пункту 9 доповнити другим реченням такого змісту: «Також забороняється триматися за розтруб вогнегасника.»;

5. У розділі VI:

1) у пункті 1:

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Вогнегасні речовини повинні відповідати вимогам ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) «Порошки вогненосні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань», ДСТУ EN 615:2017 «Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)» (EN 615:2009, IDT), ДСТУ EN 1568-1:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-

3:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-3:2008, EN 1568-3:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-4:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ 3958:2015 «Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань» та ДСТУ 5092:2008 «Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю» (EN 25923:99 (ISO 5923:1989), MOD)».

У зв'язку з цим абзаци другий — дев'ятий вважати відповідно абзацами третім — десятим;

абзац сьомий після слів «ДСТУ 3734 (ГОСТ 30612-99) «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги» доповнити словами «, ДСТУ EN 3-7:2014 «Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань» (EN 3-:2004+A1:2007, IDT) та ДСТУ EN 1866-1:2014 «Вогнегасники пересувні. Частина 1. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань» (EN 1866-1:2007, IDT)»;

в абзаці восьмому слово «гранична» виключити;

доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

«б) до використання допускаються вогнегасники з тим конкретним типом (маркою) вогнегасної речовини, з якою вогнегасник має підтвердження відповідності вимогам нормативних документів за пунктом 4 розділу VI цих Правил.»;

2) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, у тому числі підприємства торгівлі, на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше, а при площі поверху більше 100 м² кількість вогнегасників приймаються із розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 м² площі підлоги.»;

3) у пункті 6 слова «, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів» виключити;

4) абзац другий пункту 7 виключити.

6. У додатку 3 до Правил слова «Ідентифікаційний номер працівника» замінити словами «Ідентифікаційний код (реєстраційний номер)».

7. Примітки до додатків 7, 8 та 10 до Правил виключити.

**Начальник Управління взаємодії з
Державною службою України
з надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України**

Василь СКАКУН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»

1. Резюме

Метою прийняття проєкту наказу є приведення окремих положень Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим у Мін'юсті 23 лютого 2018 р. за № 225/31677 (далі – Правила), у відповідність з нормами чинного законодавства та встановлення чітких і зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності, удосконалення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN» та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єктів, на яких суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність, і забезпечення належного рівня пожежної безпеки у державі в цілому.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Періодичним відстеженням результативності Правил встановлено, що є потреба внесення до них змін, оскільки згідно з пунктом 4.4 ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-400 не є вогнегасником за його конструктивним виконанням, а саме він не оснащений пристроями блокування для запобігання випадковому приведенню в дію, запірно-пусковими пристроями, приладами для контролю тиску (манометрами або індикаторами) тощо. Крім цього, згідно з пунктом 4.1.2 ДСТУ 3675-98 та пунктом 4.1.1 ДСТУ EN 3-7:2014 Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT) ці пристрої не відповідають характеристикам вогнегасників за видом застосовуваної вогнегасної речовини, а згідно з пунктом 4.1.4 ДСТУ 3675-98 та пунктом 6.2 ДСТУ EN 3-7:2014 не відповідають номінальним зарядам вогнегасної речовини заряду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки і встановлення вимог експлуатації та типових норм належності вогнегасників, що використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у початковій стадії їхнього розвитку, спрямованих на підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки в державі, захист життя та здоров'я громадян та зменшення кількості пожеж на об'єктах суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

Також, у зв'язку із введенням нових стандартів в Україні вогнегасні речовини повинні відповідати вимогам ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) «Порошки вогненосні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань», ДСТУ

EN 615:2017 «Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)» (EN 615:2009, IDT), ДСТУ EN 1568-1:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-3:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-3:2008, EN 1568-3:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-4:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ 3958:2015 «Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань» та ДСТУ 5092:2008 «Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю» (EN 25923:99 (ISO 5923:1989), MOD».

3. Суть проєкту акта

Встановлення чітких і зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності, удосконалення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN» та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єктів, на яких суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність, і забезпечення належного рівня пожежної безпеки у державі в цілому.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

6. Позиція заінтересованих органів


Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань праці та з Державною регуляторною службою України.

7. Підстава розроблення проєкту акта

Проект наказу розроблено Державною службою України з надзвичайних ситуацій відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами чинного законодавства на

підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта, передбаченого статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій



Микола ЧЕЧОТКІН

«___» _____ 2019 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства	Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта	Пояснення змін
1. Загальні положення 3. Ці Правила не поширюються на: 1) об'єкти, у яких зберігаються, виробляються або є в обігу вибухові речовини і засоби підривання, небезпечні хімічні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби; 2) підземні споруди підприємств гірничодобувної промисловості; 3) електрорухомий склад, шахти, тунелі та підземні споруди метрополітену; 4) транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту.	1. Загальні положення 3. Ці Правила не поширюються на: Виключено 1) підземні споруди підприємств гірничодобувної промисловості; 2) електрорухомий склад, шахти, тунелі та підземні споруди метрополітену; 3) транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту.	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
1. Загальні положення 5. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: визнання вогнегасника непридатним до використання – календарна дата в документі, який засвідчує неможливість відновлення роботи вогнегасника з показниками якості, передбаченими технічними вимогами до нього; вогнегасник – технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною;	1. Загальні положення 5. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: визнання вогнегасника непридатним до використання – календарна дата в документі, який засвідчує неможливість відновлення роботи вогнегасника з показниками якості, передбаченими технічними вимогами до нього; вогнегасник – технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною;	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»

вогнегасник загального призначення – елемент протипожежного захисту об’єкта, призначений для ліквідації пожеж класів А, В, С, Е на початковій стадії їх розвитку; вогнегасник спеціального призначення – елемент протипожежного захисту об’єкта, призначений для ліквідації пожеж класів D, F на початковій стадії їх розвитку та протипожежного захисту об’єкта зі специфічними умовами експлуатації та (або) особливостями пожежної небезпеки виробництва; гарантійний строк експлуатації вогнегасника – проміжок часу, встановлений виробником або підприємством з технічного обслуговування вогнегасників і зазначений у технічній документації та на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання споживачем вимог інструкції з експлуатації;	гарантійний строк експлуатації вогнегасника – проміжок часу, встановлений виробником або підприємством з технічного обслуговування вогнегасників і зазначений у технічній документації та на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання споживачем вимог інструкції з експлуатації;	
І. Загальні положення 6. У цих Правилах наведено такі позначення типів вогнегасників: ВВ – вогнегасник водяний; ВВП – вогнегасник водопінний; ВВПА – пристрій вогнегасний водопінний аерозольний; ВГ – вогнегасник газовий, у тому числі вуглекислотний (ВВК); ВП – вогнегасник порошковий. Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини в кілограмах (для ВВПА –в грамах), що міститься в його корпусі. Наприклад, ВП-5 – вогнегасник	І. Загальні положення 6. У цих Правилах наведено такі позначення типів вогнегасників: ВВ – вогнегасник водяний; ВВП – вогнегасник водопінний; ВГ – вогнегасник газовий, у тому числі вуглекислотний (ВВК); ВП – вогнегасник порошковий. Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини в кілограмах, що міститься в його корпусі. Наприклад, ВП-5 – вогнегасник порошковий з масою вогнегасної речовини 5 кг	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»

порошковий з масою вогнегасної речовини 5 кг		
II. Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників 2. Забезпечення виконання вимог цих Правил покладається на суб'єктів господарювання. Забезпечення виконання вимог цих Правил у житлових будинках (квартирах) приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих господарських спорудах і гаражах, на територіях, у дачних будинках та на садових ділянках покладається на їх власників чи орендарів, якщо інше не обумовлено договором найму відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України	II. Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників 2. Забезпечення виконання вимог цих Правил покладається на суб'єктів господарювання. Забезпечення виконання вимог цих Правил у житлових будинках (квартирах) приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих господарських спорудах і гаражах, на територіях, у дачних будинках та на садових ділянках покладається на їх власників чи орендарів, якщо інше не обумовлено договором найму відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані забезпечувати вогнегасниками будівлі, що належать їм на правах приватної власності, уміти їх застосовувати при виникненні пожежі та дотримуватись інших вимог, передбачених цими Правилами.	Приведення у відповідність до вимог Кодексу цивільного захисту України
III. Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників 4. У разі зняття вогнегасника загального призначення з експлуатації суб'єкт господарювання зобов'язаний ужити заходів щодо недопущення зниження рівня протипожежного захисту. Вогнегасники спеціального призначення, зняті з експлуатації або надані на технічне обслуговування (ремонт, проведення випробувань або перезарядження), мають бути замінені на резервні вогнегасники спеціального призначення з технічними характеристиками, які не можуть мати нижчі	III. Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників 4. У разі зняття вогнегасника з експлуатації суб'єкт господарювання зобов'язаний ужити заходів щодо недопущення зниження рівня протипожежного захисту. Вогнегасники, зняті з експлуатації або надані на технічне обслуговування (ремонт, проведення випробувань або перезарядження), мають бути замінені на резервні вогнегасники з технічними характеристиками, які не можуть мати нижчі технічні характеристики знятих з експлуатації або наданих на технічне обслуговування.	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»

технічні характеристики знятих з експлуатації або наданих на технічне обслуговування.		
III. Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників 10. Огляд вогнегасників при їх експлуатації здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті, не рідше одного разу на місяць. Під час огляду перевіряються: 6) положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника (крім газового та ВВПА), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;	III. Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників 10. Огляд вогнегасників при їх експлуатації здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті, не рідше одного разу на місяць. Під час огляду перевіряються: 6) положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника (крім газового), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
IV. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 2. Забороняється: 2) допускати механічні ушкодження корпусу та запірної арматури вогнегасника; 3) розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт; 4) кидати вогнегасник у полум'я під час використання за призначенням та завдавати механічних пошкоджень для приведення його у дію; 5) під час експлуатації вогнегасника спрямовувати його насадку (гнучкий рукав або розтруб) у бік людей; 6) використовувати вогнегасники для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням; 7) використовувати вогнегасники за відсутності розтруба або гнучкого рукава (залежно від типу вогнегасника).	IV. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 2. Забороняється: 2) допускати механічні ушкодження корпусу та запірної арматури вогнегасника; 3) розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт; 4) кидати вогнегасник у полум'я під час використання за призначенням та завдавати механічних пошкоджень для приведення його у дію; 5) під час експлуатації вогнегасника спрямовувати його насадку (гнучкий рукав або розтруб) у бік людей, крім випадків використання для гасіння вогню на одязі та носимих речей на людині; 6) використовувати вогнегасники для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням; 7) використовувати вогнегасники за відсутності розтруба	Неодноразові звернення фізичних та юридичних осіб та приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»

	або гнучкого рукава (залежно від типу вогнегасника).	
IV. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 3. Гасіння осередків пожежі, які виникли поза межами приміщень, потрібно здійснювати вогнегасником з навітряного боку.	IV. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 3. Гасіння осередків пожежі, які виникли поза межами приміщень, потрібно здійснювати вогнегасником з навітряного боку та на відстані не менше 3 метрів до осередку пожежі.	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
IV. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 6. Під час застосування газового або порошкового вогнегасника для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно дотримуватися рекомендацій, зазначених у паспорті на вогнегасник. 9. Під час гасіння пожежі газовими вогнегасниками необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі приміщення, особливо якщо воно невелике за об'ємом.	IV. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 6. Під час застосування вогнегасника, придатного для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно дотримуватися рекомендацій, зазначених у паспорті на вогнегасник. 9. Під час гасіння пожежі газовими вогнегасниками необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі приміщення, особливо якщо воно невелике за об'ємом. Також забороняється триматися за розтруб вогнегасника.	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 4) вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу за ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», ДСТУ 3734 (ГОСТ 30612-99) «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги»;	VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 4) вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу за ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», ДСТУ 3734 (ГОСТ 30612-99) «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги», ДСТУ EN 3-7:2014 «Вогнегасники	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів

	переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань» (EN 3-:2004+A1:2007, IDT) та ДСТУ EN 1866-1:2014 «Вогнегасники пересувні. Частина 1. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань» (EN 1866-1:2007, IDT);	«ISO» і «EN»
VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 1. Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників як елементів протипожежного захисту об'єкта слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками.	VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 1. Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників як елементів протипожежного захисту об'єкта слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками. Вогнегасні речовини повинні відповідати вимогам ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) «Порошки вогненосні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань», ДСТУ EN 615:2017 «Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)» (EN 615:2009, IDT), ДСТУ EN 1568-1:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-3:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-3:2008, EN 1568-3:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-4:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ 3958:2015 «Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»

	технічні вимоги та методи випробувань» та ДСТУ 5092:2008 «Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю» (EN 25923:99 (ISO 5923:1989), MOD»	
VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 5) гранична захищувана площа.	VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 5) захищувана площа.	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників	VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 6) до використання допускаються вогнегасники з тим конкретним типом (маркою) вогнегасної речовини, з якою вогнегасник має підтвердження відповідності вимогам нормативних документів за пунктом 4 розділу VI цих Правил.	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 5. Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше	VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 5. Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, у тому числі підприємства торгівлі, на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше, а при площі поверху більше 100 м² кількість вогнегасників приймаються із розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 м² площі підлоги.	Неодноразові звернення фізичних та юридичних осіб та приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»

VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 6. Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.	VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 6. Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2 на приміщення.	Неодноразові звернення фізичних та юридичних осіб та приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 7. Для захисту квартир багатоквартирних житлових будинків і будинків індивідуальної забудови слід використовувати переносні вогнегасники з розрахунку один водяний (ВВ-5, ВВ-6), або водопінний (ВВП-6), або один порошковий (ВП-2, ВП-3) вогнегасник на одну квартиру або на один будинок індивідуальної забудови. Додатково будинки та приміщення, зазначені в пунктах 5 – 7 цього розділу, можуть оснащуватися ВВПА з масою заряду вогнегасної речовини 400 г і більше	VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників 7. Для захисту квартир багатоквартирних житлових будинків і будинків індивідуальної забудови слід використовувати переносні вогнегасники з розрахунку один водяний (ВВ-5, ВВ-6), або водопінний (ВВП-6), або один порошковий (ВП-2, ВП-3) вогнегасник на одну квартиру або на один будинок індивідуальної забудови	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
Додаток 3 до Правил Ідентифікаційний номер працівника ПТОВ, який його проводив	Додаток 3 до Правил Ідентифікаційний код (реєстраційний номер) ПТОВ, який його проводив	Неодноразові звернення фізичних та юридичних осіб та приведення відповідно до

		діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
Додаток 7 до Правил *Мінімальна кількість вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 3 – 5. ** Водяний вогнегасник із зарядом, придатним для гасіння пожеж класів А та В. Примітка. Додатково гаражі та автомайстерні можуть оснащуватися ВВПА з масою заряду 400 г і більше	Додаток 7 до Правил *Мінімальна кількість вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 3 – 5. ** Водяний вогнегасник із зарядом, придатним для гасіння пожеж класів А та В	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
Додаток 8 до Правил *****Для водяних вогнегасників із зарядом води з морозостійкими добавками. Знак «+» означає придатність вогнегасника для гасіння пожежі цього класу; знак «-» означає непридатність для гасіння пожежі цього класу. Примітка. ВВПА можуть застосовуватися для гасіння пожеж класів А, В та Е з діапазоном температур експлуатації від мінус 10 °С до плюс 50 °С у разі дотримання умов його зберігання безпосередньо до моменту використання	Додаток 8 до Правил *****Для водяних вогнегасників із зарядом води з морозостійкими добавками. Знак «+» означає придатність вогнегасника для гасіння пожежі цього класу; знак «-» означає непридатність для гасіння пожежі цього класу	Приведення відповідно до діючих національних та європейських стандартів «ISO» і «EN»
Додаток 10 до Правил **Застереження щодо використання газових вогнегасників:	Додаток 10 до Правил **Застереження щодо використання газових вогнегасників:	Приведення відповідно до діючих

при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче гранично допустимого значення. ***Порошкові вогнегасники потрібно використовувати після евакуації людей з приміщення. Примітка. Додатково будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, квартири багатоквартирних житлових будинків та будинки індивідуальної забудови, виробничі і складські будинки та приміщення промислових підприємств, гаражі та автомайстерні, кіоски та торговельні місця можуть оснащуватися ВВПА з масою заряду 400 г і більше	при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче гранично допустимого значення. ***Порошкові вогнегасники потрібно використовувати після евакуації людей з приміщення	національних та європейських стандартів «ISO» і «EN
--	--	--

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
« ____ » _____ 2019 р.

Микола ЧЕЧОТКІН

**Аналіз регуляторного впливу
до проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм
належності вогнегасників»**

I. Визначення проблеми

Метою прийняття проєкту наказу є приведення окремих положень Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677 (далі – Правила), у відповідність з нормами чинного законодавства та встановлення чітких і зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності, удосконалення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN» та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єктів, на яких суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність, і забезпечення належного рівня пожежної безпеки у державі в цілому.

З року в рік стан додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах суб'єктів господарювання викликає серйозне занепокоєння.

Так, у 2016 році внаслідок ігнорування вимог пожежної безпеки виникла 74 тис. 221 пожежа, матеріальні втрати від яких складають близько 5 млрд 167 млн гривень. Унаслідок пожеж загинуло 1 тис. 872 особи та 1 тис. 351 особа отримали травми.

У 2017 році у населених пунктах і на об'єктах суб'єктів господарювання 83 тис. 116 пожеж, що на 12 % більше ніж у 2016 році, матеріальні втрати склали понад 7 млрд 860 млн гривень (збільшення на 34,2 %).

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 тис. 608 пожеж. Кількість людей, загинувших унаслідок пожеж, збільшилася на 7,5 % та становить 2 тис. 9 осіб, у тому числі 53 дитини, травмованих на пожежах 1 515 людей, з них 122 дитини (збільшення на 2,8 %). Матеріальні втрати від пожеж склали 8 млрд 279 млн 119 тис. гривень (прямі збитки від пожеж збільшилися на 7,8 %, побічні – на 4,5 %).

Статистичні дані свідчать про те, що в Україні в середньому щодня виникає 215 пожеж, на яких гине 5 і отримує травми 4 людини, вогнем знищується або пошкоджується 70 будівель та споруд.

Щоденні матеріальні втрати від пожеж складають майже 23 млн. гривень.

При цьому статистичні дані свідчать про те, що пожежі виникають унаслідок нехтування елементарними вимогами правил пожежної безпеки, а численні порушення законодавства у сфері пожежної безпеки, у тому числі на стадії будівництва, спричиняють розповсюдження пожеж.

З метою запобігання порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина, недопущення виникнення загрози життю і здоров'ю людини,

середовищу її проживання і життєдіяльності, керуючись вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс), протягом 2018 року територіальними органами державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки проведено 17 тис. 62 планові перевірки суб'єктів господарювання із високим ступенем ризику, 3 тис. 687 – середнім та 4 тис. 465 – із незначним, за результатами яких виявлено 1 млн 487 тис. 707 порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, при цьому майже 17 % порушень залишилося невиконаними.

Періодичним відстеженням результативності Правил встановлено, що є потреба внесення до них змін, оскільки згідно з пунктом 4.4 ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-400 не є вогнегасником за його конструктивним виконанням, а саме він не оснащений пристроями блокування для запобігання випадковому приведенню в дію, запірно-пусковими пристроями, приладами для контролю тиску (манометрами або індикаторами) тощо. Крім цього, згідно з пунктом 4.1.2 ДСТУ 3675-98 та пунктом 4.1.1 ДСТУ EN 3-7:2014 Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT) ці пристрої не відповідають характеристикам вогнегасників за видом застосовуваної вогнегасної речовини, а згідно з пунктом 4.1.4 ДСТУ 3675-98 та пунктом 6.2 ДСТУ EN 3-7:2014 не відповідають номінальним зарядам вогнегасної речовини заряду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки і встановлення вимог експлуатації та типових норм належності вогнегасників, що використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у початковій стадії їхнього розвитку, спрямованих на підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки в державі, захист життя та здоров'я громадян та зменшення кількості пожеж на об'єктах суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

Також, у зв'язку із введенням нових стандартів в Україні вогнегасні речовини повинні відповідати вимогам ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) «Порошки вогненосні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань», ДСТУ EN 615:2017 «Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)» (EN 615:2009, IDT), ДСТУ EN 1568-1:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-3:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню» (EN 1568-3:2008, EN 1568-3:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ EN 1568-4:2014 «Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається

на поверхню» (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/AC:2010, IDT), ДСТУ 3958:2015 «Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань» та ДСТУ 5092:2008 «Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю» (EN 25923:99 (ISO 5923:1989), MOD».

У зв'язку з цим ДСНС отримує велику кількість звернень суб'єктів господарювання щодо неможливості на цей час розрахунку мінімальної кількості вогнегасників для власних приміщень та відсутності правил безпечного поводження з вогнегасниками.

Основними причинами та важливістю прийняття проекту наказу є:

приведення окремих положень Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим у Мін'юсті 23 лютого 2018 р. за № 225/31677 (далі – Правила), у відповідність з нормами чинного законодавства та встановлення чітких і зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності, удосконалення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN» та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єктів, на яких суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність, і забезпечення належного рівня пожежної безпеки у державі в цілому;

встановлення чітких та зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення;

забезпечення працездатності та якісної експлуатації вогнегасників;

встановлення чітких та зрозумілих вимог до оснащення об'єктів вогнегасниками;

визначення зрозумілих критеріїв вибору та типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об'єктів суб'єктів господарювання тощо.

Конституція України визначає людину, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю, встановлюючи права громадян, які є нормами прямої дії. Створення умов для повної реалізації цих прав покладається на державу.

Кодекс регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж.

Відповідно до статті 20 Кодексу до основних завдань і обов'язків суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту належать:

забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах суб'єкта господарювання;

здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням тощо.

Крім цього, згідно з вимогами статті 55 Кодексу забезпечення пожежної безпеки суб'єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб'єктів господарювання.

Враховуючи вищевикладене, для виконання обов'язків суб'єктів господарювання із забезпечення належного рівня пожежної безпеки розроблені чіткі та зрозумілі вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності.

Вирішення зазначених питань за допомогою діючих нормативно-правових актів, ринкових механізмів або в інший спосіб неможливо.

Проект наказу повністю враховує вимоги Кодексу та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері пожежної безпеки.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	*	
Держава	*	
Суб'єкти господарювання,	*	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва*	*	

II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є приведення окремих положень Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим у Мін'юсті 23 лютого 2018 р. за № 225/31677 (далі – Правила), у відповідність з нормами чинного законодавства та встановлення чітких і зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності, удосконалення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN» та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єктів, на яких суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність, і забезпечення належного рівня пожежної безпеки у державі в цілому.

Прийняття проекту наказу позитивно вплине на здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання шляхом забезпечення належного рівня пожежної об'єктів, на яких вони здійснюють свою господарську діяльність, та встановить чіткі і зрозумілі регуляторні норми.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути інший спосіб регулювання (саморегуляція):

Вид альтернатив	Опис альтернативи
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним і дасть змогу встановити чіткі та зрозумілі вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення відповідно до законодавства (Кодексу) та діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN»
Альтернатива 2: саморегуляція	Такий спосіб є неприйнятним, оскільки суперечить нормам Конституції України, які визначають людину, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю, встановлюючи права громадян, які є нормами прямої дії, створення умов для повної реалізації цих прав покладається на державу. Відсутність вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення. Крім цього, вказаний спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним і дасть змогу встановити чіткі та зрозумілі вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення відповідно до законодавства (Кодексу) та діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN»	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання складають за 1 рік 12 494 798,16 грн, за 5 років 62 473 990,8 грн
Альтернатива 2: саморегуляція	Такий спосіб є неприйнятним, оскільки суперечить нормам Конституції України, які визначають людину, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю, встановлюючи права громадян, які є нормами прямої дії, створення умов для повної реалізації цих прав покладається на державу. Відсутність вимоги до	10 897 127 220,00 грн. Бюджетні витрати на гасіння пожеж складають * 5 167 000 000,00 грн матеріальні втрати від пожеж

	експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення. Крім цього, зазначений спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання	
--	--	--

* Лише за 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 тис. 608 пожеж. Кількість людей, загинувших унаслідок пожеж, збільшилася на 7,5 % та становить 2 тис. 9 осіб, у тому числі 53 діти, травмованих на пожежах 1 515 людей, з них 122 діти (збільшення на 2,8 %). Матеріальні втрати від пожеж склали 8 млрд 279 млн 119 тис. гривень (прямі збитки від пожеж збільшились на 7,8 %, побічні – на 4,5 %), а саме:

1. Прямі бюджетні матеріальні витрати, пов'язані з оплатою праці особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС під час ліквідації та гасіння пожеж на об'єктах відповідно до Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженої наказом МВС від 23.04.2015 № 475, зареєстрованим у Мін'юсті 15 травня 2015 р. за № 544/26989, складають:

1.1. Персонал: водій – 1 чол.; командир відділення – 1 чол; ст. пожежний – 1 чол.; пожежний – 3 чол.	6	сума в грн
1.2. Грошове забезпечення персоналу, грн:		
водій – 5459,88 грн/165,5 год	32,99	
командир відділення – 5662,01 грн /165,5 год	34,21	1079,32
старший пожежний – 5414,03 грн / 165,5 год	32,71	
пожежний – 5314,45 грн / 165,5 год × 3 чол	96,33	
1.3. Компенсація податку з доходів фізичних осіб, грн:		
водій – 982,78 грн/165,5 год	5,94	
командир відділення – 1019,16 грн /165,5 год	6,16	194,32
старший пожежний – 974,53 грн / 165,5 год	5,89	
пожежний – 956,60 грн / 165,5 год × 3 чол.	17,34	
1.4. Відрахування для сплати ЄСВ (п.1.2×22,0%):		237,45
ЄСВ 22,0 %, грн		

Всього оплата праці, відрахування для сплати ЄСВ персоналу з урахуванням кількості годин роботи, грн (п. 2 + п. 3 + п. 4)	1511,09
---	---------

(під час виїзду на пожежу, яка сталася (на об'єкті з масовим перебуванням людей), автоматично задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки з особовим складом у кількості 36 чоловік, тому прямі бюджетні матеріальні витрати (з урахуванням середньої роботи протягом 6 год.), пов'язані з оплатою праці особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, складають 54 тис. 399 грн 24 коп.).

2. Відповідно до економічно обґрунтованих витрат підрозділів ДСНС, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси, прямі бюджетні матеріальні витрати, пов'язані з виїздом та роботою на пожежі, у тому числі, що сталися на об'єктах, де задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та спеціального обладнання, складають 146 тис. 820 грн

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним і дасть змогу встановити чіткі та зрозумілі вимоги до експлуатації	Особисті витрати на забезпечення інтернет зв'язку до веб-сайту ДСНС України. Часові витрати до 30 хв на ознайомлення з інформацією та зменшення витрат на гасіння та ліквідацію пожеж і їх наслідків та зменшення

	вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення відповідно до Кодексу та діючими міжнародними стандартами «ISO» і «EN». Забезпечить належний захист життя та здоров'я громадян і працюючого населення та зменшення матеріальних втрат від пожеж	кількості осіб, життю та здоров'ю яких заподіяна шкода
Альтернатива 2: саморегуляція	Такий спосіб є неприйнятним, оскільки суперечить нормам Конституції України, які визначають людину, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю, встановлюючи права громадян, які є нормами прямої дії, створення умов для повної реалізації цих прав покладається на державу. Відсутність вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення. Крім цього, вказаний спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання	10 897 127 220,00 грн Бюджетні витрати на гасіння пожеж складають 5 167 000 000,00 грн матеріальні втрати від пожеж

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

За звітними та статистичними даними територіальних органів ДСНС під дію проекту Закону підпадають:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	497	16618	1915046	1859887	3792048
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0,013	0,43	50,5	49,05	~100

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним і дасть змогу встановити чіткі та зрозумілі вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення відповідно до Кодексу та діючими міжнародними стандартами «ISO» і «EN». Забезпечить належний захист життя та здоров'я громадян і працюючого населення та зменшення матеріальних втрат від пожеж	Для суб'єктів господарювання, які вже мають у наявності вогнегасники, витрати на їх придбання відсутні. Суб'єкти господарювання, в яких немає вогнегасників, можуть вибирати марку технічного засобу на власний розсуд. Середня вартість вогнегасника на ринку становить 137 грн, вартість технічного обслуговування одного вогнегасника в середньому становить 34 грн
Альтернатива 2: саморегуляція	Такий спосіб є неприйнятним, оскільки суперечить нормам Конституції України, які	Більша кількість суб'єктів господарювання, на

	визначають людину, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю, встановлюючи права громадян, які є нормами прямої дії, створення умов для повної реалізації цих прав покладається на державу. Відсутність вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення. Крім цього, зазначений спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання	які розповсюджуються норми регулювання актів, та більша кількість витрат на їх виконання
--	---	--

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	385*	365**
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0	0
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	0	0
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень	0	0
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів,	0	0

	погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень		
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0	0
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0	0
8	Інше (уточнити), гривень	0	0
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	385	365
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	17115	17115
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	6 589 275,00 грн	6 246 975, 00 грн

* Дані, отримані з комерційних пропозицій суб'єктів господарювання, розташовані на офіційних веб-сайтах, на продаж та перезарядку вогнегасників (один ВП-2 коштує 137 грн, один ВП-5 коштує 247 грн)

** на п'ять років необхідне лише технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка), яка проводиться 1 раз на рік (ТО-перезарядка одного ВП-2 коштує 34 грн, ТО-перезарядка одного ВП-5 коштує 39 грн)

Проведення оцінки впливу кількісних витрат на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 (прийняття проекту акта). Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 Методики проведення	6 589 275,00 грн (витрати за 1 рік); 6 246 975, 00 грн (витрати за 5 років)

аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта»)	
Альтернатива 2 (залишення без змін існуючого акта). Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта»)	2404158432 грн (витрати за 1 рік); 12020792160 грн (витрати за 5 років)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв'язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час розв'язання проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	4	Проблема більше не існуватиме (зазначений спосіб повністю відповідає вимогам законодавства та сучасності, є найбільш доцільним і

		ефективним)
Альтернатива 2: саморегуляція	1	Проблема продовжує існувати

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним і дасть змогу встановити чіткі та зрозумілі вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення відповідно до Кодексу та діючими міжнародними стандартами «ISO» і «EN»	У разі прийняття акта держава та громадяни не нестимуть ніяких матеріальних витрат. Для суб'єктів господарювання, які вже мають у наявності вогнегасники, витрати на їх придбання відсутні. Сума витрат на придбання та технічне обслуговування вогнегасників суб'єктами господарювання значно менша суми витрат держави, пов'язаних із гасінням пожеж та рятуванням людей і відшкодування матеріальних втрат, завданих пожежами	Прийняття акта дозволить досягнути задекларованих цілей, що повністю забезпечить потребу у розв'язанні проблеми, а саме: наявність вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення
Альтернатива 2: саморегуляція	Такий спосіб є неприйнятним, оскільки суперечить нормам Конституції	Враховуючи підвищений ризик виникнення пожеж, збільшуються витрати на	У разі саморегуляції проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить

	України, які визначають людину, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю, встановлюючи права громадян, які є нормами прямої дії, створення умов для повної реалізації цих прав покладається на державу. Відсутність вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення. Крім цього, зазначений спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання	ліквідацію їх наслідків і майнові втрати від них	досягнення поставленої мети
Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта	
Альтернатива 1: прийняття проекту акта	Забезпечить повною мірою поставлені цілі: затвердження чітких та зрозумілих правил експлуатації і норм належності	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується	

	вогнегасників	
Альтернатива 2: саморегуляція	Неприйнятна, тому що відсутність регулювання негативно вплине на рівень пожежної безпеки на об'єктах, локалізації і ліквідації пожеж у початковій стадії їхнього розвитку, зменшення кількості пожеж, загиблих та травмованих людей, а також зменшення матеріальних витрат, пов'язаних з ліквідацією пожеж та їх наслідків	-

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Основним завданням проєкту наказу є виконання вимог законодавства України у сфері цивільного захисту та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки.

Головною мотивацією є приведення окремих положень Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим у Мін'юсті 23 лютого 2018 р. за № 225/31677 (далі – Правила), у відповідність з нормами чинного законодавства та встановлення чітких і зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності, удосконалення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до діючих міжнародних стандартів «ISO» і «EN» та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єктів, на яких суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність, і забезпечення належного рівня пожежної безпеки у державі в цілому.

Економічна мотивація

Збереження матеріальних ресурсів та національного надбання, життя та здоров'я громадян, зменшення витрат на ліквідацію наслідків та втрат від пожеж.

Загальнодержавною мотивацією регуляторного акта є підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки у державі.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості про встановлені ним вимоги шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті ДСНС.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження проєкту наказу:

а) дії суб'єктів господарювання – визначення зрозумілих критеріїв вибору та типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об'єктів суб'єктів господарювання тощо і забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єктів, на яких суб'єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність та у державі в цілому;

б) дії органів виконавчої влади – надання методичної допомоги та консультацій суб'єктам господарювання і контроль за його виконанням суб'єктами господарювання під час перевірок, передбачених законодавством.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати буде пов'язано з виконанням заходів, спрямованих на утримання у працездатному стані вогнегасників.

Витрати суб'єктів господарювання та органів виконавчої влади викладено згідно з додатками 2, 3 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

Витрати суб'єктів малого підприємництва наведено згідно з Додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

територіальні органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємства (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн/рік**	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта, пр./рік***	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	-	-	-	-	-
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні та	-	-	-	-	-

вийзні					
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	0,5	32,95	0,2	3792048	12494798,16
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	-	-	-	-	-
7. Інші	-	-	-	-	-
Разом за рік					12494798,16
Сумарно за п'ять років					62473990,8

* суб'єкти господарювання, які підпадають під дію регулювання, вже перебувають на обліку в територіальних органах ДСНС. Поточний контроль за суб'єктом господарювання здійснюється шляхом проведення заходів державного нагляду (контролю) органами ДСНС відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання проводиться органами ДСНС згідно з уніфікованою формою Акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

** грошове місячне утримання інспекторського складу територіальних органів ДСНС визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженої наказом МВС від 23.04.2015 № 475, зареєстрованим у Мін'юсті 15 травня 2015 р. за № 544/26989, і в середньому складає 5800,00 гривень/місяць (5800,00 грн/22 робочі дні/8 годин = 32,95 грн/год);

*** відповідно до абзацу другого пункту 6 Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306, планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки з високим ступенем ризику здійснюються не частіше ніж один раз на рік, середнім ступенем ризику не частіше ніж один раз на три роки та незначним не частіше ніж один раз на п'ять років.

ТЕСТ**малого підприємництва (М-Тест)**

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11 травня по 7 грудня 2018 року.

№ з/п	Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1	Проведено засідання робочих груп за участю представників: громадських об'єднань та галузевих об'єднань підприємців	10	За результатами нарад вирішено встановити чіткі та зрозумілі вимоги до експлуатації вогнегасників та норм їх належності

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3774933 одиниці, у тому числі малого підприємництва 1915046 одиниць та мікропідприємництва – 1859887 одиниць;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема має вплив, – 50,5 %.

1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці	281511762 грн (1915046 X 147 грн)	не передбачені	не передбачене (середній гарантійний термін вогнегасника 10 років)
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:	не передбачені	не передбачені	не передбачені

	прямі витрати на процедури перевірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість процедур обліку за рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва			
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва	не передбачені	не передбачені	не передбачені
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва	65111564 грн (1915046 X 34 грн)	65111564 грн	325557820 грн
5	Інші процедури (уточнити)	не передбачені	не передбачені	не передбачені
6	Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	346623326 грн	65111564 грн	325557820 грн
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	1915046		
8	Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання	346623326 грн	65111564 грн	325557820 грн

	(рядок 6 X рядок 7)			
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість форм	9 грн (30хв X 0,30 грн) 30хв – витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата за 1 год.- 145 грн, за 1 хвилину 0,30 грн)	не передбачені	не передбачені
10	Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість внутрішніх процедур	не передбачені	не передбачені	не передбачені
11	Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість оригінальних звітів X кількість періодів звітності за рік	не передбачені	не передбачені	не передбачені
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	не передбачені	не передбачені	не передбачені

	Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість перевірок за рік			i
13	Інші процедури (уточнити)	не передбачені	не передбачені	не передбачені
14	Разом, гривень Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	9	0	0
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	1915046	1915046	1915046
16	Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)	17235414 грн	0	0

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть змогу повною мірою вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект наказу.

Термін набуття чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб підприємців, на яких поширюється дія акта, – 3792048 суб'єктів господарювання.

3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий, оскільки проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті ДСНС.

4. Час, що витрачається суб'єктами господарювання, пов'язаний з виконанням акта, – постійно.

5. Загальні витрати суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регуляторного акта, за рік складуть – 6 589 275,00 грн, за п'ять років – 6 246 975,00 грн (для суб'єктів господарювання, які вже мають у наявності вогнегасники, витрати на їх придбання відсутні, так як середній гарантійний термін вогнегасника 10 років).

6. Належний захист життя та здоров'я громадян і працюючого населення.

7. Узгодження інтересів бізнесу та держави; встановлення чітких та зрозумілих вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення, утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням та визначення зрозумілих критеріїв вибору та типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об'єктів суб'єктів господарювання.

8. Зменшення звернень (скарг) суб'єктів господарювання щодо виконання вимог до експлуатації вогнегасників та норм їх належності для об'єктів і приміщень різного призначення.

9. Прямі витрати суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання акта, за рік складуть – 346623326 грн, за п'ять років – 325557820 гривень.

10. Локалізація і ліквідація пожеж у початковій стадії їхнього розвитку, підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки в державі, захист життя та здоров'я громадян і зменшення кількості пожеж на об'єктах суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та дозволить зменшення матеріальних втрат від пожеж.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Уповноваженим органом виконавчої влади здійснюватимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу статистичних та звітних даних за такими основними показниками, як зменшення кількості пожеж, загиблих та травмованих людей, а також зменшення матеріальних витрат, пов'язаних з ліквідацією пожеж та їх негативних наслідків.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено з дня набрання чинності цим актом шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набуття чинності цим регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстежень.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні.

Цільові групи, які будуть залучатися для проведення відстеження, – апарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 25 територіальних органів ДСНС.

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій



Микола ЧЕЧОТКІН

«_____» _____ 2019 р.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм
належності вогнегасників»

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки.

Назва органу виконавчої влади, який розробляв регуляторний акт	Назва структурного підрозділу, який розробляв регуляторний акт, його адреса та телефони
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, тел. (044) 585-68-16 та (044) 585-68-79 Головний інспектор відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки Цирень Роман Миколайович та заступник начальника відділу забезпечення заходів запобігання надзвичайним ситуаціям Строкач Юрій Анатолійович dpn.ddpb@dsns.gov.ua


Проект наказу удосконалює вимоги до експлуатації вогнегасників та приводить діючі правила у відповідність з міжнародними стандартами.

Пояснювальну записку оприлюднено вперше на web-сайті ДСНС України <http://www.dsns.gov.ua/> з 26 липня 2019 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу від фізичних та юридичних осіб приймаються до 9 грудня 2019 року на адресу ДСНС або на електронну адресу: dpn.ddpb@dsns.gov.ua, а також на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua.

Директор Департаменту
запобігання надзвичайним
ситуаціям

«_____» _____ 2019 року



Олександр ЩЕРБАЧЕНКО