



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

***Про погодження наказу
Міненерго***

Міністерство енергетики України надсилає для погодження наказ Міненерго «Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період» від 19.03.2021 № 29 (далі – наказ Міненерго).

У зв'язку з тим, що наказ Міненерго подано на державну реєстрацію, просимо розглянути та погодити зазначений наказ в п'яти денний термін.

Додатки: 1. Наказ Міненерго на 12 арк.
2. Аналіз регуляторного впливу на 7 арк.
3. Повідомлення про оприлюднення на 2 арк.
4. Копія наказу Міненерго «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства енергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» на 4 арк.

**Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції**

Ярослав ДЕМЧЕНКОВ



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

***Про затвердження Положення про
порядок підготовки та оцінки
готовності об'єктів електроенергетики
до роботи в осінньо-зимовий період***

Відповідно до статті 5 Закону України «Про ринок електричної енергії»; Положення про Міністерство енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 507,
н а к а з у ю:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 «Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938 (зі змінами).
3. Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Юрія БОЙКА.

В. о. Міністра

Юрій ВІТРЕНКО



UB
Міністерство енергетики України
№29 від 19.03.2021
КЕП: Вітренко Ю. Ю. 18.03.2021 18:31
3ED5083160DBC59B04000000F0560600598C1000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики
України

№ _____

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів
електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до:
 - 1) організації підготовки до осінньо-зимового періоду (далі - ОЗП);
 - 2) мінімального переліку заходів, необхідних для забезпечення готовності об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП та безпеки постачання електричної енергії;
 - 3) суб'єктів владних повноважень при здійсненні оцінки і підтвердження готовності об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП.
2. Підготовка об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП є передумовою забезпечення виконання виробниками електричної енергії, оператором системи передачі та операторами систем розподілу вимог Правил про безпеку постачання електричної енергії, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27 серпня 2018 року № 448, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за № 1076/32528 (далі – Правила про безпеку постачання електричної енергії), у тому числі у частині заходів, що вживатимуться у випадках ризику порушення безпеки постачання електричної енергії, а оцінка готовності об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП є складовою системи моніторингу безпеки постачання електричної енергії.
3. Дія цього Положення поширюється на виробників електричної енергії, оператора системи передачі та операторів систем розподілу (далі – суб'єкти електроенергетики), що здійснюють ліцензовану діяльність на ринку електричної енергії, та суб'єктів владних повноважень у межах їхньої компетенції, визначеної законодавством.
4. Незалежно від критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 640, для всіх суб'єктів електроенергетики встановлюється декларативний принцип підтвердження готовності до роботи в ОЗП.
5. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії»; Правилах про безпеку постачання електричної енергії, затверджених наказом Міненерговугілля від 27 серпня 2018 року № 448, зареєстрованих в Мін'юсті 19 вересня 2018 року

за № 1076/32528; Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312; Кодексі системи передачі, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Кодекс системи передачі); Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу).

II. Організація підготовки до осінньо-зимового періоду

1. У термін до 01 квітня поточного року суб'єкти електроенергетики видають накази щодо підготовки до ОЗП, якими затверджується план заходів з підготовки до роботи в ОЗП (далі – план заходів), реалізація яких має бути здійснена до 15 листопада поточного року. План заходів повинен охоплювати мінімальний перелік заходів, необхідних для забезпечення готовності об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП, та безпеки постачання електричної енергії, визначений розділом III цього Положення.

При цьому, для виробників електричної енергії плани заходів формуються у розрізі електростанцій, для оператора системи передачі - у розрізі регіональних підрозділів, для операторів системи розподілу - у розрізі районів електричних мереж (структурних підрозділів).

2. У термін до 05 березня поточного року проекти наказів з планами заходів подаються Міненерго та Держенергонагляду, на їх запит з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для розгляду та надання пропозицій.

3. У термін до 20 березня поточного року Міненерго та Держенергонагляд з урахуванням результатів моніторингу ОЗП, що минув, розглядають отримані проекти планів заходів в частині їх достатності і за необхідності надають свої пропозиції та/або рекомендації суб'єктам електроенергетики.

4. У термін до 30 березня поточного року суб'єкти електроенергетики розглядають надані пропозиції та/або рекомендації з метою їх врахування, або обґрунтованого відхилення.

Затверджені керівниками суб'єктів електроенергетики плани заходів у термін до 01 квітня поточного року оприлюднюються на їх офіційних вебсайтах.

5. У період з дати оприлюднення плану заходів до дати створення Комісії з перевірки готовності до роботи в ОЗП (далі – Комісія) суб'єкти електроенергетики у разі потреби можуть вносити зміни (коригувати) до плану заходів. Підставами внесення змін (коригування) до плану заходів з метою забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам та користувачам системи є:

реалізація заходів за результатами розслідування технологічних порушень на об'єктах електроенергетики (відмов 1 та 2 категорій);

чисельні звернення споживачів електричної енергії щодо незадовільного технічного стану об'єктів електричних мереж, який загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню і сільськогосподарським тваринам та/або знижує надійність електропостачання, не дотримання граничних величин зміни напруги від величини номінальної напруги, встановлених Кодексом систем розподілу, частих та тривалих перерв електропостачання;

виконання вимог приписів, виданих Держенергонаглядом, за результатами здійснення планового/позапланового заходів державного нагляду (контролю);

виконання вимог законодавства щодо охорони електричних мереж, в частині видалення окремих дерев або групи дерев, які ростуть на краю просіки або поза просікою, якщо їх висота загрожує падінням на повітряні лінії електропередачі тощо.

Затверджені керівниками суб'єктів електроенергетики зміни до плану заходів у триденний термін оприлюднюються на їх офіційних вебсайтах.

Заходи, які були внесені до плану заходів в період з 01 квітня по 01 жовтня поточного року, повинні бути виконані до 01 грудня поточного року.

6. У термін до 01 жовтня поточного року наказом керівника суб'єкта електроенергетики створюється Комісія.

Очолює Комісію керівник суб'єкта електроенергетики.

7. До складу Комісій виробників електричної енергії (за винятком ядерної частини атомних електричних станцій) входять керівники і фахівці виконавчої дирекції.

До складу Комісій операторів системи розподілу входять керівники і фахівці виконавчої дирекції, керівники і фахівці їх територіальних підрозділів.

До складу Комісії оператора системи передачі входять, відповідно, керівники і спеціалісти центрального апарату управління та регіональних підрозділів.

8. До складу Комісій мають бути включені представники Держенергонагляду, у разі:

не оприлюднення суб'єктом електроенергетики декларації про готовність до роботи в минулому ОЗП;

за письмовою вимогою, Держенергонагляду, пов'язану з наданням суб'єктом електроенергетики недостовірної інформації в декларації про готовність до роботи в минулому ОЗП;

зафіксованих у минулому ОЗП та в поточному році технологічних порушень (відмов 1 та 2 категорій) на об'єктах електроенергетики;

чисельних звернень споживачів електричної енергії щодо незадовільного технічного стану об'єктів електричних мереж та не дотримання граничних величин зміни напруги від величини номінальної напруги, встановлених Кодексом систем розподілу.

Також, до складу Комісій можуть бути включенні представники НКРЕКП, за їх згодою.

9. Перевірка виконання планів заходів повинна бути завершена Комісією до 1 листопада поточного року.

10. Оцінка готовності до роботи в ОЗП проводиться:

для електричних станцій (крім ядерної частини атомних електричних станцій) і електричних мереж – за очікуваним станом виконання вимог готовності на 15 листопада поточного року;

для теплоелектроцентралей – за готовністю до виконання теплофікаційного графіка з початку опалювального сезону та загальною готовністю до роботи в ОЗП на 15 листопада поточного року.

III. Вимоги до готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період

1. Свідченням готовності об'єктів суб'єкта електроенергетики до роботи в ОЗП є виконання мінімального переліку заходів, необхідних для забезпечення готовності об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП та безпеки постачання електричної енергії.

До загального переліку заходів, необхідних для забезпечення готовності усіх об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП віднесено виконання:

1) графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів із забезпечення надійної, економічної та безпечної роботи устаткування та споруд;

2) заходів з підготовки до роботи в ОЗП систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць;

3) заходів щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;

4) вимог вибухової та пожежної безпеки оливного і кабельного господарств, силових трансформаторів, реакторів та іншого устаткування;

5) заходів з підготовки резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП;

6) графіків технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління;

7) вимог щодо укомплектування робочих місць підготовленим в установленому в електроенергетичній галузі порядку персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативно-правових актів;

8) заходів, передбачених нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і розпорядчими документами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи та безпеку постачання електричної енергії споживачам в ОЗП, у том числі

приведення схем роботи ПС до їх нормального режиму роботи, з терміном виконання до 01 листопада поточного року;

9) заходів з підготовки до роботи транспортних засобів до ОЗП;

10) заходів з підтримання трас ліній електропередачі у належному стані (у тому числі запобігання падінню дерев на проводи ліній електропередавання та забезпечення доступу до підземних кабельних ліній);

11) вимог щодо наявності згідно з затвердженими нормами аварійного запасу матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на електричних станціях, лініях електропередачі і розподільних установках усіх класів напруги.

2. Електричними станціями (за винятком ядерної частини атомних електричних станцій) додатково до вимог, встановлених пунктом 1 цього розділу, повинні бути виконані такі вимоги готовності до роботи в ОЗП щодо:

1) усунення причин обмеження потужності, які мають строк закінчення до 15 листопада поточного року;

2) забезпечення готовності устаткування до виконання планованого графіка робочої потужності;

3) утворення на електростанціях, для яких основним паливом є вугілля (підсвічувальним – природний газ, резервним підсвічувальним – мазут), необхідного запасу вугілля, мазуту для забезпечення роботи електростанції мінімальним складом генеруючого обладнання;

4) на електростанціях, для яких основним паливом є газ, утворення десятиденного запасу мазуту для забезпечення їх роботи мінімальним складом генеруючого обладнання.

У разі відсутності мазутного господарства, має бути забезпечено укладання договору на постачання природного газу, протягом ОЗП.

5) наявності в енергогенеруючих компаніях і на електростанціях, які не ввійшли до їх складу, договорів на поставку палива, у тому числі і резервного, в обсягах, які забезпечують їх безперебійну роботу необхідним складом генеруючого обладнання;

6) забезпечення готовності розморожувальних пристроїв і вагоноперекидачів для розвантаження палива у нормативні строки, тракту та механізмів паливоподачі до роботи електростанції в ОЗП;

7) забезпечення готовності джерел тепlopостачання та теплових мереж до виконання графіка теплових навантажень з підживленням у розмірах, передбачених Технічною експлуатацією електричних станцій і мереж. Правила, затверджених наказом Мінпаливенерго 13 червня 2003 року № 296 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 червня 2019 року № 271).

8) виконання у нормативному обсязі діагностики, ремонтів та випробувань теплових мереж, які знаходяться на балансі виробника електричної енергії;

9) забезпечення вимог вибухової та пожежної безпеки паливного і кабельного господарств, газомасляних систем турбоустановок, генераторів, синхронних компенсаторів, силових трансформаторів та іншого устаткування.

10) створення запасу вільних ємностей на золівдвалах для забезпечення складування золошлакових відходів протягом всього ОЗП.

3. Гідравлічними електричними станціями додатково до вимог, встановлених пунктом 1 цього розділу, повинні бути виконані такі вимоги готовності до роботи в ОЗП щодо :

- 1) організації спостереження за льодовим режимом поблизу гідроспоруд;
- 2) виконання гідроелектростанціями планових завдань з утворення запасів води у водосховищах;
- 3) виконання плану заходів з підготовки гідровузла електростанції до експлуатації в зимовий період.

4. Операторами систем розподілу і передачі додатково до вимог, встановлених пунктом 1 цього розділу, повинні бути виконані такі вимоги готовності до роботи в ОЗП щодо:

- 1) готовності технічних засобів для виконання аварійно-відновлювальних робіт і забезпечення надійної експлуатації електричних мереж;
- 2) наявності на робочих місцях оперативного персоналу (диспетчерських пунктах усіх рівнів) чинних нормативних документів з питань вимушеного зниження електроспоживання і організації їх виконання;
- 3) своєчасного доведення до суб'єктів господарювання, які провадять свою діяльність на ринку електричної енергії, графіків обмеження та аварійного відключення споживачів;
- 4) забезпечення надійності та ефективності засобів аварійного розвантаження;
- 5) виконання організаційно-технічних заходів щодо забезпечення аварійних розвантажень та обмежень;
- 6) наявності переліків споживачів особливої групи I категорії та I категорії з надійності електропостачання;
- 7) наявності списків захищених споживачів;
- 8) наявності списків споживачів, заведених під дію автоматичного частотного регулювання розвантаження;
- 9) наявності переліку споживачів, які мають автономні джерела живлення, та перелік автономних джерел живлення;
- 10) наявності списку оперативних працівників споживачів, які мають право на ведення оперативних переговорів з черговим диспетчером територіального підрозділу оператора системи розподілу.

5. Регіональними підрозділами оператора системи передачі додатково до вимог, встановлених пунктами 1 і 4 цього розділу, повинні бути виконані такі вимоги готовності до роботи в ОЗП щодо:

- 1) здатності до контролю та управління режимом споживання електроенергії у регіоні;
- 2) спроможності виконання заданих оператором системи передачі графіків вимкнення та/або обмеження споживачів;

3) наявності і працездатності стану технічних засобів контролю за забезпеченням ефективності засобів зниження енергоспоживання та протиаварійної автоматики;

4) здійснення аналізу додержання користувачами системи передачі установлених граничних величин споживання електричної енергії та потужності.

IV. Оцінка і підтвердження готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період

1. Рішення про готовність до роботи в ОЗП об'єктів суб'єктів електроенергетики приймається керівниками цих суб'єктів електроенергетики на підставі Акт перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий період (далі – Акт перевірки готовності) підготовленого комісією, створеної згідно вимог розділу II цього Положення, про що оформлюється відповідна декларація, форма якої наведена у додатку 1 до цього Положення.

Держенергонагляд здійснює оцінку готовності об'єктів суб'єкта електроенергетики до роботи в ОЗП, визначених у декларації про готовність до роботи в осінньо-зимовий період, шляхом:

- 1) проведення моніторингових заходів на виконання доручень Міненерго;
- 2) проведення аналізу звернень споживачів електричної енергії щодо незадовільного технічного стану об'єктів електричних мереж та не дотримання граничних величин зміни напруги від величини номінальної напруги, встановлених Кодексом систем розподілу.

2. За умови виконання вимог розділу III цього Положення Комісія готує Акт перевірки готовності, форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення. Акт перевірки готовності підписують усі члени Комісії.

3. У випадку, коли член Комісії має окрему думку стосовно виконання вимог, визначених розділом III цього Положення, така думка має бути обгрунтована та викладена письмово за підписом члена Комісії.

В Акті перевірки готовності біля підпису члена Комісії, який має окрему думку стосовно виконання вимог, визначених розділом III цього Положення, робиться запис «З окремою думкою». Окрема думка оформлюється у вигляді додатку до Акту перевірки готовності і є його невід'ємною частиною.

4. Акт перевірки готовності повинен містити інформацію про усі заходи, передбачені розділом III цього Положення.

У разі невиконання окремих вимог готовності вони зазначаються в Акті перевірки готовності разом з новими термінами їх виконання.

Нові терміни виконання таких вимог готовності до ОЗП повинні бути встановлені не пізніше, ніж 01 грудня поточного року.

5. Копії Актів перевірки готовності надсилають до органів управління згідно з підпорядкованістю суб'єктів електроенергетики.


6. У разі схвалення Комісією стану підготовки мереж та обладнання до роботи в ОЗП, суб'єкт електроенергетики у 5 денний термін оприлюднює на офіційному вебсайті і в засобах масової інформації декларацію про готовність до роботи в ОЗП.

7. За наявності зауважень до стану підготовки суб'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП, власники (користувачі) об'єктів електроенергетики повинні до 10 грудня поточного року усунути зазначені в актах перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий період невиконані заходи та оприлюднити декларацію про готовність своїх об'єктів до роботи в ОЗП.

8. Держенергонагляд на підставі отриманої від суб'єктів електроенергетики інформації та за результатами роботи Комісій, до яких були включені його представники, надає Міненерго висновок про готовність до роботи в осінньо-зимовий період суб'єктів та/або об'єктів електроенергетики до ОЗП, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення.

9. У разі отримання висновків із зауваженнями від Держенергонагляду щодо стану підготовки окремих суб'єктів і об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП, Міненерго інформує про це НКРЕКП та відповідних суб'єктів електроенергетики щодо необхідності вжиття невідкладних коригуючих заходів для забезпечення реалізації плану заходів.

**Керівник експертної групи
розвитку відновлюваної
електроенергетики**



Олександр МАРТИНЮК

Додаток 1
до Положення про порядок
підготовки та оцінки готовності
об'єктів електроенергетики до
роботи в осінньо-зимовий період

ДЕКЛАРАЦІЯ

про готовність до роботи в осінньо-зимовий період

Відомості про суб'єкт електроенергетики

найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти

Інформація про Акт перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий період

Я, _____
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую готовність _____

назва об'єктів електроенергетики

до роботи в осінньо-зимовий період 20__ - 20__ років.

Інші відомості

(підпис)

(ініціали та прізвище)

_____ 20__ р.

Додаток 2
до Положення про порядок
підготовки та оцінки
готовності об'єктів
електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період

АКТ
перевірки готовності до роботи
в осінньо-зимовий період ____/____ років

(місце складання акта) « ____ » _____ року

Комісія ОЗП у складі

(голова і члени комісії із зазначенням посад)

призначена наказом

(хто видав наказ)

від _____ № ____, з _____ до _____ виконала перевірку

(назва об'єктів електроенергетики)
та встановила:

(указується виконання або невиконання вимог готовності до роботи в ОЗП відповідно до розділу III Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період)

Висновок:

(назва об'єктів електроенергетики)

підготовлені (не підготовлені) до роботи в ОЗП.

Підписи:

голова комісії

члени комісії:

Примітка. Акт підписується всіма членами комісії. Якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками комісії, то вони письмово висловлюють свою думку, яка додається до акта.

Додаток 3
до Положення про порядок
підготовки та оцінки готовності
об'єктів електроенергетики до
роботи в осінньо-зимовий період

ВИСНОВОК
про готовність до роботи в осінньо-зимовий період

_____ / _____ років
(назва структурного підрозділу
Держенергонагляду)

1. На підставі Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період ____ / ____ років (назва суб'єкта або об'єктів електроенергетики) встановлено:

_____ (вказується виконання/невиконання умов готовності до роботи в ОЗП)

_____ відповідно до розділу 3 Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період)

2. На підставі вищевикладеного надає висновок про готовність до роботи в осінньо-зимовий період (не надає висновок про готовність до усунення зауважень, перелік яких з термінами їх усунення додається).

(Підпис)

(ініціали та прізвище)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства енергетики України
«Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки
готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий
період»

I. Визначення проблеми

Основною вимогою Закону України «Про ринок електричної енергії» є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Особливої ваги питання безпеки постачання електричної енергії набувають в осінньо-зимовий період, оскільки експлуатація об'єктів електричних мереж, розташованих здебільшого просто неба, ставить їх в умови активного та несприятливого впливу низьких температур, вологи, опадів, ожеледі, вітру тощо. В умовах низьких температур вітрові та ожеледні навантаження на конструкції зростають, а властивості конструкційних та ізоляційних матеріалів погіршуються. Зміна властивостей використовуваних матеріалів та зростання навантажень на мережеві конструкції приводять до зниження надійності електропостачання саме в осінньо-зимовий період (далі – ОЗП), коли за відсутності електроенергії неможливо забезпечити функціонування інженерно-транспортної інфраструктури та необхідні умови життєдіяльності громадян, у тому числі - забезпечити подачу тепла до житлових приміщень навіть за наявності достатніх запасів палива та справного стану джерел тепла.

Чинне Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період (СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009), затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 (у редакції наказу Мінпаливенерго України від 29.12.2008 № 667), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за № 1064/12938 і є обов'язковим для використання всіма суб'єктами електроенергетики не відповідає вимогам чинного законодавства.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	+	
Держава	+	
Суб'єкти господарювання	+	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	

Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки розв'язання проблеми потребує нормативно-правового врегулювання.

Крім того, діючі регуляторні акти також не можуть вирішити зазначену проблему, оскільки не враховують норм чинного законодавства України.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є правове врегулювання відносин у сфері електроенергетики, зумовлене необхідністю забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період відповідно до вимог операційної безпеки та безпеки постачання електричної енергії.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення існуючої ситуації без змін	Відсутність порядку підготовки об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період з метою забезпечення їх надійного і ефективного функціонування може призвести до аварійних ситуацій в умовах низьких температур та як наслідок до заморожування житлово-господарської інфраструктури.
Альтернатива 2 Прийняття проєкту наказу	Затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період з метою забезпечення надійного і безперебійного (стабільного) енергопостачання споживачів електричною та тепловою енергією протягом опалювального сезону та надійному функціонуванню об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Залишення існуючої ситуації без змін	Відсутні	Відсутність регулювання питання підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період.
Альтернатива 2 Прийняття	Врегулювання питання підготовки підприємств паливно-енергетичного	Відсутні

проекту наказу	комплексу до роботи в осінньо-зимовий період.	
----------------	---	--

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Виникнення загроз щодо відсутності енергопостачання електричною та тепловою енергією.
Альтернатива 2	Надійне і безперебійне (стабільне) енергопостачання споживачів електричною та тепловою енергією.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання у галузі електроенергетики, що підпадають під дію регулювання, одиниць	1	29	6	-	36
Питома вага групи за ступенем ризику у загальній кількості, відсотків	2,8%	80,5%	16,7%	0%	100%
Вид альтернативи	Вигоди		Витрати		
Альтернатива 1 Залишення існуючої ситуації без змін	Відсутні		Не дозволяє здійснювати прозору оцінку готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період.		
Альтернатива 2 Прийняття проекту акта	Забезпечить надійне та безпечне постачання електричної і теплової енергії споживачам в осінньо-зимовий період та надасть можливість забезпечити дієвий		Відсутні		

	контроль з оцінки обґрунтованості рішень суб'єктів електроенергетики стосовно підготовки об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП.	
--	--	--

Внаслідок дії регуляторного акта додаткові суми витрат у суб'єктів господарювання відсутні.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	Загроза виникнення відсутності енергопостачання електричною та тепловою енергією продовжить існувати.
Альтернатива 2	4	Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті. Дозволяє вирішити проблему найбільш ефективним шляхом та забезпечує виконання вимог чинного законодавства.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Залишення існуючої ситуації без змін	Відсутні	Відсутні	Загроза виникнення відсутності енергопостачання електричною та тепловою енергією у період низьких температур, що призведе до соціальної напруженості.

Альтернатива 2 Прийняття проєкту наказу	Забезпечує ефективне виконання завдань державного регулювання.	Відсутні	забезпечення надійного і безперебійного (стабільного) енергопостачання споживачів електричною та тепловою енергією протягом опалювального сезону.
---	--	----------	--

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Залишення існуючої ситуації без змін	Не забезпечує врегулювання визначеної проблеми, оскільки вимоги Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період не відповідають чинному законодавству, що дозволяє суб'єктам електроенергетики не забезпечувати безумовне його дотримання і виконання	Відсутні
Альтернатива 2 Прийняття проєкту наказу	Прийняття проєкту наказу вирішить проблему, забезпечує досягнення цілей державного регулювання Дозволить забезпечити оптимізацію та покращення існуючого Порядку, а також посилити контроль і вплив держави за дотриманням суб'єктами електроенергетики вимог	Відсутні

	нормативних документів у галузі електроенергетики та в сфері теплопостачання, в тому числі в частині готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період.	
--	--	--

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв'язання проблеми, є прийняття проєкту наказу Міненерго «Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період», завдяки якому буде забезпечено оптимізацію та покращення підготовки і оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, а також посилено контроль і вплив держави за дотриманням суб'єктами електроенергетики вимог нормативних документів у галузі електроенергетики та в сфері теплопостачання, в тому числі в частині забезпечення надійного (безперервного) та безпечного постачання електричної і теплової енергії споживачам.

Проєктом наказу Міненерго пропонується затвердити Порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період та додатків 1-3 до нього.

Міненерго для впровадження регуляторного акта має погодити проєкт із заінтересованими органами державної влади та подати його на реєстрацію в Міністерство юстиції України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрат на виконання вимог регуляторного акта для центральних органів виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не передбачаються.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі, що дасть змогу досягти

цілей державного регулювання повною мірою.

Проект регуляторного акта набирає чинності відповідно до законодавства з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- 1) реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України;
- 2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – суб'єкти електроенергетики;
- 3) рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта – високий;
- 4) кількість звернень споживачів щодо проблемних питань стосовно надійності та якості постачання електричної енергії – зменшиться.

Проект регуляторного акта та відповідно аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики України в мережі Інтернет <http://mre.kmu.gov.ua/>.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Міністерством енергетики України шляхом здійснення статистичного аналізу на основі офіційних даних суб'єктів електроенергетики.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватиметься після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

**Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції**

«___» _____ 2021 р.

Ярослав ДЕМЧЕНКОВ



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

- [Про Міністерство](#)
- [Діяльність](#)
- [Документи](#)
- [Прес-центр](#)
- [Взаємодія з громадськістю](#)
- [Запобігання проявам корупції](#)
- [Охорона праці, пожежна та промислова безпека, цивільний захист](#)
- [Державні закупівлі](#)
- [Інформація у формі відкритих даних](#)
- [Моделювання балансу кошторису Гарантованого покупця](#)



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА



ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА



НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ



ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

[Міненерговугілля](#) > [Головне меню](#) > [Діяльність](#) > [Нормативно-правова робота](#) > [Регуляторна діяльність](#) > [Повідомлення про оприлюднення](#) > [Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міненерго "Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період"](#)

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міненерго "Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період"

**Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міненерго «Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки
готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період»**

Міністерство енергетики оголошує про опублікування проекту наказу Міненерго «Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період» на офіційному вебсайті Міненерго в мережі Інтернет – <http://mpe.kmu.gov.ua>, розділ «Нормативно-правова база», підрозділ «Регуляторні акти», папка «Проекти регуляторних актів».

Проект акта розроблено з метою правового врегулювання відносин у сфері електроенергетики, зумовленого необхідністю забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період відповідно до вимог операційної безпеки та безпеки постачання електричної енергії.


Прийняття проекту наказу Міненерго «Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період» сприятиме забезпеченню надійного і безперебійного (стабільного) енергопостачання споживачів електричною та тепловою енергією протягом опалювального сезону та надійному функціонуванню об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються в письмовому вигляді та за електронною поштою протягом місяця за адресою: Міністерство енергетики України, 01601, вул. Хрещатик, 30; e-mail: anton.yampolets@mev.gov.ua.

Документи:

1. [Проект наказу](#);
2. [Пояснювальна записка](#);
3. [Аналіз регуляторного впливу](#);
4. [Положення](#).

версія для друку



Анонси

•

Повідомлення

[Міністерство енергетики України оголошує конкурс на зайняття посад державної служби категорії "Б" апарату міністерства](#)

[10 березня 2021 року проведено засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами](#)

[5 березня 2021 року проведено засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами](#)

[22 лютого 2021 року проведено засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами](#)

[11 лютого 2021 року проведено засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами](#)



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

**Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства енергетики України
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2021 рік**

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507 «Про затвердження Положення про Міністерство енергетики України», Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (зі змінами),
н а к а з у ю:

1. Затвердити зміни до Плану діяльності Міністерства енергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 04.12.2020 № 785, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції**

Ярослав ДЕМЧЕНКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики
України

№ _____

ЗМІНИ

**до Плану діяльності Міністерства енергетики України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік**

Доповнити план позиціями такого змісту:

№ п/п	Назва проекту регуляторного акта	Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта	Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи, що розроблятимуть регуляторний акт	Термін виконання
26.	Наказ Міністерства енергетики України «Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період»	Забезпечення надійного і безперебійного (стабільного) енергопостачання споживачів електричною та тепловою енергією протягом опалювального сезону та надійного функціонування об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період.	Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії	II квартал 2021 року

27.	Наказ Міністерства енергетики України «Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 10.12.2018 № 622»	Відповідно до статті 9 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».	Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії	II квартал 2021 року
28.	Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»	Врегулювання питань щодо встановлення вимог до охорони електричних мереж, підвищення надійності електропостачання та безпеки населення шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між учасниками ринку електричної енергії, юридичними та фізичними особами, у власності яких перебувають об'єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії.	Державна інспекція енергетичного нагляду України	II квартал 2021 року
29.	Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення надійного та сталого	Забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання	Державна інспекція енергетичного нагляду України	II квартал 2021 року

	функціонування електроенергетики теплопостачання»	сфер та	шляхом врегулювання питань, пов'язаних із здійсненням державного нагляду за технічним станом та експлуатацією енергетичного обладнання і мереж у вказаних галузях.		
--	---	---------	--	--	--



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

01 квітня 2021 року №57

На № _____

ДОВІДКА

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 01 квітня 2021 року № 149-в/а у зв'язку з відпусткою в.о. Міністра енергетики України Вітренка Ю.Ю., заступник Міністра з питань європейської інтеграції Демченков Я.С. з 01 по 02 квітня 2021 року виконує його обов'язки.

Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги.

Начальник
Управління роботи з персоналом



Світлана КУЦЕНКО