



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. О. Гончара, 55а, м. Київ, 01601, тел. (044) 202-30-50, тел./факс (044) 202-32-11, факс (044) 202-31-44
<https://dsns.gov.ua> ЄДРПОУ 38516849 oper@dsns.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

Державна регуляторна
служба України

Про опрацювання проекту наказу
Міністерства внутрішніх справ України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій з метою виконання вимог частини сьомої статті 32 Кодексу цивільного захисту України розробила та направляє на погодження проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579» (далі – проект наказу). Просимо розглянути його протягом 15 робочих днів.

- Додатки:
1. Проект наказу на 78 арк. в 1 прим.
 2. Пояснювальна записка на 4 арк. в 1 прим.
 3. Порівняльна таблиця на 64 арк. в 1 прим.
 4. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.
 5. Аналіз регуляторного впливу на 18 арк. в 1 прим.

Заступник Голови

Володимир ДЕМЧУК

Даніїл ЦЮРИСОВ 202-31-68



СЕД АСКОД ДСНС України
№ 03-3648/162-2 від 14.02.2025
Підписувач Демчук Володимир Вікторович
Сертифікат 368DC35EFCB2DC104000000BF2000003B390400
Дійсний з 25.05.2023 0:00:00 по 24.05.2025 23:59:59



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

**Про внесення змін до наказу
Міністерства внутрішніх справ
України від 09 липня 2018 року № 579**

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 17, частини сьомої статті 32 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 12, 16, 19, 20, 27, 28, 37 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою приведення нормативно-правових актів з питань утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість»;

2) преамбулу викласти в такій редакції:

«Відповідно до пункту 2 частини першої статті 17, частини сьомої статті 32 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 12, 16, 19, 20, 27, 28, 37 Порядку



МВС № 4285/01/35-2025 від 13.02.2025 (1803772)

Підписав: Клименко Ігор Володимирович

Сертифікат: 368DC35ECECB2DC10400000008970100599B0500

Дійсний: з 12.02.2025 09:56:44 по 12.02.2027 09:56:44

створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою визначення вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, а також визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість»;

3) підпункти 1, 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1) Вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту;

2) Вимоги щодо здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

2. Затвердити Зміни до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, що додаються.

3. Унести зміни до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 880/32332, виклавши їх у новій редакції, що додається.

4. Унести зміни до Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 881/32333, виклавши їх у новій редакції, що додається.

5. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Корева Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ігор КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх
справ України

№ _____

Зміни
до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту

1. Заголовок викласти у такій редакції:

«Вимоги
щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту».

2. Розділ I викласти у такій редакції:

«I. Загальні положення

1. Ці Вимоги регулюють питання утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – об'єкти фонду), до яких належать:

захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття);
споруди подвійного призначення (споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів);
первинні (мобільні) укриття;
найпростіші укриття.

2. Ці Вимоги призначені для використання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами державної влади, що не входять до системи центральних органів виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які є балансоутримувачами об'єктів фонду (далі – балансоутримувачі).

Норми цих Вимог не поширюються на об'єкти фонду, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших органів державної влади, а також на об'єкти фонду, призначені для укриття лише особового складу військових підрозділів (військовослужбовців) Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, військовополонених у таборах та дільницях для їх утримання, засуджених та

осіб, узятих під варту, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Норми цих Вимог повністю або частково можуть використовуватися для організації утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду, визначених цим пунктом, за рішенням відповідних органів.

3. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

експлуатація об'єктів фонду – використання об'єктів фонду та наявного в них майна (засобів, приладів, обладнання) з метою захисту населення у разі виникнення небезпеки їх життю та здоров'ю під час надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та/або терористичних актів;

облаштування (пристосування) – комплекс заходів організаційного, матеріально-технічного, інженерного, фінансового та іншого характеру, спрямованих на можливість використання об'єктів (будівель, споруд, приміщень, інших споруд підземного простору) для захисту населення від непрямої дії звичайних засобів ураження під час воєнних (бойових) дій та / або терористичних актів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 (далі – Порядок обліку), та Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 488.

4. У цих Вимогах скорочення вживаються в таких значеннях:

ГК – герметичний клапан;

ДЕС – дизельна електростанція;

ЕРВ – електроручний вентилятор;

ЄДС ЦЗ – єдина державна система цивільного захисту;

ЗСЦЗ – захисна споруда цивільного захисту;

КНТ – клапан надмірного тиску;

НУ – найпростіше укриття;

ПРУ – протирадіаційне укриття;

ПМУ – первинне (мобільне) укриття;

РП – регенеративний патрон;

РУ – регенеративна установка;

СПП – споруда подвійного призначення;

ФВА – фільтровентиляційний агрегат;

ФВК – фільтровентиляційний комплект;

ФВО – фільтровентиляційне обладнання;

ФП – фільтр-поглинач».

3. У розділі II:

1) у заголовку слова «фонду захисних споруд» замінити словами «об'єктів фонду»;

2) пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

«1. Об'єкти фонду призначаються для захисту населення (працівників) від шкідливого та небезпечного впливу факторів надзвичайних ситуацій та воєнних (бойових) дій, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей, за рахунок можливості зменшення цього впливу на людей або створення умов, що виключають такий вплив.

Готовність об'єктів фонду до використання за призначенням забезпечується утриманням та експлуатацією таких об'єктів, майна і засобів, розміщених у них, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», інших нормативно-правових актів у сферах цивільного захисту, архітектури та містобудування, охорони праці, стандартизації, будівельних норм та цих Вимог, а також відповідністю ЗСЦЗ та СПП комплекту проектної документації, за якою їх збудовано, паспорту об'єкта та паспорту захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення.

2. Під час утримання та експлуатації ЗСЦЗ, СПП не допускається зниження захисних та інших властивостей відповідних споруд, передбачених ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 березня 2019 року № 82 дск, ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10 серпня 2023 року № 702 (далі – ДБН В.2.2-5), іншими нормативними актами та проектною документацією»;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Біля вхідних дверей до об'єкта фонду розміщується табличка розміром 60 x 50 см, де зазначаються обліковий номер (для ЗСЦЗ, СПП), найменування балансоутримувача, місце розташування ключів, контактні дані особи, відповідальної за утримання та експлуатацію. У нічний час таблички позначення об'єкта фонду і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими показниками.

У верхній частині таблички по центру розміщується міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони з урахуванням вимог Порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1199.

Зразки табличок позначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та показчиків маршруту до них наведено в додатку 1 до цих Вимог»;

4) у пункті 5 слова «фонду захисних споруд», «захисної споруди» у всіх відмінках замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

5) у пункті 6:

слова «фонду захисних споруд» замінити словами «об'єктів фонду»;

слово «сховищами» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

6) у пункті 7:

в абзаці першому слова «обладнання споруд фонду захисних споруд» замінити словом «обладнання»;

в абзаці третьому слова «захисних споруд» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»; доповнити новим абзацом такого змісту:

«На обладнання ЗСЦЗ, СПП (захисно-герметичні, захисні або герметичні пристрої та вироби, засоби очищення та регенерації повітря) має бути технічна документація та декларація про відповідність, обов'язковість наявності яких встановлена Законами України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а також технічними регламентами на таку продукцію (вироби)»;

7) у пункті 9:

в абзаці третьому слова «захисних споруд» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»; доповнити новим абзацом такого змісту:

«Система освітлення ЗСЦЗ, СПП, має утримуватися у справному стані та у комплектації, що забезпечує дотримання нормативних показників, передбачених розділом 11 ДБН В.2.2-5»;

8) абзац другий пункту 11 викласти у такій редакції:

«У ЗСЦЗ, СПП дозволяється зберігати розрахункові запаси пально-мастильних матеріалів для ДЕС та інших джерел резервного живлення, визначені відповідно до вимог пунктів 9–11 глави 5 розділу III цих Вимог»;

9) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При утриманні та експлуатації ЗСЦЗ, СПП заміна опорядження приміщень може здійснювати з урахуванням вимог підрозділу 7.6 ДБН В.2.2-5»;

10) у пункті 13:

абзац перший викласти у такій редакції:

«13. Інженерні комунікації ЗСЦЗ, СПП фарбуються залежно від їх призначення, а саме:»;

абзац десятий виключити;

11) доповнити новими пунктами такого змісту:

«14. Усі приміщення, зовнішні поверхі майна, інженерні мережі та комунікації об'єктів фонду повинні утримуватися у чистоті від бруду та пилу.

15. У ЗСЦЗ, СПП необхідно забезпечувати нешкідливі умови для життєдіяльності осіб під час експлуатації таких об'єктів шляхом підтримання належного санітарного стану з урахуванням гранично-допустимих параметрів мікроклімату і газового складу повітряного середовища, наведених у підрозділі 11.2 ДБН В.2.2-5».

4. У розділі III:

1) заголовок викласти у такій редакції:

«III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин»;

2) в пункті 2 глави 1 слово «сховища» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

3) у главі 2:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Захисні пристрої призначені для захисту від надмірного тиску повітряної ударної хвилі під час застосування звичайної зброї та засобів масового ураження. До захисних пристроїв, якими обладнуються ЗСЦЗ, СПП, належать: герметичні / захисні, захисно-герметичні двері (ворота), захисні / герметичні, захисно-герметичні віконниці (ставні), люки, противибухові пристрої, захисні секції, ГК та КНТ (клапани-відсікачі, клапани витратоміри-відсікачі)»;

в абзаці першому пункту 2 слова «захисно-герметичні і герметичні двері в період невикористання захисної споруди» замінити словами «герметичні / захисні, захисно-герметичні двері (ворота) в період невикористання ЗСЦЗ, СПП»;

друге речення пункту 4 викласти у такій редакції: «Для збільшення строку служби гумових прокладок герметичні / захисно-герметичні двері (ворота) і герметичні / захисно-герметичні віконниці (ставні) в період невикористання ЗСЦЗ та СПП за призначенням залишають відчиненими, герметичні / захисно-герметичні двері та герметичні / захисно-герметичні віконниці (ставні) лазів зачиняють, але гумові прокладки при цьому не стискають клиновими затворами»;

в абзаці другому пункту 6, в пункті 7 слова «у захисні споруди» виключити;

4) у главі 3:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. У приміщеннях ЗСЦЗ, СПП для запобігання передчасної втрати придатності огорожувальних захисних конструкцій та виходу з ладу обладнання повинен забезпечуватися відповідний температурно-вологісний режим, що запобігає утворенню конденсату.

До приведення у готовність СПП вимоги до температурно-вологісного режиму встановлюються нормативно-правовими актами у сфері архітектури та містобудування, будівельними нормами, санітарними нормами та правилами відповідно до основного функціонального призначення таких об'єктів, а також технічною документацією на обладнання, встановленого у них.

У приміщеннях НУ вимоги до утримання та експлуатації огорожувальних конструкцій, обладнання конкретизуються у будівельних нормах, нормативних документах на конструктивні та інженерні системи з урахуванням їх функціонального призначення відповідно до статті 7² Закону України «Про будівельні норми», а у ПМУ в супровідних документах, передбачених пунктом 17 Технічного регламенту засобів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 року № 535»;

у пункті 2:

слово «сховища» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

слова «захисної споруди» замінити словами «таких об'єктів»;

у пунктах 3, 4 слово «сховища» у всіх відмінках замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища» у відповідних відмінках;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. У ЗСЦЗ, СПП температуру повітря вимірюють термометром. Щоб уникнути помилок під час вимірювання, термометр вішають на стіну або колону на висоті 1,5 м від підлоги на відстані від обладнання, що випромінює тепло, та нагрівальних приладів.

Вологість у ЗСЦЗ, СПП підтримується на рівні не вище ніж 70 %. Для вимірювання вологості повітря у використовують прилади для вимірювання рівня вологості повітря (гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо), у разі їх відсутності дозволяється використовувати для цього психрометри та психрометричні таблиці.

У разі використання ЗСЦЗ для господарських, культурних та побутових потреб температура в їх приміщеннях у зимовий і літній періоди підтримується відповідно до вимог з експлуатації споруди за відповідним функціональним призначенням. У ЗСЦЗ, що не використовуються для господарських, культурних та побутових потреб, температура має підтримуватися на рівні не нижче ніж +10 °С, а після приведення у готовність ЗСЦЗ та СПП температура має підтримуватися на рівні не нижче за +17 °С.

Нормальний температурно-вологісний режим ЗСЦЗ, СПП забезпечується регулярною і правильною вентиляцією приміщень. Найбільш ефективним є забезпечення природної вентиляції (провітрювання) шляхом відкривання дверей (воріт). Для короткочасного провітрювання сховищ, СПП із захисними

властивостями сховища дозволяється використання систем вентиляції у режимі чистої вентиляції.

Під час провітрювання необхідно враховувати стан зовнішнього повітря залежно від пори року і характеру погоди. Не допускається провітрювати приміщення під час дощу чи відразу після нього, а також у сиру погоду (якщо вологість зовнішнього повітря становить понад 70 %).

У разі виявлення в приміщеннях вологого повітря вище допустимої норми необхідно терміново з'ясувати причини появи підвищеної вологості та вжити заходів щодо їх усунення. Для осушення повітря можуть використовуватися осушувачі повітря»;

у пункті 6:

в абзаці першому слова «захисної споруди» в усіх відмінках замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«У разі виявлення замокання будівельних конструкцій, підтоплення або затоплення окремих частин необхідно вживати заходів щодо відновлення гідроізоляційних властивостей ЗСЦЗ, СПП»;

у пункті 8 слово «сховищ» виключити;

5) у главі 4:

у пункті 5:

слово «сховищі» замінити словами «сховищі, СПП із захисними властивостями сховища»;

слово «сховища» виключити;

у пункті 7 слово «сховищах» замінити словами «сховищах, СПП із захисними властивостями сховища»;

6) у главі 5:

у пункті 1:

слова «захисних спорудах» замінити словом «ЗСЦЗ»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«До приведення об'єкта фонду у готовність дозволяється зберігання мобільних генераторів та акумуляторних систем, які виконують функцію резервного джерела електроживлення, поза відповідним об'єктом, а у разі приведення у готовність об'єкта фонду відповідне обладнання підлягає розміщенню у спеціально передбаченому приміщенні (за наявності) або біля такого об'єкта.

У об'єктах фонду, в яких джерелом живлення є акумуляторні системи, після приведення у готовність такого об'єкту повинні постійно перебувати заряджені.

Використання резервних джерел електроживлення у приміщеннях об'єктів фонду, в яких передбачається укриття населення та/або не обладнаних для розміщення такого обладнання, забороняється»;

у пункті 3 слова «захисної споруди» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

пункт 4 після слів «Обслуговування ДЕС» доповнити словами «та інших резервних джерел живлення»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. У приміщенні, де встановлено ДЕС, забороняється зберігати речовини, здатні викликати корозію металу (кислоти, луги, хімікати), а також передбачати укриття населення»;

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. На пально-мастильні матеріали для ДЕС, інших джерел резервного живлення повинні бути документи, що підтверджують якісні показники таких нафтопродуктів та відповідність встановленим показникам у супровідній документації на джерела резервного живлення»;

у пункті 21 слова та цифри «пунктами 18–20 глави 9» замінити словами та цифрами «пунктами 18–22 глави 8»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«23. Електрообладнання ЗСЦЗ, СПП має бути заземленим, а також утримуватися відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року № 476, та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13 лютого 2012 року № 91)»;

7) у главі 6:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«свердловину необхідно експлуатувати відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767»;

у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4. Після заповнення об'єкта фонду населенням користування санітарними приладами допускається, тільки якщо працюють водопровідна і каналізаційна мережі, що дозволяє відведення стічної води»;

абзац другий після слів «фекальними баками» доповнити словами «, виносною тарою (ємностями для нечистот)»;

8) главу 7 виключити.

У зв'язку з цим глави 8, 9 вважати відповідно главами 7, 8;

9) у главі 7:

у пункті 1:

слова «населення, яке підлягає укриттю у сховищах, досягається» замінити словами «населення у сховищах, СПП із захисними властивостями сховища під час використання за призначенням забезпечується»;

слова «захисних споруд» замінити словами «таких об'єктів»;

у пункті 2:

слово «сховища» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

слова «захисної споруди» замінити словами «такого об'єкта»;

у пунктах 4–6 слова «захисних споруд», «сховищ» в усіх відмінках та числах замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

у пункті 7:

слова «сховища», «захисної споруди» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

слова «військові прилади хімічної розвідки» замінити словами «військові прилади хімічної розвідки, газоаналізатори та інші засоби хімічної розвідки»;

10) у главі 8:

у пункті 1:

абзаци перший, другий викласти у такій редакції:

«1. Працездатність наявного обладнання і систем життєзабезпечення, стан будівельних конструкцій об'єктів фонду визначається балансоутримувачем шляхом проведення щокварталу періодичних оглядів із складанням акта довільної форми, що реєструється у журналі періодичного огляду об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, форму якого наведено в додатку 6 до цих Вимог. Періодичні огляди також проводяться після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.

Рекомендовані заходи при оглядах стану захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення наведено в додатку 7 до цих Вимог»;

в абзаці третьому слово «сховища» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Обстеження здійснюються у порядку та в терміни, встановлені відповідно до пункту 5 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 (далі – технічне обстеження)»;

у пункті 2:

в абзаці першому слово «сховища» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

в абзаці другий викласти у такій редакції:

«Результати перевірки сховища, СПП із захисними властивостями сховища на герметичність оформлюють довідкою про перевірку герметичності сховища,

споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища згідно з додатком 8 до цих Вимог»;

у пункті 6 слово «сховища» у всіх відмінках та числах замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища» у відповідних відмінках та числах;

в абзаці другого пункту 7 слова та цифру «якості ФП наведено в додатку 7» замінити словами та цифрою «якості фільтрів-поглиначів наведено в додатку 9»;

в абзацах першому, другому пункту 11 слова «сховища», «в захисні споруди» виключити;

у пункті 17:

слова та цифру «перевірки на герметичність сховищ та їх окремих елементів наведено в додатку 8» замінити словами та цифрою «перевірки на герметичність сховищ, споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ та їх окремих елементів наведено в додатку 10»;

слово «сховище» у всіх відмінках та числах замінити словами «сховище, СПП із захисними властивостями сховища» у відповідних відмінках та числах;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«22. У разі використання сховища у режимі ПРУ відповідно до пункту 28 Порядку обліку з метою збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення балансоутримувач на таку споруду складає план консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища, за формою згідно з додатком 11 до цих Вимог.

План консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища має містити комплексний перелік заходів, спрямованих на консервацію і збереження спеціального обладнання (ДЕС, ФВО, захисно-герметичних пристроїв (виробів), резервуарів питної води тощо), інженерних мереж та систем життєзабезпечення, використання яких не передбачається під час його використання в режимі ПРУ, із зазначенням їх назви, типу і марки та посадових осіб, відповідальних за виконання передбачених цим планом заходів. Зазначені заходи здійснюються відповідно до вимог та рекомендацій, наданих заводом-виробником у технічній документації на таке обладнання.

У разі консервації спеціального обладнання сховищ строки здійснення балансоутримувачем контролю за працездатністю систем фільтровентиляції та/або регенерації (їх окремих елементів) повітря у сховищі, проведення їх технічного обслуговування та ремонтів збільшуються вдвічі».

5. Розділ IV виключити.

У зв'язку з цим розділи V – VIII вважати відповідно розділами IV – VII.

6. Розділ IV викласти у такій редакції:

«IV. Облаштування (пристосування) НУ

1. НУ, крім тих, що розміщені у підземних переходах між станціями (транспортні, станції метрополітену), тунелях (станціях метрополітену, автодорожних, магістральних, пішохідних), визначених у пункті 7 Порядку обліку, підлягають пристосуванню для потреб населення. Облаштування (пристосування) об'єктів (будівель, споруд, приміщень) як НУ здійснюється після попереднього огляду таких об'єктів їх балансоутримувачем.

2. НУ, крім тих, що розміщені у підземних переходах між станціями або тунелях, облаштовуються:

місцями для сидіння;

електропостачанням з освітленням та, за можливості, резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками тощо);

примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією у закритих приміщеннях НУ з щільністю розміщення населення у таких об'єктах менше 60 м³/особу при місткості від 20 осіб;

елементами захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо). У разі відсутності на віконних прорізах елементів захисту дозволяється закладати таких прорізів габіонами, мішками з сипким матеріалом та іншими матеріалами або виробами.

3. За рішенням балансоутримувача НУ забезпечується також:

водопостачанням або ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою;

каналізацією або ємностями для нечистот (виносними баками), що щільно закриваються, мобільними санітарними приладами (рукомийниками, біотуалетами тощо);

резервним джерелом електроживлення;

засобами надання першої домедичної допомоги;

резервним джерелом водопостачання;

засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, провідними та/або безпроводними точками доступу до мережі Інтернет);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо);

іншими системами та обладнанням, що можуть бути використані населенням, яке підлягає укриттю у відповідному НУ».

7. У розділі V:

1) у заголовку слова «захисних споруд» замінити словами «об'єктів фонду»;

2) глави 1, 2 викласти у такій редакції:

«1. Створення формувань цивільного захисту та призначення відповідальних осіб за обслуговування об'єктів фонду

1. Для обслуговування ЗСЦЗ, СПП створюються об'єктові формування цивільного захисту з обслуговування таких об'єктів (далі – формування) або призначаються відповідальні особи за обслуговування та експлуатацію ЗСЦЗ, СПП. Для обслуговування інших об'єктів фонду призначаються відповідальні особи за їх обслуговування та експлуатацію.

2. Балансоутримувачі ЗСЦЗ, СПП незалежно від форми власності створюють формування відповідно до Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787.

Примірні схеми організації формувань з обслуговування захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення наведено в додатку 12 до цих Вимог.

3. За відсутності необхідної кількості працівників посади у формуваннях можуть поєднуватися, а їх кількість може зменшуватися.

У житловому секторі формування та відповідальні особи призначаються зі складу технічного і обслуговуючого персоналу суб'єктів господарювання, що здійснюють експлуатацію або обслуговують житлові будинки.

4. Утримання об'єктів фонду та їх окремих частин може здійснюватися суб'єктами господарювання на підставі договорів з балансоутримувачем таких об'єктів.

2. Оцінка стану готовності об'єктів фонду

1. Визначення стану готовності об'єктів фонду до використання за призначенням здійснюється їхніми балансоутримувачами під час періодичних оглядів, а також ДСНС та/або її територіальними органами під час комплексних, контрольних та позапланових обстежень таких об'єктів.

2. Під час оцінки стану готовності використання за призначенням об'єктів фонду захисних споруд враховується ступінь виконання нормативно-правових актів у сферах архітектури, містобудування, цивільного захисту, у тому числі цих Вимог, будівельних норм та нормативних документів за результатами:

зовнішнього огляду загального стану приміщень та конструкцій об'єкта фонду захисних споруд (входів, у тому числі павільйонів, оголовків аварійних виходів, гідроізоляції, повітрязабірних і витяжних каналів, обвалування окремо розташованих і підсипки покриття у вбудованих спорудах, покрівлі та бічних поверхонь гірничих виробок, кріплень і захисно-герметичних перемичок);

зовнішнього огляду та, за можливості, випробування на працездатність обладнання і пристроїв (дверей (воріт, ставней тощо), механізмів задраювання, захисних пристроїв, системи вентиляції, водопостачання, каналізації,

електропостачання, зв'язку, автоматики, освітлення, резервного джерела живлення та іншого інженерного обладнання), а також герметичність сховища, СПП із захисними властивостями сховища, перевірки їх роботи в режимі чистої вентиляції і фільтровентиляції;

вивчення матеріалів технічної інвентаризації ЗСЦЗ, СПП, комплекту проектної документації, за якою збудовано такі об'єкти, інших документів, якими визначався технічний, санітарний стан об'єктів фонду, первинні облікові документи у складі фонду захисних споруд, декларація відповідності на ПМУ, а також інша документація, складена на об'єкти фонду захисних споруд;

визначення температури, відносної вологості повітря, його складу та інших показників мікроклімату всередині об'єкта (за наявності відповідних приладів), стану чистоти приміщень, а також дотримання періодичності та обсягу регламентних робіт щодо обладнання, систем життєзабезпечення, іншого майна об'єктів фонду захисних споруд;

встановлення відповідності вимогам до використання у мирний час ЗСЦЗ для господарських, культурних і побутових потреб, перебування у постійній готовності окремих ЗСЦЗ, а також забезпечення безперешкодного доступу відповідних категорій населення. Виконання заходів із приведення у готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд (у разі прийняття відповідного рішення);

наявності і стану обладнання, засобів вимірювання, засобів пожежогасіння та іншого майна відповідно до потреб;

вивчення відповідності технічних та захисних характеристик первинним обліковим документам, комплекту проектної документації, матеріалам технічної інвентаризації, а також наявності підстав для зменшення таких характеристик (у разі проведення реконструкції).

3. За результатами оцінки стану готовності ЗСЦЗ, СПП може бути визнано як готову, обмежено готову або неготову до використання за призначенням.

ЗСЦЗ, СПП вважаються неготовими, у разі наявності хоча б однієї із причин, наведених в графі 3 Основних причин, які впливають на стан готовності об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, наведених у додатку 13 до цих Вимог (далі — основні причини), а обмежено готовими у разі наявності двох чи більше таких причин, зазначених в графі 4 основних причин. У разі відсутності таких причин ЗСЦЗ, СПП вважаються готовими до використання за призначенням.

4. За результатами оцінки стану готовності НУ, ПМУ може бути визнано як рекомендоване до укриття / готове або не рекомендоване до укриття / неготове.

НУ, ПМУ вважаються неготовими, у разі наявності більшості недоліків, зазначених в графі 3 основних причин»;

3) у главі 3:

у заголовку слова «захисних споруд» замінити словами «об'єктів фонду»;

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. На підставі результатів періодичних оглядів, обстежень та технічних обстежень об'єктів фонду їх балансоутримувачі визначають необхідні заходи (технічне обслуговування, поточний ремонт, капітальний ремонт, реконструкція та інші заходи) з відновлення або підтримання таких об'єктів у придатному до використання за призначенням стані, відповідальних осіб за виконання таких заходів, а також строки їх проведення»;

у пункті 2 слова «захисних споруд» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП, НУ»;

у пункті 3 слова «захисних споруд» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

«Під час поточного ремонту ЗСЦЗ, СПП такі об'єкти можуть використовуватися для укриття населення»;

пункти 5, 6 викласти у такій редакції:

«5. Обсяг робіт, що здійснюються під час капітального ремонту ЗСЦЗ, СПП, визначається відповідною проектною документацією, яка не може передбачати зміну технічних (місткість, площа) та захисних (режими вентиляції, клас або група) характеристик.

Реконструкція ЗСЦЗ, СПП здійснюється відповідно до проектної документації та з урахуванням вимог пункту 28 Порядку обліку.

Під час капітального ремонту та реконструкції ЗСЦЗ, СПП забороняється їх використання для укриття населення.

6. Поточні планові ремонти ЗСЦЗ, СПП здійснюються з періодичністю, визначеною в Таблиці періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, що ведеться згідно з додатком 14 до цих Вимог (далі – таблиця планових ремонтів). До таблиці планових ремонтів вносяться всі наявні у балансоутримувача ЗСЦЗ, СПП.

Обчислення строку поточного планового ремонту починається із строку введення ЗСЦЗ, СПП в експлуатацію, від останнього капітального ремонту або реконструкції ЗСЦЗ, СПП.

Після заповнення або коригування таблиці планових ремонтів складається План ремонту захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення, наведений у додатку 15 до цих Вимог (далі – план ремонту), із включенням до нього тих ЗСЦЗ, СПП, обладнання та будівельні конструкції яких підлягають ремонту наступного року.

За потреби до плану ремонту включаються й інші роботи, зокрема ті, що планується провести під час капітального ремонту або реконструкції.

Після виконання ремонту та зазначення інформації про його виконання до плану ремонту вносяться відповідні зміни (проставляються нові строки)»;

пункти 7–9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10–15 вважати відповідно пунктами 7–12;

у пункті 7 слова «захисних споруд» у всіх відмінках замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. Періодичність проведення технічного обслуговування спеціального обладнання захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення наведено в додатку 16 до цих Вимог»;

у пункті 10:

слова «захисних споруд» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

слова «для сховищ» замінити словами «для сховищ, СПП із захисними властивостями сховища»;

пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Балансоутримувач забезпечує ведення документації ЗСЦЗ, СПП, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції.

Перелік документації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту наведено в додатку 17 до цих Вимог»;

8. У розділі VI:

1) у заголовку слова «фонду захисних споруд» замінити словами «об'єктів фонду»;

2) у главі 1:

пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

«1. У разі переведення ЄДС ЦЗ, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період ЗСЦЗ, СПП та НУ незалежно від форми власності повинні приводитись у готовність до використання за призначенням у строк, що не перевищує 24 годин з моменту введення відповідного правового режиму, крім ЗСЦЗ, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням.

До об'єктів фонду, що приведені у готовність до використання за призначенням, повинен бути забезпечений цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення.

2. Для підготовки ЗСЦЗ, СПП, НУ, за винятком ЗСЦЗ, що перебувають у постійній готовності, необхідно виконати першочергові підготовчі заходи (роботи), що передбачаються планом приведення об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням, форма якого наведена у додатку 18 до цих Вимог (далі – план приведення), які в залежності від виду та конструктивних особливостей, обладнання такого об'єкту можуть містити такі заходи:

1) розкрити всі опечатані приміщення, розконсервувати і перевірити ДЕС або укомплектувати іншим джерелом резервного живлення, інше спеціальне обладнання, інженерні мережі і системи життєзабезпечення, а також вимірювальні прилади;

2) провести технічне обслуговування спеціального обладнання, інженерних мереж і систем життєзабезпечення, а також усунути виявлені під час періодичних оглядів (обстежень) порушення;

3) відкрити всі входи для можливості використання об'єкта населенням, що підлягає укриттю;

4) припинити роботу технологічного обладнання (за потреби);

5) закрити (задраїти) технологічні прорізи (вантажні люки, шахти ліфтів, вентиляційні отвори) сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ. В ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ та НУ закласти прорізи в огорожувальних конструкціях, що виступають над поверхнею землі;

6) провітрити і за потреби здійснити дезінфекцію приміщень;

7) винести з приміщень громіздке устаткування, матеріали і вироби, що перешкоджають розміщенню людей, або становлять загрозу для їх життя та здоров'я, забезпечити вивільнення приміщень від транспортних засобів (за потреби), які зберігаються у такому об'єкті;

8) розчистити підходи до об'єктів фонду захисних споруд, установити покажчики і включити світлові сигнали «Вхід»;

9) установити і підключити електронні комунікації, зокрема репродуктори (гучномовці);

10) установити місця для розміщення людей;

11) здійснити перевірку сховища, СПП із захисними властивостями сховища на герметичність;

12) забезпечити запас лікарських засобів та медичних виробів;

13) забезпечити необхідний запас продуктів харчування;

14) заповнити баки питною водою та/або занести ємності з питною водою;

15) занести виносні баки для нечистот;

16) забезпечити відсутнім інструментом, приладами, матеріалами;

17) усунути виявлені під час обстежень об'єктів фонду, періодичних оглядів порушень, здійснити інші заходи, необхідні для приведення ЗСЦЗ, СПП, НУ в готовність до використання за призначенням з урахуванням конструктивних особливостей»;

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4–9 вважати відповідно пунктами 3–8;

абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

«3. План приведення складається завчасно і затверджується балансоутримувачем. Роботи з підготовки виконує особовий склад формування або відповідальна особа»;

у пункті 4 слова «норм оснащення формування з обслуговування захисних споруд» замінити словами «переліку майна формування з обслуговування захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення»;

у пункті 5:

в абзаці першому:

слова «захисна споруда» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

слова «захисної споруди» замінити словами «захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення»;

в абзаці другому слова «захисних споруд» замінити словами «захисних спорудах цивільного захисту, споруд подвійного призначення»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«За наявності у формуванні фельдшера або лікаря вони забезпечуються медичними укладками для надання домедичної допомоги»;

у пунктах 6, 7 слово «сховища» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

3) у главі 2:

у заголовку слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;

у пункті 1:

слова «використання фонду захисних споруд» замінити словами «використання об'єкта фонду»;

слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;

у пункті 2:

слова «фонду захисних споруд», «споруд» замінити словами «об'єктів фонду»;

слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;

у пункті 3:

у підпункті 1:

в абзаці другому слово «споруд» замінити словами «об'єктів фонду»;

в абзаці третій викласти у такій редакції:

«розташування і призначення основних комунікацій, що проходять поблизу об'єктів фонду, місця їх введення, а також уміти відключати зовнішні магістральні інженерні мережі та комунікації»;

у підпункті 2:

- слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;
- слово «спорудах» замінити словами «об'єктах фонду»;
- у підпункті 4 слово «споруд» виключити;
- у підпункті 5 слова «у сховищах» замінити словами «у сховищах, СПП із захисними властивостями сховища»;
- у підпункті 7 слова «захисної споруди» замінити словами «об'єкта фонду»;
- у підпункті 8 слова «захисної споруди (споруди подвійного призначення, найпростішого укриття)» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП, НУ»;
- у підпункті 9 слово «споруду» замінити словами «об'єкт фонду»;
- у пункті 4:
 - у підпункті 1 слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;
 - у підпунктах 3, 5, 9:
 - слова «для сховищ» замінити словами «для сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;
 - слова «захисної споруди» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;
 - слова «для ПРУ, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів» замінити словами «для ПРУ, СПП»;
 - у пункті 5:
 - в абзаці першому слова «у фонді захисних споруд» замінити словами «в об'єктах фонду»;
 - підпункт 1 викласти в такій редакції:
 - «1) уточнює обстановку в місці розташування об'єкта фонду, шляхи і напрямки виходу з нього»;
 - в підпунктах 2, 4 слова «споруди» замінити словами «об'єкта фонду»;
- 4) у главі 3:
 - у заголовку слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;
 - у пункті 1:
 - в абзаці першому слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;
 - в абзацах другому, третьому:
 - слова «фонду захисних споруд», «захисної споруди (споруди подвійного призначення, найпростішого укриття)» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;
 - слова «для сховищ» замінити словами «для сховищ, СПП із захисними властивостями сховища»;
 - у пункті 2:
 - в абзацах четвертому, дев'ятому слово «споруди» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;
 - в абзаці сьомому слова «захисної споруди», «сховищ» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;
 - в абзаці другому пункту 3:
 - слова «для сховищ» замінити словами «для сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ»;
 - слово «споруди» замінити словами «ЗСЦЗ, СПП»;

у пункті 4 слова «сховищ», «захисної споруди (сховища)» замінити словами «сховища, СПП із захисними властивостями сховища»;

у пункті 6 слова «суб'єкта господарювання, міста, району» виключити;
пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. Функціональні обов'язки особового складу формувань розробляються командирами для кожної ЗСЦЗ, СПП окремо, з урахуванням цих Вимог та технічних характеристик відповідних ЗСЦЗ, СПП»;

5) у главі 4:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

«1. З метою належної організації використання об'єктів фонду за призначенням, своєчасного прибуття населення (працівників), що підлягає укриттю, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, інші юридичні особи та фізичні особи - підприємці в межах компетенції проводять розрахунки укриття населення (працівників) за категоріями, визначеними статтями 20, 32 Кодексу цивільного захисту України, здійснюють їх розподіл по об'єктах фонду, визначають і доводять до населення, яке підлягає укриттю, маршрути прямування до них, організують установаження показників, вивішених чи нанесених на видимих місцях»;

в абзаці другому пункту 3 слова «з обслуговування захисних споруд» виключити;

у пункті 4:

слова «з обслуговування захисної споруди» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інформація про дії населення (працівників), у тому числі категорій населення, визначених у пункті 2¹ частини першої статті 20 Кодексу цивільного захисту України, під час використання об'єктів фонду у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, приведення ЄДС ЦЗ, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період, зокрема про маршрути слідування до об'єктів фонду згідно проведених розрахунків, доводяться населенню (працівникам)»;

у пункті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

«5. Закриття герметичних / захисних, захисно-герметичних дверей (воріт) командир (відповідальна особа) виконує за сигналом оповіщення про можливу небезпеку або, не чекаючи такого сигналу, після заповнення всієї місткості такого об'єкта фонду»;

в абзацах другому – четвертому слово «сховище» у всіх відмінках та числах замінити словами «сховище, СПП із захисними властивостями сховища» у відповідних відмінках та числах;

у пункті 6 слово «сховище» замінити словами «сховище, СПП із захисними властивостями сховища»;

пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. В об'єктах фонду забороняється курити, шуміти, запалювати без дозволу свічки, не допускається пересування приміщеннями без необхідності, необхідно дотримуватися дисципліни, якнайменше рухатися, а також здійснювати пошкодження / руйнування майна».

9. Розділ VII виключити.

10. У тексті цих Вимог:

слова «споруд фонду захисних споруд» у всіх відмінках та числах замінити словами «об'єктів фонду захисних споруд» у відповідних відмінках та числах;

слова «паливно-мастильні матеріали» у всіх відмінках замінити словами «пально-мастильні матеріали» у відповідних відмінках.

11. У додатках до цих Вимог:

1) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

2) у відмітці до додатку 2 слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

3) у додатках 3, 4:

у відмітках слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

у заголовках слова «у захисні споруди» виключити;

4) у додатку 5:

у відмітці слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

у заголовку слово «сховищ» виключити;

5) після додатку 5 доповнити додатками 6, 7, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 6–22 вважати відповідно додатками 8–24;

6) у додатку 8:

у відмітці:

слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

слово та цифру «глави 9» замінити словом та цифрою «глави 8»;

у заголовку слово «сховища» замінити словами «сховища, споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища»;

7) у відмітці додатку 9:

слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

слово та цифру «глави 9» замінити словом та цифрою «глави 8»;

8) у додатку 10:

у відмітці:

слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

слово та цифру «глави 9» замінити словом та цифрою «глави 8»;

у заголовку слово «сховищ» замінити словами «сховищ, споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ»;

9) після додатку 10 доповнити додатком 11, що додається.

У зв'язку з цим додатки 11–24 вважати відповідно додатками 12–25;

10) у додатку 12:

у відмітці:

слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

слово та цифру «розділу VI» замінити словом та цифрою «розділу V»;

у заголовку слова «захисних споруд» замінити словами «захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення»;

11) додатки 13–15 виключити.

У зв'язку з цим додатки 16–25 вважати відповідно додатками 13–22;

12) додаток 13 викласти у новій редакції, що додається;

13) додаток 14 виключити.

У зв'язку з цим додатки 15–22 вважати відповідно додатками 14–21;

14) додаток 14 викласти у новій редакції, що додається;

15) у додатку 15:

у відмітці:

слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

слово та цифру «розділу VI» замінити словом та цифрою «розділу V»;

заголовок викласти в такій редакції:

«План

ремонті захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення»;

16) у додатку 16:

у відмітці:

слова «утримання та експлуатації» замінити словами «утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду»;

слова та цифри «пункт 12 глави 3 розділу VI» замінити словами та цифрами «пункт 8 глави 3 розділу V»;

у заголовку слова «захисних споруд» замінити словами «захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення»;

17) додаток 17 викласти у новій редакції, що додається;


18) після додатку 17 доповнити додатком 18, що додається.

У зв'язку з цим додатки 18–21 вважати відповідно додатками 19–22;

19) додатки 19–21 викласти у новій редакції, що додаються;

20) додаток 22 виключити.

**Начальник Управління взаємодії з
Державною службою України з
надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України**



Юрій КОРЕВА

Додаток 1
до Вимог щодо утримання,
облаштування та експлуатації об'єктів
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(пункт 4 розділу II)


Зразки

Таблички
позначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та
показчиків маршруту до них


Написи на табличці та показниках здійснюються чорним кольором на білому фоні. Під міжнародним розпізнавальним знаком цивільної оборони розміщується напис щодо виду засобу колективного та обліковий номер (за наявності).

Інформацію на показниках рекомендується дублювати в тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Розмішувати показники рекомендується на висоті, що враховує можливість отримання з них інформації особами з обмеженими фізичними можливостями та інвалідністю.

Табличка об'єкта фонду захисної споруди цивільного захисту


СХОВИЩЕ № 000000
ПАТ «Престиж»
Ключі знаходяться: _____
Відповідальна особа: _____
тел. _____
<i>Місце для QR-коду</i>

Табличка показника руху до об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту



Додаток 6
до Вимог щодо утримання,
облаштування та експлуатації об'єктів
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(пункт 1 глави 8 розділу III)

Журнал
періодичного огляду об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту

(вид засобу колективного захисту, обліковий номер (за наявності) та місцезнаходження)

№ з/п	Дата проведення періодичного огляду	Реквізити акта довірливої форми	Підстава проведення огляду (періодичний огляд шокквартилу / огляд після надзвичайної ситуації та іншої небезпечної події)	Короткий опис процесу та результатів огляду (перелік оглянутих конструкцій, обладнання, іншого майна, виявлені порушення / несправності)	Загальний стан готовності (готове / обмежено готове / неготове)	Інші особи, що залучались до проведення огляду	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8

Додаток 7

до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 1 глави 8 розділу III)

**Рекомендовані заходи
при оглядах стану захисних споруд цивільного захисту,
споруд подвійного призначення**

№ з/п	Об'єкт огляду	Опис заходу з огляду стану ЗСЦЗ, СПП та перевірок їх основного обладнання
1	2	3
1.	Загальний стан	Загальний стан споруди, входів, аварійних виходів, повітрязабірних і випускних каналів. Стан обвалування в окремо розміщених і підсипання покриття у вбудованих захисних спорудах. Справність дверей (воріт, віконниць, ставень) і механізмів задраювання. Наявність і стан засобів пожежогасіння, відсутність течії і просочування ґрунтових та поверхневих вод. Температура та відносна вологість повітря у приміщеннях
2.	Справність систем вентиляції	Справність вентиляторів припливних та витяжних систем, фільтрів-поглиначів, регенеративних установок, герметичних клапанів, герметичних з'єднань повітропроводів, повітрязабірних та витяжних каналів
3.	Справність систем водопостачання і каналізації	Випробовування вентилів, заслінок, водозабірних кранів
4.	Справність систем фільтровентиляційного обладнання	Рівень мастила у редукторах електроручних вентиляторів. Щільність закривання герметичних клапанів (якщо клапан закрито, витратомір не має давати показання). Робота електроручних вентиляторів у ручному режимі. Робота фільтровентиляційного обладнання у цілому: нагрівання корпусу електродвигуна, подавання розрахункової кількості повітря, відсутність підтікання мастила
5.	Справність противибухових пристроїв	Кут нахилу лопатей захисних секцій, їх пружність
6.	Справність баків для води	Загальний стан баків, якість води, проби води з баків направити на лабораторні дослідження
7.	Стан регенеративних установок	Зовнішній вигляд, наявність пломб на регенеративних патронах, працездатність показчика витрати повітря, працездатність клапанів
8.	Герметичність сховища, СПП із захисними властивостями сховища	Виконання робіт, передбачених технологічними картами перевірки на герметичність
9.	Справність системи електропостачання та освітлення	Проведення огляду електричних мереж, електроустановок споживачів, заземлення та резервного джерела живлення, іншого обладнання. Перевірка працездатності системи освітлення та її комплектність

Додаток 11
до Вимог щодо утримання, облаштування
та експлуатації об'єктів фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 22 глави 8 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник балансоутримувача сховища
_____ 20 ____ року

План
консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища

(обліковий номер (за наявності) та місцезнаходження)							
№ з/п	Назва спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення, що підлягають консервації і збереженню	Опис поточного стану спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення	Опис заходів з консервації спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення	Строк виконання робіт	Відповідальний за виконання	Відмітка про виконання	Дата розконсервації
1	2	3	4	5	6	7	8

Додаток 13
до Вимог щодо утримання,
облаштування та експлуатації об'єктів
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(пункт 3 глави 2 розділу V)

**Основні причини,
які впливають на стан готовності об'єкта фонду захисних споруд
цивільного захисту**

№ з/п	Питання, що підлягають вивченню	Основні причини, за наявності яких об'єкт визначається як неготовий	Основні причини, за наявності яких об'єкт визначається як обмежено готовий
1	2	3	4
I. Сховища, СПП із захисними властивостями сховищ			
1.	Надійність будівельних конструкцій та захисних пристроїв	наявність в огорожувальних конструкціях незахищених отворів, через які можливе сполучення внутрішніх приміщень об'єкта з атмосферою; пошкодження основних будівельних конструкцій, що знижують їх несучу спроможність та (або) захисні властивості; неправильна установка захисно-герметичних воріт, дверей з урахуванням напрямку їх відкривання і захисних властивостей, нещільне їх прилягання до комінгса, несправність механізмів задраювання; відсутність або несправність противибухових пристроїв і розширювальних камер на повітрозаборах; несправність або відсутність ГК, передбачених проектною документацією; відсутність запірної арматури на мережах водопроводу, каналізації, теплопостачання, сальникових та інших пристроїв у місцях прокладання кабелів і трубопроводів;	іржа на захисно-герметичних воротах, ставнях, дверях, інших металевих виробках; відсутність регулювання, змащення захисних секцій; відсутність змащення у механізмах задраювання; вологість або підтоплення окремих приміщень (тамбурів, камер, аварійних виходів); порушення обвалування об'єкта та / або гідроізоляції; захарщення входів, тамбурів, аварійних виходів, повітроприймальних оголовків; відсутність підставок для розвантаження захисно-герметичних і герметичних воріт і дверей; відсутність тамбур-шлюзів; нерегулярне проведення технічних обслуговувань, регламентних робіт, поточних і капітальних ремонтів, оглядів та обстежень

1	2	3	4
		невідповідність конструкцій оголовків систем вентиляції та аварійних виходів вимогам відповідних будівельних та технічних норм; відсутність обладнання систем вентиляції, відхилення товщини стінок повітроводів від нормативних вимог або їх наскрізне іржавіння; затоплення приміщень або руйнування частини об'єкта (усього об'єкта)	
2.	Справність систем життєзабезпечення	відсутність інженерних мереж, передбачених проектом (електро- і водопостачання, опалення, каналізації, зв'язку та оповіщення); відсутність, несправність або некомплектність обладнання, передбаченого проектом: вентиляторів; редукторів ЕРВ; дизельних електростанцій та обладнання для їх пуску; фекальних насосів, ємностей фекальних резервуарів; електричних мереж та електрообладнання; ємностей для води та систем її розбору; відсутність пально-мастильних матеріалів для ДЕС (для об'єктів, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням); несправність свердловини, що виконує функцію єдиного джерела водопостачання	відсутність окремого обладнання санітарно-технічних систем (водорозбірних кранів, унітазів, раковин тощо), іншого обладнання і приладів, передбачених проектною документацією; несистематичне промивання ємностей для води, відсутність на них теплоізоляції, водомірних скелець; несправність або некомплектність частини електроосвітлювальних та інших електричних приладів (вимикачів, розеток тощо), відсутність світильників у тамбурах (тамбур-шлюзах); відсутність окремого обладнання зв'язку і оповіщення; відсутність експлуатаційно-технічної документації; відсутність пально-мастильних матеріалів для ДЕС (для об'єктів, що не перебувають у постійній готовності до використання за призначенням); несправність заземлення та частини обладнання
3.	Справність систем фільтровентиляції, регенерації повітря та герметизації	відсутність ущільнювальної гуми на захисних герметичних пристроях (повністю або частково); відсутність або несправність: фільтровентиляційного	наявність тріщин на ущільнювальній гумі; іржа та забруднення протипилових фільтрів (коміркових);

1	2	3	4
		обладнання, передбаченого проектною документацією; протипилових фільтрів, фільтрів-поглиначів, регенеративних патронів і установок, заповнених киснем балонів (з III режимом вентиляції); відсутність приладів для виміру підпору повітря, довідки про перевірку герметичності сховища, СПП із захисними властивостями сховища	відсутність змочування протипилових фільтрів (коміркових) вісциновим або індустриальним мастилом; іржа, забруднення та вологість фільтрів-поглиначів, нерегулярна перевірка придатності (за умов їх справності); установка на лінії герметизації герметичних клапанів таріллю до «забрудненого» боку, відсутність люків-вставок для перевірки їх працездатності; відсутність приладів вимірювання підпору та параметрів повітряного середовища, первинних засобів пожежогасіння, систем пожежної автоматики та сигналізації, передбачених проектною документацією
4.	Організація утримання та експлуатації сховища, СПП із захисними властивостями сховища	відсутність формування (відповідальної особи) з обслуговування ЗСЦЗ, СПП; знаходження споруди у незадовільному санітарному стані; повна відсутність медичного та іншого майна, інструментів	недостатня підготовка формувань (відповідальної особи) з обслуговування захисної споруди; відсутність або неповний обсяг оформлення документації захисної споруди; відсутність таблички на вході у споруду; відсутність другого комплекту ключів; забезпечення захисної споруди медичним та іншим майном, інструментами в обсягах, що не відповідають нормам належності та перелікам; порушення правил пожежної безпеки; порушення вимог щодо опорядження приміщень; відсутність проектної документації, паспорту захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення (вказання інформації, що не відповідає проектній документації), паспорту об'єкта

1	2	3	4
II. ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ			
1.	Надійність будівельних конструкцій та захисних пристроїв	пошкодження основних будівельних конструкцій об'єкта, що знижують їх несучу спроможність та (або) захисні властивості; відсутність дверей на входах і виходах, люків на аварійних виходах; відсутність передбаченого проектною документацією обладнання систем вентиляції, відхилення товщини стінок повітроводів від нормативних вимог або їх наскрізне іржавіння; затоплення приміщень	вологість або підтоплення окремих приміщень; захаращення входів, аварійних виходів, основних приміщень; нерегулярне проведення технічних обслуговувань, регламентних робіт, поточних і капітальних ремонтів, оглядів та обстежень
2.	Справність систем життєзабезпечення	відсутність інженерних мереж, передбачених проектом (електро- та водопостачання, опалення, каналізації, зв'язку і оповіщення); відсутність, несправність або некомплектність обладнання, передбаченого проектом: вентиляторів; редукторів електроручних або ручних вентиляторів; електричних мереж та електрообладнання	відсутність окремого обладнання санітарно-технічних систем (водорозбірних кранів, унітазів, раковин), передбаченого проектною документацією, іншого обладнання і приладів; несправність або некомплектність частини електроосвітлювальних та інших електричних приладів (вимикачів, розеток); відсутність окремого обладнання зв'язку і оповіщення; відсутність експлуатаційно-технічної документації; несправність пудр-клозетів або вигрібних резервуарів (за умов їх передбачення проектною документацією)
3.	Організація утримання та експлуатації ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ	відсутність формування (відповідальної особи); незадовільний санітарний стан	недостатня підготовка формувань (відповідальної особи) з обслуговування захисної споруди; відсутність таблички на вході у захисну споруду; відсутність другого комплекту ключів; порушення правил пожежної безпеки; порушення вимог щодо опорядження приміщень;

1	2	3	4
			відсутність проектної документації, паспорту захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення (вказання інформації, що не відповідає проектній документації), паспорту об'єкта
III. НУ та ПМУ			
1.	Загальний стан	руйнування конструкцій; наявність незахищених крізних отворів у зовнішніх огорожуючих конструкціях; наявність незахищених віконних прорізів; затоплення НУ; зберігання вибухонебезпечних, легкозаймистих, небезпечних хімічних, радіаційно небезпечних, токсичних речовин, а також тих, що виділяють неприємний запах	не застосовується
2.	Вимоги щодо встановлення ПМУ	порушення вимог щодо встановлення ПМУ на місцевості	не застосовується

Додаток 14

до Вимог щодо утримання, обслуговування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 3 розділу V)

Таблиця
періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення

№ з/п	Вид засобу колективного захисту, обліковий номер	Дата введення в експлуатацію або останнього капітального ремонту / реконструкції	Назва спеціального обладнання та періодичність проведення його поточного ремонту						Назва будівельних конструкцій та періодичність проведення його поточного ремонту					
			герметичні / захисні, захисно-герметичні двері (ворота), захисні / герметичні, захисно-герметичні віконниці (ставні), люки, протививбухові пристрої, захисні секції, резервуари з питною водою	електропривід ГК	ФП, ФВО	КНТ	ЕРВ	інші елементи інженерних мереж та систем життєзабезпечення	перекриття, перегородки	двері дерев'яні	сходи	підлога	павільйони, обвалування та засоби відведення дощових вод	
1	2	3	1 раз на 2 роки	щороку	1 раз на 3 роки	1 раз на 2 роки	1 раз на 3 роки	1 раз на 4 роки	1 раз на 5 років	1 раз на 3 роки	1 раз на 5 років	1 раз на 3 роки	щороку	1 раз на 3 роки
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Додаток 17
до Вимог щодо утримання,
облаштування та експлуатації об'єктів
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(пункт 12 глави 3 розділу V)

**Перелік
документації об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту**

№ з/п	Вид засобу колективного захисту	Назва документа	Місцезнаходження
1	2	3	4
1.	ЗСЦЗ, СПП	Паспорт ЗСЦЗ / СПП	У структурному підрозділі з питань цивільного захисту (у фахівця з питань цивільного захисту) або посадової особи, відповідальної за обслуговування
2.	ЗСЦЗ, СПП	Комплект проектної документації, за якою збудовано ЗСЦЗ, СПП; матеріали технічної інвентаризації (технічний паспорт)	У балансоутримувача
3.	ЗСЦЗ, СПП, ПМУ, НУ	Опис обладнання та майна	Вивішується всередині об'єкта фонду при вході
4.	ЗСЦЗ, СПП, НУ	Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення	У командира формування (відповідальної особи)
5.	ЗСЦЗ, СПП, ПМУ, НУ	Журнал перевірки об'єкта фонду захисних споруд	У балансоутримувача
6.	ЗСЦЗ, СПП	План (схема) споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації	Вивішується в приміщенні ЗСЦЗ, СПП при вході
7.	ЗСЦЗ, СПП	План приведення ЗСЦЗ СПП у готовність	У командира формування (відповідальної особи)
8.	ЗСЦЗ, СПП, НУ	Інструкції щодо експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання (за наявності обладнання)	Вивішуються у місцях розташування обладнання
9.	ЗСЦЗ, СПП	Правила користування вимірювальними приладами (використовуються	У командира формування (відповідальної особи)

1	2	3	4
		оригінали або копії формулярів приладів) (за наявності)	
10.	ЗСЦЗ, СПП	Журнал контролю якості ФП (за наявності ФП згідно проектної документації, паспорту захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення)	У командира формування (відповідальної особи)
11.	ЗСЦЗ, СПП, НУ	Інструкція з пожежної безпеки	Вивіщується при вході до об'єкта
12.	ЗСЦЗ, СПП, НУ	Інструкція з обслуговування та заходів безпеки під час експлуатації дизель- електростанції (ДЕС) або іншого джерела резервного живлення (за наявності)	Вивіщується у приміщенні ДЕС або біля іншого джерела резервного живлення
13.	ЗСЦЗ, СПП	Журнал обліку роботи ДЕС (за наявності ДЕС)	У командира формування (відповідальної особи)
14.	ЗСЦЗ, СПП	Формуляри ФВА (за наявності)	У командира формування (відповідальної особи)
15.	ЗСЦЗ, СПП, НУ	Інструкція щодо порядку провітрювання об'єкта фонду	Вивіщується при вході
16.	ЗСЦЗ, СПП	Результати лабораторних досліджень якості питної води в резервуарах для питної води (в свердловинах)	У командира формування (відповідальної особи)
17.	ЗСЦЗ, СПП, НУ	Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) із зазначенням на них пристроїв для відключення	Вивіщуються: експлуатаційна схема водопостачання – біля водорозбірних кранів аварійних ємностей; експлуатаційна схема каналізації – перед входом у санвузол; схема електропостачання – у приміщенні щитової
18.	ЗСЦЗ, СПП	Схема оповіщення та інформування	У командира формування (відповідальної особи)
19.	Сховище / СПП із захисними властивостями сховища	Порядок перевірки сховища, СПП із захисними властивостями сховища на герметичність	Вивіщується на стіні в об'єкті фонду біля столу командира формування (відповідальної особи)

1	2	3	4
20.	Сховище / СПП із захисними властивостями сховища	Довідка про перевірку сховища, СПП із захисними властивостями сховища на герметичність	У командира формування (відповідальної особи)
21.	ЗСЦЗ, СПП, ПМУ, НУ	Правила поведінки у об'єкті фонду	Вивішуються при вході
22.	ЗСЦЗ, СПП	Список особового складу формування, його функціональні обов'язки, порядок дій під час приведення ЗСЦЗ, СПП у готовність та використання за призначенням	У командира формування
23.	ЗСЦЗ, СПП, НУ, ПМУ	Інструкція щодо порядку експлуатації об'єкта фонду захисних споруд та наявного в них майна	Вивішується на стіні при вході у об'єкт фонду
24.	ЗСЦЗ, СПП	Інструкція щодо порядку використання засобів індивідуального захисту	У командира формування (відповідальної особи)

Додаток 18

до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 2 глави 1 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник балансоутримувача об'єкта фонду

_____ 20__ року

План

приведення об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням

(вид засобу колективного захисту, обліковий номер (за наявності) та місцезнаходження)

№ з/п	Назва частини об'єкта фонду (приміщення, обладнання, системи), що підлягає приведенню у готовність до використання за призначенням, обладнання, що підлягає розконсервації, а також інший організаційний захід	Опис основних недоліків, виявлених під час періодичних оглядів, обстежень об'єктів фонду	Перелік заходів з приведення частини об'єкта у готовність до використання за призначенням	Строки виконання робіт	Відповідальні за виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7

Додаток 19
до Вимог щодо утримання,
облаштування та експлуатації об'єктів
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(пункт 4 глави 1 розділу VI)

**Перелік
майна формування з обслуговування захисної споруди цивільного захисту,
споруди подвійного призначення**

№ з/п	Назва майна	Одиниця виміру	Належність забезпечення
1	2	3	4
I. Засоби індивідуального захисту			
1.	Фільтруючий протигаз	шт.	Кожній особі із числа формування
2.	Респіратор Р-2 або аналог для захисту органів дихання від радіоактивного пилю	шт.	Кожній особі із числа формування
3.	Легкий захисний костюм	к-т	Кожному розвіднику-хіміку, розвіднику-дозиметристу
II. Засоби радіаційної і хімічної розвідки			
1.	Дозиметр-радіометр типу МКС-У або сучасні аналоги	шт.	Кожному розвіднику-дозиметристу
2.	Вимірювач дози типу ІД-1 або сучасні аналоги	к-т	Один на формування
3.	Індивідуальні вимірювачі дози типу ДКГ-21М або сучасні аналоги	шт.	Кожній особі із числа формування
4.	Пристрій хімічної розвідки (ВПХР) або сучасні аналоги	шт.	Кожному розвіднику-хіміку
III. Засоби спеціальної обробки			
1.	Індивідуальний дегазаційний пакет типу ІДПС-69 або аналоги	шт.	Кожному розвіднику-хіміку, розвіднику-дозиметристу
2.	Індивідуальний протихімічний пакет типу ІПП-10 або аналоги	шт.	Кожному розвіднику-хіміку, розвіднику-дозиметристу
IV. Засоби зв'язку			
1.	Індивідуальна радіостанція	шт.	Кожній особі із числа формування
V. Засоби освітлення			
1.	Ліхтар акумуляторний	шт.	Не менше 2
2.	Ліхтар кишеньковий електричний	шт.	Кожній особі із числа формування
VI. Інструменти			
1.	Лопата штикова	шт.	Не менше 6
2.	Лопата совкова	шт.	Не менше 6
3.	Сокира теслярська	шт.	Не менше 2
4.	Перфоратор	шт.	Не менше 1
5.	Лом звичайний	шт.	Не менше 4
6.	Кувалда	шт.	Не менше 4
7.	Ножиці для різання дроту	шт.	Не менше 2
8.	Пилка-ножівка по металу	шт.	Не менше 2
9.	Полотна по металу для пилки-ножівки	шт.	Не менше 10 на 1 пилку-ножівку

1	2	3	4
10.	Гідравлічний домкрат на 25 т	шт.	Не менше 3
11.	Набір електромонтера	шт.	Не менше 1
12.	Набір сантехніка	шт.	Не менше 1
13.	Кирка	шт.	Не менше 3

Додаток 20

до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту
(пункт 5 глави 1 розділу VI)

**Перелік
майна, необхідного для укомплектування захисної споруди цивільного
захисту, споруди подвійного призначення**

№ з/п	Назва майна	Кількість (площа)	Належність забезпечення
1	2	3	4
I. Обладнання і меблі			
1.	Нари дво-, триярусні	1	На 4–6 осіб
2.	Стіл	0,4 м ²	На 20 осіб
3.	Стілець	2	На 0,4 м ² площі столу
4.	Шафа металева	1	Не менше 1 на споруду
5.	Шафа для зберігання медикаментів	1	Не менше 1 на споруду
6.	Кушетка	1	На 1 споруду
7.	Ширма	1	На 1 споруду
8.	Мобільний умивальник	1	Не менше 1 на 100 осіб (у разі відсутності санітарних приладів за проектом)
9.	Ємності з питною водою	1	Не менше 2 л на 1 особу
10.	Мішок (пакет) для збирання сухих відходів	2	На 50 осіб
II. Прилади			
1.	Термометр кімнатний	1	На 1 відсік (приміщення)
2.	Психрометр з психрометричними таблицями або інший прилад для вимірювання вологості повітря	1	На 1 відсік сховища, СПП із захисними властивостями сховища
3.	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю*	1	На 1 сховище, СПП із захисними властивостями сховища
4.	Індикатор радіоактивності стаціонарний типу ІТ-09т (вимірювач ІМД-21с або інші аналоги)	1	На 1 сховище, СПП із захисними властивостями сховища місткістю понад 600 осіб
5.	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ або ТНМП-1	1	На 1 сховище, СПП із захисними властивостями сховища
III. Лікарські засоби та медичні вироби			
1.	Аптечка колективна	1	На 100-150 осіб
2.	Ноші санітарні	1	На кожні 250 осіб, але не менше 1
IV. Інструменти			
1.	Домкрат (механічний, гідравлічний)	2	На 1 споруду
2.	Кувалда	2	На 1 споруду

1	2	3	4
3.	Лом	2	На 1 споруду
4.	Киркомотига	1	На 1 споруду
5.	Лопата штикова	3	На 1 споруду
6.	Лопата совкова	3	На 1 споруду
7.	Зубило	2	На 1 споруду
8.	Ножиці для металу (кусачки для різання арматури)	1	На 1 споруду
9.	Клинці сталеві	3	На 1 споруду
10.	Молоток	2	На 1 споруду
11.	Сокира	2	На 1 споруду
12.	Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами	1	На 1 споруду
13	Дриль електричний (перфоратор) або ручний дриль з набором свердел великого діаметра	1	На 1 споруду
V. Інвентар для прибирання приміщень			
1.	Щітка для підлоги (віник)	2	На 1 споруду
2.	Совок для сміття	2	На 1 споруду
3.	Відро	2	На 400 осіб
4.	Урна для сміття	1	Об'ємом 60 л на 150 осіб
5.	Комплекти для вологого прибирання	2	На 1 споруду

Додаток 21
до Вимог щодо утримання, облаштування
та експлуатації об'єктів фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 5 глави 1 розділу VI)

**Перелік
лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів
медичного майна у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах
подвійного призначення**

№ з/п	Назва майна	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
I. Лікарські засоби			
1.	Аміак, 10 % розчин, 100 мл	фл.	1
2.	Метамізол натрію, табл. по 0,5 г № 10	уп.	3
3.	Каптоприл, табл. по 25 мг № 10	уп.	2
4.	Дротаверин, табл. по 40 мг № 10	уп.	1
5.	Ацетамінофен (парацетамол), табл. по 0,5 г № 12 (10)	уп.	2
6.	Лоперамід, табл. по 2 мг № 10	уп.	3
7.	Вугілля активоване, табл. по 0,25 г № 10	уп.	10
8.	Кислота ацетилсаліцилова, табл. по 0,5 г № 10	уп.	1
9.	Хлоргексидин, 0,05 % розчин, 100 мл	фл.	2
10.	Настойка валеріани, 25 (30) мл	фл.	1
11.	Нітрогліцерин, табл. по 0,5 мг № 40	уп.	1
12.	Повідон-йоду, 10 % розчин, 100 мл	фл.	1
13.	Сульфацил натрію, 30 % розчин, 10 мл	фл.	2
II. Перев'язувальні засоби			
1.	Серветки марлеві стерильні 16 см x 14 см № 5	од.	20
2.	Бинт марлевий медичний стерильний 5 м x 10 см	од.	3
3.	Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний	од.	2
4.	Лейкопластир котушковий 2 см x 5 м	од.	1
5.	Бинт еластичний медичний 10 см x 2 м	од.	1
6.	Косинка медична перев'язувальна	од.	2
III. Медичні вироби			
1.	Джгут кровоспинний	од.	1
2.	Термометр медичний безртутний	од.	1
3.	Термоковдра	од.	2
4.	Рукавички одноразові медичні оглядові нестерильні нітрилові	од.	10
5.	Шина іммобілізаційна гнучка для верхніх кінцівок	од.	4
6.	Шина іммобілізаційна гнучка для нижніх кінцівок	од.	4
IV. Санітарно-господарське майно			
1.	Клейонка підкладна (плівка поліетиленова)	од.	2
2.	Кушетка медична	од.	2
3.	Рушник	од.	4
4.	Халат медичний	од.	4
5.	Відро емальоване з кришкою та/або відро (урна) педальне для відходів	од.	1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх
справ України

09 липня 2018 року № 579

(у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України

від _____ № _____)

Вимоги

щодо здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають механізм здійснення обліку сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення, первинних (мобільних) укриттів та найпростіших укриттів (далі – об'єкти фонду), форми документів обліку об'єктів фонду та призначені для використання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами державної влади, що не входять до системи центральних органів виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування (далі – суб'єкти ведення обліку), а також суб'єктами господарювання, іншими юридичними особами та фізичними особами – підприємцями (далі – суб'єкти господарювання).

2. У цих Вимогах терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 (далі – Порядок обліку), Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 488 (далі – Порядок інвентаризації).

3. Облік об'єктів фонду ведеться суб'єктами ведення обліку в паперовій та електронній формах, а суб'єктами господарювання виключно в паперовій формі.

4. Ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – фонд захисних споруд) здійснюється:

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ) щодо об'єктів фонду таких органів, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд цивільного захисту (далі – захисних споруд) державної власності, що перебувають на балансі суб'єктів господарювання приватної форми власності;

органами державної влади, що не входять до системи ЦОВВ (далі – ОДВ), щодо об'єктів фонду таких органів, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим (далі – Рада міністрів АРК), Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими місцевими органами виконавчої влади (далі – МОВВ), органами місцевого самоврядування (далі – ОМС) щодо об'єктів фонду усіх форм власності на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження такого органу;

суб'єктами господарювання, які є балансоутримувачами об'єктів фонду, щодо відповідних об'єктів.

5. Облік об'єктів фонду в електронній формі здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційної системи “Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту»” (далі – Інформаційна система).

Облік об'єктів фонду в паперовій формі здійснюється за допомогою первинних документів обліку, а також книги обліку об'єктів фонду, що є допоміжним документом обліку об'єктів фонду та ведеться лише суб'єктами господарювання, які є балансоутримувачами не менше трьох об'єктів фонду. Форма книги обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту наведена у додатку 1 до цих Вимог.

Суб'єкти господарювання, які є балансоутримувачами менше трьох об'єктів фонду захисних споруд, здійснюють ведення обліку на підставі первинних документів обліку.

6. Включення об'єктів до складу фонду захисних споруд здійснюється на підставі рішення:

ЦОВВ – щодо об'єктів фонду таких органів, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд державної власності, що перебувають на балансі суб'єктів господарювання приватної форми власності;

ОДВ – щодо об'єктів фонду таких органів, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

Ради міністрів АРК, МОВВ – щодо об'єктів фонду підприємств, установ або організацій, утворених таким органом, а також інших об'єктів державної форми власності, на які не поширюється дія абзаців другого, третього цього пункту;

районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації (далі – РДА м. Києва та Севастополя), ОМС – щодо інших об’єктів фонду, на які не поширюється дія абзаців другого, третього цього пункту, на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження такого органу.

7. Для прийняття рішення про включення об’єкта до фонду захисних споруд їх балансоутримувачі подають суб’єктам ведення обліку такі первинні документи обліку:

1) паспорт захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення, форма якого наведена у додатку 2 до цих Вимог (далі – паспорт захисної споруди), – для захисних споруд та споруд подвійного призначення;

2) акт огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення (далі – акт огляду), форма якого наведена у додатку 3 до цих Вимог, – для найпростіших укриттів;

3) акт огляду, а також декларацію про відповідність, передбачену Технічним регламентом засобів цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 року № 535, – для первинних (мобільних) укриттів.

8. Обсяг відомостей про об’єкти фонду, що підлягають внесенню в Інформаційну систему визначаються Положенням про інформаційно-комунікаційну систему “Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту»”, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 грудня 2024 року № 824, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 січня 2025 року за № 31/43437.

Скановані копії усіх первинних документів обліку об’єктів фонду підлягають внесенню в Інформаційну систему:

протягом 5 робочих днів з дати включення об’єкта до складу фонду захисних споруд;

протягом 3 робочих днів з дати надходження нових документів шляхом заміни новими (крім актів огляду, складених на найпростіші укриття).

9. Примірники та/або копії первинних документів обліку зберігаються суб’єктом ведення обліку, який прийняв рішення про включення до складу фонду захисних споруд, а також їх балансоутримувачем.

II. Ведення обліку захисних споруд та споруд подвійного призначення

1. Балансоутримувач протягом 10 робочих днів після введення захисної споруди чи споруди подвійного призначення в експлуатацію та/або проведення її

технічної інвентаризації оформляє паспорт захисної споруди у двох примірниках та подає його ОМС, РДА м. Києва та Севастополя, на території адміністративно-територіальної одиниці яких розташована відповідна споруда, для розгляду питання включення такого об'єкту до складу фонду захисних споруд.

Паспорт захисної споруди підземної частини введеної в експлуатацію станції метрополітену може складатися на підставі акту огляду та наявного технічного паспорту такого об'єкта (матеріалів технічної інвентаризації), складеного відповідно до Порядку інвентаризації, у разі встановлення за результатами огляду можливості її використання для укриття населення як споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища або протирадіаційного укриття. У такому випадку акт огляду, на підставі якого складено паспорт захисної споруди, долучається до матеріалів звернення балансоутримувача.

2. Суб'єкт ведення обліку не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня реєстрації відповідного звернення письмово інформує балансоутримувача щодо результатів розгляду такого звернення, при цьому:

повертає один примірник паспорту захисної споруди з присвоєним обліковим номером, якщо до повноважень такого органу належить питання включення відповідного об'єкту до фонду захисних споруд;

повертає два примірники паспорту захисної споруди з присвоєним обліковим номером, якщо до його повноважень не належить питання включення відповідного об'єкту до фонду захисних споруд, із зазначенням суб'єкта ведення обліку до якого необхідно звернутися з метою включення відповідного об'єкту до фонду захисних споруд;

повертає два примірники паспорту захисної споруди у разі відмови у включенні такого об'єкту до фонду захисних споруд.

3. У разі встановлення можливості включення захисної споруди або споруди подвійного призначення до фонду захисних споруд, ОМС, РДА м. Києва та Севастополя присвоює такому об'єкту обліковий номер в межах номерного ряду захисних споруд цивільного захисту / споруд подвійного призначення, визначеного у додатку 4 до цих Вимог (далі – номерний ряд), та вказує його у наданих йому примірниках паспорту захисної споруди.

4. Балансоутримувач, якому ОМС, РДА м. Києва та Севастополя повернула два примірники паспорту захисної споруди із вказаним у них обліковим номером, надає протягом 10 робочих днів один з примірників такого паспорту суб'єкту ведення обліку, до повноважень якого належить питання включення відповідного об'єкту до фонду захисних споруд відповідно до пункту 6 розділу I цих Вимог. Відповідний суб'єкт ведення обліку розглядає надані балансоутримувачем матеріали та приймає рішення про включення відповідного об'єкту до фонду захисних споруд.

5. Суб'єкти ведення обліку для прийняття рішення щодо включення об'єкта до фонду захисних споруд за необхідності можуть звернутися до балансоутримувача захисної споруди або споруди подвійного призначення з метою отримання технічного паспорта за результатами інвентаризації як об'єкта нерухомого майна, сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, складеного відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750), або документа, що засвідчує право власності на зазначену споруду, у разі відсутності можливості отримати таку документацію з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681.

6. Рішення про відмову у включенні захисної споруди або споруди подвійного призначення до фонду захисних споруд та / або не присвоєння їй облікового номеру приймається у разі виявлення факту недостовірності зазначеної в паспорті захисної споруди інформації (надання її не в повному обсязі), а також невідповідності поданих балансоутримувачем документів, передбачених Порядком обліку, цими Вимогами, іншими нормативно-правовими актами у сфері містобудування та цивільного захисту.

7. Суб'єкт ведення обліку, до повноважень якого належить питання включення захисної споруди або споруди подвійного призначення до фонду захисних споруд, у разі присвоєння облікового номеру та встановлення можливості включення захисної споруди або споруди подвійного призначення до фонду захисних споруд протягом 20 робочих днів з дати надходження звернення балансоутримувача забезпечує підготовку та затвердження організаційно-розпорядчого документа про включення захисної споруди або споруди подвійного призначення до фонду захисних споруд, після чого інформує балансоутримувача з наданням копії такого документа.

8. Після включення до фонду захисних споруд захисної споруди або споруди подвійного призначення балансоутримувач надсилає протягом 10 робочих днів ОМС, РДА м. Києва або Севастополя, якими присвоєно обліковий номер, копію організаційно-розпорядчого документа про включення захисної споруди або споруди подвійного призначення до фонду захисних споруд.

У разі відмови у включенні такої захисної споруди або споруди подвійного призначення до фонду захисних споруд інформує протягом 10 робочих днів

ОМС, РДА мм. Києва та Севастополя, якою присвоєно обліковий номер, з метою вивільнення раніше присвоєного облікового номеру.

9. Протягом 5 робочих днів з дати отримання копії організаційно-розпорядчого документа про включення захисної споруди або споруди подвійного призначення балансоутримувач забезпечує внесення інформації про такий об'єкт до книги обліку об'єктів фонду захисних споруд (у разі наявності більше трьох об'єктів фонду захисних споруд).

10. ОМС, РДА мм. Києва та Севастополя за зверненням балансоутримувача захисної споруди або споруди подвійного призначення, щодо якої не проведено первинну технічну інвентаризацію як об'єкта нерухомого майна, може надати тимчасовий номер такому об'єкту в межах номерного ряду з метою його подальшого зазначення в матеріалах технічної інвентаризації.

Протягом 10 робочих днів після проведення первинної технічної інвентаризації захисної споруди або споруди подвійного призначення, якій надавався тимчасовий номер, балансоутримувач такого об'єкту звертається до суб'єкта ведення обліку з наданням двох примірників паспорту захисної споруди із вказаним у них тимчасовим номером для прийняття рішення про включення такого об'єкту до складу фонду захисних споруд відповідно до цих Вимог.

Тимчасовий номер надається на строк, що не перевищує 1 рік з дати його надання, а після завершення відповідного строку вивільняється без інформування балансоутримувача захисної споруди або споруди подвійного призначення.

11. Суб'єкти ведення обліку інформують балансоутримувача захисної споруди або споруди подвійного призначення про необхідність зміни облікового номеру у разі виявлення:

- невідповідності облікового номеру захисної споруди або споруди подвійного призначення номерному ряду;

- дублювання облікового номеру у різних об'єктів;

- невідповідності облікового номеру у матеріалах технічної інвентаризації (технічному паспорті) паспорту захисної споруди.

Балансоутримувач захисної споруди або споруди подвійного призначення у разі отримання звернення суб'єкта ведення обліку про необхідність зміни облікового номеру звертається до ОМС, РДА мм. Києва та Севастополя, на території адміністративно-територіальної одиниці яких розташований відповідний об'єкт, з двома примірниками паспорту захисної споруди з метою отримання нового облікового номеру.

ОМС, РДА мм. Києва та Севастополя протягом 20 робочих днів розглядають подані матеріали та інформують балансоутримувача з наданням одного примірника паспорту захисної споруди з новим обліковим номером, а також інформують ДСНС з наданням сканованої копії паспорту захисної споруди для внесення змін до Інформаційної системи.

У разі зміни облікового номеру захисної споруди або споруди подвійного призначення державної форми власності її балансоутримувач не пізніше ніж через 10 робочих днів інформує про це орган державної влади, до сфери управління якого він віднесений.

12. Виключення захисних споруд або споруд подвійного призначення з фонду захисних споруд здійснюється відповідно до Порядку обліку, а також з дотриманням Вимог щодо критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 881/32333 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від _____ № _____).

Після виключення захисної споруди або споруди подвійного призначення із фонду захисних споруд обліковий номер вивільняється та може присвоюватися іншому об'єкту.

13. Захисні споруди та споруди подвійного призначення, що перебувають на обліку, не підлягають виключенню на час проведення їх капітального ремонту, реконструкції чи інших робіт з будівництва. У разі їх проведення балансоутримувач письмово не пізніше ніж за 10 днів до початку їх здійснення інформує суб'єкта ведення обліку з метою відображення відповідної інформації в Інформаційній системі.

У разі об'єднання під час реконструкції та/або технічної інвентаризації захисних споруд у єдину споруду балансоутримувач протягом 10 робочих днів інформує відповідні суб'єктів ведення обліку та територіальні органи ДСНС із наданням оновленого паспорту захисної споруди, висновку щодо технічної можливості об'єднання об'єктів нерухомого майна, а також матеріалів технічної інвентаризації, складених відповідно до Порядку інвентаризації.

Після об'єднання захисних споруд один із таких об'єктів підлягає виключенню з фонду захисних споруд суб'єктом ведення обліку, а інформація про такі захисні споруди, розміщена у Інформаційній системі, коригується ДСНС.

III. Ведення обліку найпростіших укриттів та первинних (мобільних) укриттів

1. Включенню до фонду захисних споруд об'єктів, передбачених у пункті 7 Порядку обліку, як найпростіших укриттів здійснюється суб'єктами ведення обліку на підставі акту огляду.

У разі необхідності за рекомендацій комісії, вказаних у акті огляду об'єкта, також надається паспорт об'єкта або звіт про результати обстеження, складені за результатами обстеження такого об'єкта відповідно до Порядку проведення

обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257.

До акту огляду також можуть надаватися розрахунки, які підтверджують захисні властивості відповідного об'єкта, проведені балансоутримувачем або комісією, відповідно до наявних методик (розрахунків), зокрема наведених у ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», затверджених наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10 серпня 2023 року № 702, а також детальний опис заходів, вжитих з метою їх покращення, з наданням планів (схем), фотоматеріалів та інших матеріалів.

2. Для включення до фонду захисних споруд найпростіших укриттів їх балансоутримувач звертається до суб'єкта ведення обліку з наданням первинних документів обліку таких об'єктів.

Суб'єкт ведення обліку розглядає не більше ніж 20 робочих днів подані матеріали та інформує балансоутримувача про прийняте рішення.

3. Під час прийняття суб'єктами ведення обліку рішення про включення найпростіших укриттів до фонду захисних споруд визначаються усі обставини, що унеможливають укриття населення у відповідному об'єкті за наданими балансоутримувачем документами, зокрема:

перебування в аварійному стані, у тому числі наявність ознак порушення стійкості та цілісності конструкцій (виявлення дефектів, пошкоджень, деформацій);

підтоплення ґрунтовими та/або поверхневими водами;

висота приміщень від підлоги до стелі менше 1,9 м;

наявність резервуарів із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими, радіоактивними та вибухонебезпечними речовинами;

наявність магістральних водопровідних, каналізаційних, інших мереж, які проходять через такий об'єкт, без запірної арматури на вході та виході.

4. Для включення до фонду захисних споруд первинного (мобільного) укриття його балансоутримувач надає суб'єкту ведення обліку акт огляду та декларацію про відповідність.

Основними підставами неможливості включення первинного (мобільного) укриття до фонду захисних споруд є:

відсутність декларації про відповідність;

надання неповної інформації у акті огляду або наявність у такому акті висновку про те, що об'єкт не рекомендований для укриття населення;

невідповідності вимогам щодо розміщення таких об'єктів на місцевості, зокрема, наведених у пункті 8 Порядку обліку;

відсутності потреби у первинному (мобільному) укритті на місцевості, де його встановлено;

наявності інших обставин, що можуть становити ризик для осіб, які підлягатимуть укриттю у такому об'єкті.

5. Суб'єкт ведення обліку у разі встановлення можливості включення найпростішого укриття або первинного (мобільного) укриття до фонду захисних споруд протягом 20 робочих днів з дати прийняття такого рішення видає організаційно-розпорядчий документ про включення такого об'єкту до фонду захисних споруд, про що інформує балансоутримувача з наданням копії такого документа, а також вносить відомості про такий об'єкт до Інформаційної системи.

6. Протягом 5 робочих днів з дати отримання копії організаційно-розпорядчого документа про включення найпростішого укриття або первинного (мобільного) укриття балансоутримувач забезпечує внесення інформації про такий об'єкт до книги обліку об'єктів фонду захисних споруд (у разі наявності більше трьох об'єктів фонду захисних споруд).

7. Найпростіші укриття та первинні (мобільні) укриття виключаються зі складу фонду захисних споруд за рішенням суб'єкта ведення обліку, який прийняв рішення про включення такого об'єкту до фонду захисних споруд, за зверненням балансоутримувача таких споруд за наявності обґрунтованих підстав, зокрема набуття ним стану, що унеможлиблює його подальше використання (набуття аварійного стану, затоплення приміщень, проведення капітального ремонту або реконструкції, що передбачають зупинення експлуатації об'єкта).

8. До проведення капітального ремонту та реконструкції найпростішого укриття зі зміною функціонального призначення, що унеможлиблює подальше використання такого об'єкту для укриття населення як найпростішого укриття балансоутримувач за 10 робочих днів до проведення таких робіт інформує суб'єкта ведення обліку з метою прийняття рішення про подальше використання відповідного об'єкта, зокрема виключення зі складу фонду захисних споруд.

IV. Формування фонду захисних споруд

1. Створення фонду захисних споруд полягає у затвердженні переліку його об'єктів:

ЦОВВ – об'єктів фонду таких органів, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд державної власності, що перебувають на балансі суб'єктів господарювання приватної форми власності;

ОДВ – об'єктів фонду таких органів, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;


Радою міністрів АРК, МОВВ, ОМС – усіх об'єктів фонду незалежно від форм власності на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження такого органу.

2. У переліку захисних споруд та споруд подвійного призначення зазначається вид таких об'єктів, клас або група, обліковий номер, місцезнаходження та місткість, а у переліку найпростіших укриттів та переліку первинних (мобільних) укриттів (за наявності) зазначається інформація про місцезнаходження (географічні координати – для первинних (мобільних) укриттів) і місткість.

Актуалізація рішення про затвердження переліку об'єктів фонду захисних споруд здійснюється не пізніше ніж до 5 січня року, наступного за звітним періодом.

3. Відомості щодо об'єктів фонду захисних споруд, внесені у Інформаційну систему, використовуються для формування переліку захисних споруд та споруд подвійного призначення, переліку найпростіших укриттів та переліку первинних (мобільних) укриттів.

**Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України з
надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України**



Юрій КОРЕВА

Додаток 1
до Вимог щодо здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(пункт 5 розділу I)

Книга
обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту

(назва адміністративно-територіальної одиниці (регіону, району, територіальної громади) / найменування органу державної влади або балансоутримувача)															
№ з/п	Балансоутримувач			Загальна інформація про об'єкт					Характеристики об'єкта						Примітка
	найменування	код згідно з ЄДРПОУ	місцезнаходження	обліковий номер	вид засобу колективного захисту	місцезнаходження	форма власності, сфера управління	орган управління	сховищем як об'єктом нерухомого майна	рік введення в експлуатацію	клас (група) та захисні властивості	місткість, осіб	площа, кв. м	режими вентиляції	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Примітка. У графі 16 вказується інформація щодо цілей використання захисних споруд цивільного захисту для культурних, господарських або побутових потреб (для чого конкретно), основне функціональне призначення споруди подвійного призначення, реквізити документа на підставі якого включено / виключено об’єкт до / з фонду захисних споруд цивільного захисту.

Додаток 2
до Вимог щодо здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(підпункт 1 пункту 7 розділу I)

Паспорт
захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення

обліковий номер _____

(дата заповнення)

(назва населеного пункту)

I. Загальні відомості

1. Вид об'єкта _____
(сховище / протирадіаційне укриття / споруда подвійного призначення із захисними

_____ властивостями сховища/ споруда подвійного призначення із захисними властивостями

_____ протирадіаційного укриття)

клас (група) _____

2. Місцезнаходження _____

3. Власник:
форма власності _____
(державна / комунальна / приватна)

балансоутримувач _____
(найменування підприємства, установи, організації)

сфера управління _____
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,

_____ місцевого органу виконавчої влади, іншого органу державної влади або органу місцевого

_____ самоврядування, до сфери управління якого належить споруда)

4. Відомості про результати проведення технічної інвентаризації об'єкта:
найменування об'єкта нерухомого майна _____

_____ найменування бюро технічної інвентаризації _____

_____ номер інвентаризаційної справи (ідентифікатор об'єкта нерухомого майна)

_____ дата проведення технічної інвентаризації _____

5. Найменування проектної організації, якою затверджено проект відповідної споруди _____
6. Найменування підприємств, установ, організацій, які будували захисну споруду цивільного захисту _____
7. Використання захисної споруди цивільного захисту (основне функціональне призначення споруди подвійного призначення) _____
8. Інші підприємства, установи, організації, що експлуатують захисну споруду цивільного захисту / споруду подвійного призначення _____
9. Дата прийняття в експлуатацію _____
10. Час приведення у готовність до використання за призначенням _____ год

II. Технічні характеристики

1. Місткість (осіб) _____
2. Загальна площа (кв. м) _____
3. Загальний об'єм (куб. м) _____
4. Розміщення: _____
(окремо розташоване / вбудоване)
відносно планувальної позначки землі _____
(надземна / підземна / напівзаглиблена)
розміщена у гірничих виробках _____
(так/ні)
5. Кількість входів _____
6. Кількість аварійних виходів _____
7. Кількість та торговельна марка, тип/номер моделі, модифікація, артикул, номер партії/серія (далі – маркування) дверей (воріт) або віконниць (ставень):
герметичні _____
захисні _____
захисно-герметичні _____
8. Режими забезпечення повітрям (для сховищ та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ) _____
(чистої вентиляції (1-й режим)/ фільтровентиляції (2-й режим) /

режим повної або часткової ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря (3-й режим)

9. Технічна характеристика системи вентиляції:

№ з/п	Вентиляційна система	Вентилятори			Фільтри і засоби регенерації	
		маркування	к-ть	продуктивність	маркування	к-ть
1	2	3	4	5	5	6

Герметичні клапани, клапани надлишкового тиску		Противибухові пристрої	
маркування	к-ть	маркування	к-ть
7	8	9	10

Насоси			Калорифери або повітроохолоджувачі			Холодильні машини		
маркування	к-ть	продуктивність	маркування	к-ть	продуктивність	маркування	к-ть	продуктивність
11	12	13	14	15	16	17	18	19

10. Ступінь герметичності (величина підпору повітря) _____

11. Наявність та перелік вимірювальних приладів _____

12. Система опалення _____

13. Система водопостачання (у тому числі резервні джерела водопостачання) _____
(вид водопроводу,

свердловина, ємність аварійних резервуарів тощо)

14. Система каналізації, наявні санітарно-технічні прилади _____

15. Система освітлення _____

16. Система електропостачання (у тому числі резервні джерела живлення) _____

17. Електронні системи комунікації (у тому числі зв'язку та інформування) _____

18. Наявність інструмента, інвентарю і обладнання _____

19. Координати місцезнаходження основного входу:

довгота _____

(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)

широта _____

(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)

Керівник балансоутримувача

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МП (за наявності)

(посада представника органу державної влади / органу

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

місцевого самоврядування, яким присвоєно обліковий

номер)

МП (за наявності)

Додаток 3
до Вимог щодо здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(підпункт 2 пункту 7 розділу I)

Акт
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
щодо можливості його використання для укриття населення

_____	_____
(дата)	(назва населеного пункту)
Комісією у складі _____	
(посада (и), прізвище (а), власне (і) ім'я (імена) та по батькові (за наявності)	

особи (осіб), яка (і) здійснювала (и) огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення))	

у присутності _____	
(посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) власника	

об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)	
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) місцезнаходження якого	

що належить _____	
(найменування балансоутримувача)	
форма власності _____	
(державна / комунальна / приватна)	
Координати місцезнаходження основного входу:	
довгота _____	(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)
широта _____	(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)
За результатами проведеного огляду встановлено:	
1. Загальна характеристика об'єкта _____	
(основне функціональне призначення, розташування на	

місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю (споруду) з висотою, у гірничих виробках),	

найменування виробу / продукції (торговельна марка, тип/номер моделі, модифікація, артикул, номер	

партії/серія) та інша інформація про об'єкт)	
2. Загальна площа _____ кв. м, з висотою до стелі _____ м та об'ємом _____ куб. м.	

3. Загальний стан об'єкта:

технічний _____

(нормальний, задовільний, непридатний до нормальної експлуатації, аварійний, не визначався)

санітарний _____

(задовільний, незадовільний)

4. Стан приміщень _____

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

5. Стан входів, додаткових аварійних виходів _____

(кількість, входи не захаращено,

захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для

доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

6. Стан системи вентиляції _____

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

природна вентиляція, механічна вентиляція або примусова, припливна вентиляція і витяжна тощо)

7. Стан системи водопостачання _____

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність,

кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

8. Стан системи каналізації _____

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, справність

та чистота)

санвузли _____

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів,

умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих об'єктів) _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

9. Стан системи опалення _____

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, справність)

10. Стан системи електропостачання та електроосвітлення _____

(наявність, укомплектованість

та справність електрообладнання, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем

електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

11. Стан систем зв'язку та оповіщення _____

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної

телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність доступу до мережі Інтернет,
зокрема шляхом бездротового з'єднання, та інші засоби)

12. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _____
(передбачено / не передбачено,

наявність, справність)

наявність первинних засобів пожежогасіння _____
(наявність та укомплектованість пожежних

кран-комплектів, наявність вогнегасників, тощо згідно з нормами)

13. Облаштування засобами для забезпечення інклюзивності _____
(наявність облаштованих

входів/виходів, інших засобів та їх справність)

14. Наявність точки доступу до мережі Інтернет _____
(наявність обладнання, можливість

підключення та справність, у тому числі наявність доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi)

15. Інша інформація _____
(вказується інформація щодо захисних властивостей, документів, що підтверджують

їх наявність (скановані копії додаються окремо), для закладів освіти вказуються його код

в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Програмно-апаратному комплексі

Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (Державній інформаційній системі

освіти), облаштування, приміщень для проведення навчального процесу, а також інша інформація за потреби)

Висновок

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) _____
(рекомендовано / не рекомендовано до використання

_____ ,
для укриття населення та включити до фонду захисних споруд цивільного захисту)

для укриття _____
(категорія населення, що укривається)

у загальній кількості _____
(розрахункова місткість відповідно до ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди

_____ осіб
цивільного захисту)

як _____
(найпростіше укриття, первинне (мобільне) укриття, споруда подвійного призначення із захисними

властивостями сховища або протирадіаційного укриття (для введеної в експлуатацію частини станції

метрополітену)

Обставини, що унеможливають укриття населення в об'єкті (будівлі, споруді, приміщенні) або перелік рекомендованих заходів, що необхідно виконати для можливості використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення: _____

Особи, які склали цей Акт:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

З цим Актом ознайомлений:

_____	_____	_____
(власник об'єкта (будівлі, споруди,	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
приміщення) або уповноважена ним особа)		

МП (за наявності)

Додаток 4
до Вимог щодо здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту
(пункт 3 розділу II)

**Номерний ряд
захисних споруд цивільного захисту / споруд подвійного призначення**

№ з/п	Адміністративно-територіальна одиниця	Номерний ряд
1	2	3
1.	Вінницька область	01000-04999
2.	Волинська область	05000-08999
3.	Дніпропетровська область	12000-15999
4.	Донецька область	16000-19999
5.	Житомирська область	20000-23999
6.	Закарпатська область	24000-27999
7.	Запорізька область	28000-31999
8.	Івано-Франківська область	32000-35999
9.	Київська область	120000-130999
10.	Кіровоградська область	40000-45999
11.	Луганська область	09000-11999
12.	Львівська область	46000-51999
13.	Миколаївська область	52000-55999
14.	Одеська область	56000-59999
15.	Полтавська область	60000-63999
16.	Рівненська область	64000-67999
17.	Сумська область	68000-71999
18.	Тернопільська область	72000-73999
19.	Харківська область	74000-79999
20.	Херсонська область	80000-83999
21.	Хмельницька область	84000-87999
22.	Черкаська область	88000-91999
23.	Чернівецька область	95000-98999
24.	Чернігівська область	92000-94999
25.	м. Київ	100000-110999
26.	Автономна Республіка Крим	111000-115999
27.	м. Севастополь	116000-119999

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх
справ України

09 липня 2018 року № 579

(у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України

від _____ № _____)

Вимоги

щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість

1. Ці Вимоги визначають критерії за якими встановлюється подальша неможливість утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення (далі – захисні споруди), оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також механізм, що встановлює відсутність потреби у подальшому утриманні та експлуатації захисних споруд.

2. Норми цих Вимог не поширюються на захисні споруди, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших органів державної влади (далі – органи державної влади), а також захисні споруди, призначені для укриття лише особового складу військових підрозділів (військовослужбовців) Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, військовополонених у таборах та дільницях для їх утримання, засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Норми цих Вимог повністю або частково можуть використовуватися для визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд, визначених абзацом першим цього пункту, за рішенням відповідних органів.

3. У цих Вимогах терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, Законах України «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про будівельні норми», Порядку

створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений Кабінетом Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 (далі – Порядок обліку), Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 (далі – Порядок виконання невідкладних робіт), Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 488 (далі – Порядок технічної інвентаризації).

4. До критеріїв подальшої неможливості утримання та експлуатації захисних споруд призначення належать:

- 1) відсутність потреби в захисній споруді на відповідній території;
- 2) передання в установленому порядку територій, на яких розміщено захисну споруду, для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар'єрним) способом і відсутності потреби в такій споруді;
- 3) набуття захисною спорудою, будівлею чи спорудою, до складу якої входить захисна споруда, аварійного технічного стану з неможливістю їх відновлення чи економічною недоцільністю проведення таких заходів, зокрема внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів або інших надзвичайних ситуацій;
- 4) фізична ліквідація гірничих або шахтних виробок, виведення з експлуатації їх окремих ділянок, у яких розміщено захисну споруду;
- 5) ліквідація єдиного майнового комплексу, до складу якого входить захисна споруда, під його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб'єктів господарювання;
- 6) постійне затоплення (підтоплення) захисної споруди ґрунтовими чи паводковими водами за технічної неможливості або економічної недоцільності проведення заходів із водозниження (водовідведення) та/або відновлення гідроізоляції такої споруди;
- 7) технічна неможливість або економічна недоцільність збереження захисної споруди;
- 8) набрання законної сили рішенням суду, резолютивною частиною якого передбачено неприпустимість подальшої експлуатації об'єкта як захисної

споруди з подальшим виключенням її з фонду захисних споруд, у тому числі у випадках безпідставного знесення захисної споруди.

5.3 метою обґрунтування підстав подальшої неможливості утримання та експлуатації захисної споруди її балансоутримувач здійснює підготовку матеріалів за одним із критеріїв, передбачених у пункті 4 цих Вимог.

Матеріали з обґрунтування підстав подальшої неможливості утримання та експлуатації захисної споруди мають містити обов'язкові документи (компоненти) згідно Матриці визначення переліку обов'язкових компонентів справи, сформованої для обґрунтування підстав подальшої неможливості та експлуатації захисних споруд або споруд подвійного призначення за встановленим критерієм, наведеної у додатку 1 до цих Вимог, а також інші документи (за рішенням балансоутримувача).

Балансоутримувач не здійснює підготовку матеріалів у випадку набрання законної сили рішенням суду, резолютивною частиною якого передбачено неприпустимість подальшої експлуатації об'єкта як захисної споруди з подальшим виключенням її зі складу фонду захисних споруд. У такому випадку рішення має бути доведене до:

органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення щодо включення захисної споруди до складу фонду захисних споруд відповідно до пункту 6 розділу I Вимог щодо здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту з метою підготовки рішення про виключення такої споруди, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 880/32332 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від _____ № _____), з метою підготовки рішення щодо виключення такої споруди зі складу фонду захисних споруд;

ДСНС з метою внесення інформації до інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту»".

6. Під час підготовки матеріалів балансоутримувач:

1) встановлює критерій подальшої неможливості та експлуатації відповідної захисної споруди;

2) визначає потребу у відповідній захисній споруді шляхом складання довідки щодо потреби в захисній споруді цивільного захисту / споруді подвійного призначення за формою, наведеною у додатку 2 до цих Вимог (компонент А);

3) здійснює огляд захисної споруди з урахуванням:

звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої експлуатації та/або паспорта об'єкта будівництва, складених за результатами обстеження захисної споруди (у тому числі попередніх обстежень (за наявності)

відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 (компонент Б);

наявної проектної документації, за якою збудовано відповідний об'єкт архітектури (захисну споруду) (компонент В);

документів бухгалтерського обліку підприємства, установи чи організації, що є балансоутримувачем захисної споруди, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, витягу з відомостями з Державного земельного кадастру (компонент Г);

матеріалів технічної інвентаризації та/або технічного паспорту, складених відповідно до Порядку технічної інвентаризації (компонент Д);

паспорту захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення, складеного відповідно до Порядку обліку; акту обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, форма якого затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2024 року № 879, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 січня 2025 року за № 41/43447; актів довільної форми, складених за результатами періодичних оглядів (компонент Е);

матеріалів інженерних вишукувань щодо тривалого підтоплення території з визначеними причинами підтоплення та, за наявності, інших документів, що містять відомості про наявність постійного затоплення (підтоплення) об'єктів на відповідній території ґрунтовими чи паводковими водами (компонент Є);

витягу з проекту ліквідації балансоутримувача або техніко-економічного обґрунтування недоцільності його подальшої експлуатації відповідно до вимог Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939, що підтверджує подальше використання основних фондів; завірені копії наказу про ліквідацію балансоутримувача та рішення органу місцевого самоврядування про узгодження плану балансоутримувача щодо ліквідації гірничодобувних (гірничопереробних) об'єктів, прийнятого відповідно до вимог підпункту 2 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» або розпорядчі документи про виведення з експлуатації окремих ділянок гірничих або шахтних виробок, у яких розташовано захисну споруду (компонент Ж);

документів, що підтверджують ліквідацію цілісного майнового комплексу (завершеного або не завершеного будівництвом), до складу якого входить захисна споруда, під його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб'єктів господарювання, у тому числі рішення про надання згоди на списання майна відповідно до пункту 19 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314; витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує припинення юридичної особи шляхом ліквідації відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України; копію рішення про створення, ліквідацію,

реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності, прийнятого відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», копій установчих документів таких суб'єктів господарювання відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, а також рішення про надання дозволу на списання майна шляхом ліквідації, прийнятого відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (компонент З);

документів, що підтверджують пошкодження будівель та споруд внаслідок позапроектних впливів, зумовлених бойовими діями, в тому числі потрапляння засобів ураження, вибухів, пожеж тощо, відповідно до вимог Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 року № 951), та Порядку виконання невідкладних робіт (компонент И);

рішення стосовно класифікації надзвичайної ситуації за рівнем відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, що сталася на території, де розміщено об'єкт та мала ймовірний вплив на захисну споруду (компонент І);

документів, складених за результатами заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (компонент Ї);

фотоматеріали за різні проміжки часу з прив'язкою до місцевості (фото захисної споруди, а також території навколо неї) (компонент К);

рішення про передання в установленому порядку територій, на яких розміщено захисну споруду, для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар'єрним) способом, прийняте відповідно до вимог Земельного кодексу України; геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин, проведеної відповідно до статті 37 Кодексу України про надра, та наявності на території корисних копалин згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1370), копія спеціального дозволу на користування надрами відповідно до статті 16 Кодексу України про надра; викопіювання з містобудівної документації у частині встановленого нею функціонального призначення відповідної території; технічний проект розробки родовища корисних копалин, геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми), визначені у статті 24 Гірничого закону України (компонент Л);

інших визначених законодавством документів, що підтверджують або спростовують доцільність розгляду питання підготовки пропозицій щодо подальшої неможливості та експлуатації захисної споруди (компонент М);

4) установлює технічну можливість та економічну доцільність збереження або відновлення захисної споруди;

5) готує пропозиції щодо можливих шляхів збереження чи відновлення захисної споруди, зокрема шляхом проведення реконструкції (зі зниженням захисних та/або технічних характеристик), реставрації, капітального або поточного ремонту у разі відсутності достатніх обґрунтувань подальшої неможливості та експлуатації захисних споруд;

6) складає за результатами огляду захисної споруди акт про подальше використання захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення (далі – акт про подальше використання) за формою, визначеною у додатку 3 до цих Вимог, у разі наявності достатніх обґрунтувань подальшої неможливості та експлуатації захисних споруд (компонент Н);

7) формує окрему справу з матеріалами (документами) та їх завіреними в установленому порядку копіями, що обґрунтовують причини подальшої неможливості утримання та експлуатації захисних споруд.

7. Для огляду захисної споруди балансоутримувач за необхідності створює тимчасову комісію з вивчення питання подальшого утримання та експлуатації захисної споруди із залученням необхідних фахівців (за згодою).

8. Відсутність потреби у захисній споруді полягає у неможливості використання такої споруди для укриття будь-яких категорій населення (працівників), а також:

1) відсутності або ліквідації балансоутримувача захисної споруди;

2) відсутності інших суб'єктів господарювання в межах радіуса пішохідної доступності до такої споруди та/або відсутності у них потреби в захисних спорудах;

3) відсутності населення (працівників), що постійно або періодично перебуває на території, яка потрапляє в межі радіуса пішохідної доступності до такої споруди;

4) відсутності намірів забудови відповідних територій згідно з затвердженою містобудівною документацією.

9. Відсутність потреби підтверджується (компонент П):

1) витягом з відомостями з Державного земельного кадастру;

2) копіями документів, що підтверджують ліквідацію цілісного майнового комплексу (завершеного або не завершеного будівництвом), до складу якого входить захисна споруда, під його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб'єктів господарювання;

3) копіями документів органів державної влади, органу місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, розташованих в радіусі пішохідної доступності щодо відсутності потреби у захисних спорудах;

4) викопіюванням з містобудівної документації (за наявності), зокрема детальних планів території, генеральних планів населених пунктів, комплексних планів просторового розвитку, схем планування території, з інформацією щодо функціонального призначення та планів забудови територій у межах радіусів пішохідної доступності навколо захисних споруд;

5) копіями рішень щодо визначення (зміни) функціонального призначення земельної (-их) ділянки (-ок) в межах радіусу пішохідної доступності до захисної споруди;

6) планом (схемою) території балансоутримувача та її межі з вказанням усіх будівель і споруд, у тому числі інших об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також кількості постійного та періодичного персоналу в них.

10. Економічною недоцільністю збереження (відновлення) захисної споруди є умова, що вартість робіт з її капітального ремонту, реконструкції, реставрації дорівнює або перевищує вартості будівництва нової захисної споруди згідно наявної потреби.

Вартість робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди та будівництва нової захисної споруди повинна бути підтверджена кошторисною документацією, розробленою згідно з вимогами законодавства у сфері будівництва (компонент Р).

11. Сформована справа з матеріалами, що обґрунтовують причини подальшої неможливості та експлуатації захисних споруд за встановленим критерієм, направляється на розгляд згідно з вимогами пунктів 29–36 Порядку обліку.


12. Під час розгляду матеріалів справи та пропозицій про подальше використання захисної споруди аналізують усі підстави подальшої неможливості та експлуатації захисних споруд за встановленим критерієм, при цьому визначається наявність передбачених цими Вимогами документів, можливість ознайомлення із їхнім змістом, відповідність висновків акту про подальше використання встановленому критерію за яким обґрунтовується неможливість

подальшого утримання та експлуатації захисної споруди, а також наявність потреби у відповідній захисній споруді.

13. У разі встановлення наявності потреби в захисній споруді, її виключення з фонду захисних споруд може здійснюватися лише з одночасним поповненням фонду захисних споруд відповідно до вимог пункту 6 Порядку обліку з урахуванням необхідних виду, класу чи групи, місткості, режимів фільтрації або регенерації повітря захисних споруд. Наявність затвердженої проектної документації для будівництва захисної споруди згідно визначених потреб, а також права на виконання підготовчих та будівельних робіт є підставою для розгляду матеріалів про неможливість подальшого утримання та експлуатації захисної споруди за наявності потреби.

14. У разі невідповідності наданих балансоутримувачем матеріалів цим Вимогам та потребам у захисних спорудах орган державної влади та орган місцевого самоврядування, що здійснює їх розгляд відповідно до пункту 30 Порядку обліку, приймає рішення про відмову у виключенні захисної споруди з фонду захисних споруд та інформує про це балансоутримувача із зазначенням причин відмови.

**Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України**



Юрій КОРЕВА

до Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість (пункт 5)

визначення переліку обов'язкових компонентів справи, сформованої для обґрунтування підстав подальшої неможливості та експлуатації захисних споруд або споруд подвійного призначення за встановленим критерієм

[illegible]

Додаток 2

до Вимог щодо визначення критеріїв
неможливості подальшого утримання та
експлуатації захисних споруд цивільного
захисту, оформлення документів, що
підтверджують таку неможливість
(підпункт 2 пункту 6)

Довідка
щодо потреби у захисній споруді цивільного захисту / споруді подвійного
призначення

I. Загальна частина

(найменування суб'єкта господарювання / органу державної влади / органу місцевого

самоврядування, що склав довідку)

повідомляє про те, що _____ здійснив оцінку потреби у _____,

(вид засобу колективного захисту та обліковий номер)

місцезнаходження якого _____

місткістю _____ осіб, площею _____ кв. м, об'ємом _____ куб. м,

клас або група _____;

розрахунковий надмірний тиск повітряної ударної хвилі: _____;

ступінь послаблення радіаційного впливу: _____;

належить до сфери управління: _____

(найменування органу державної влади або органу місцевого

самоврядування, до сфери управління якого належить захисна споруда)

балансоутримувачем якої є _____

розміщення на місцевості _____

(зазначається чи вбудована в об'єкти (будівлі і споруди) або окремо

розташована, а також чи перебуває на межі території суб'єкта господарювання, іншої юридичної особи та

фізичної особи-підприємця, що є балансоутримувачем відповідної споруди)

форма власності _____

(державної, комунальної, приватної форм власності, безхазяйна)

II. Довідка щодо використання споруд

1. Призначена (призначалася) для укриття таких категорій населення: _____

(вказуються категорії

населення з урахуванням вимог статті 20 та частини третьої статті 32 Кодексу цивільного захисту України)

2. Балансоутримувач _____

(зазначається чи балансоутримувач продовжує функціонування,

припиняє або припинив діяльність)

3. Балансоутримувач віднесений до _____ категорії цивільного захисту.
4. Продовжує роботу в особливий період _____.
(так/ні)
5. Із загальною чисельністю персоналу _____, що перебуває в радіусі пішохідної доступності.
6. Балансоутримувач забезпечує укриття усього персоналу та інших категорій населення відповідно до вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України без врахування наявності відповідної споруди у повному обсязі _____ шляхом: _____
(так/ні) (використання інших _____
захисних споруд (вказуються вид, обліковий номер, місткість, місцезнаходження та відстань
до таких об'єктів), майбутнього будівництва нової захисної споруди тощо)
7. Наявність іншого населення у радіусі пішохідної доступності захисної споруди _____.
(так/ні)
8. Захисна споруда використовується населенням у радіусі пішохідної доступності _____.
(так/ні)
9. Наявність інших суб'єктів господарювання у радіусі пішохідної доступності _____.
(так/ні)

III. Аналіз потреби у відповідній споруді

1. Відповідно до наявних розрахунків укриття населення (працівників) захисна споруда (планується до використання або використовується населенням (працівниками)/ у разі приведення у готовність може забезпечити укриття (кількість) осіб/ буде найближчим об'єктом фонду захисних споруд цивільного захисту для (кількість) осіб, що скоротить час для прибуття відповідних категорій населення та зменшить навантаження на інші об'єкти (з урахуванням необхідного рівня захисту таких категорій населення) / не впливає на укриття категорій населення, розмішених у радіусі пішохідної доступності)
2. Працівники суб'єкта господарювання, що є балансоутримувачем захисної споруди, підлягають укриттю у _____ (зазначається вид, клас або група, необхідність систем фільтровентиляції чи регенерації повітря в захисній споруді, необхідність у перебуванні такої споруди у постійній готовності, а також загальна місткість)
3. Згідно положень містобудівної документації та проектної документації для будівництва об'єктів захисна споруда _____ (передбачається для укриття населення (працівників) в радіусі пішохідної доступності / у разі виключення не вплине на укриття населення (працівників) в радіусі пішохідної доступності)

4. Додаткові підстави неможливості використання населенням (працівниками) відповідної споруди _____

(розташована на режимному об'єкті, що унеможлиблює доступ сторонніх осіб / у складі будівлі

та споруди, що перебуває в аварійному стані та підлягає демонтажу / розташована в складних геологічних

та/або гідрологічних умовах, зокрема на межі обвалу, у зсувонебезпечній території, затопленій місцевості тощо /

розташовано на території, забрудненій небезпечними хімічними та/або радіоактивними речовинами / інші

обставини, що обмежують доступ населенню (працівникам) (із зазначенням цих обставин)

IV. Висновок

(на підставі аналізу інформації зазначається висновок про наявність / відсутність потреби у відповідній захисній

споруді, а також обґрунтувань відповідної позиції, зокрема у зв'язку із наявністю альтернативних шляхів

вирішення питання укриття, у зв'язку із відсутністю населення (працівників) на відповідній території та планів

щодо забудови відповідної території тощо)

Керівник суб'єкта господарювання / органу
державної влади / органу місцевого
самоврядування (уповноважена ним особа)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МП (за наявності)

Додаток 3
до Вимог щодо визначення критеріїв
неможливості подальшого утримання та
експлуатації захисних споруд цивільного
захисту, оформлення документів, що
підтверджують таку неможливість
(підпункт 6 пункту 6)

Акт
про подальше використання захисної споруди цивільного захисту або
споруди подвійного призначення

_____	_____
(дата)	(назва населеного пункту)

(найменування балансоутримувача)	
проведено огляд _____	
(вид засобу колективного захисту та обліковий номер)	

місцезнаходження якого _____	

координати місця знаходження захисної споруди: довгота _____, широта _____;	
члени комісії (у разі її утворення): _____	
(зазначається посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності),	

членів комісії, а також реквізити розпорядчого документа, яким утворено відповідну комісію	

та затверджено її склад)	

Огляд здійснювався з урахуванням даних таких документів: _____	

I. Результати огляду	
1. Захисна споруда використовується / не використовується для укриття _____	
(непотрібне закреслити)	(зазначається категорія

населення, яка підлягає укриттю)	
2. Захисна споруда розташована у _____	
(зонах можливого негативного впливу, у тому числі зоні можливого	

хімічного забруднення, зоні можливого радіоактивного забруднення, та інших зонах (у разі потрапляння)	
3. Чисельність постійного та періодичного персоналу в радіусі пішохідної доступності від	
захисної споруди, а також найбільшої працюючої зміни _____	
(кількість осіб)	
4. Балансоутримувач _____	
(зазначається інформація щодо віднесення до відповідної категорії цивільного захисту	

та/або території (територіальної громади, населеного пункту) на якій розташовано об'єкт фонду до відповідної	

групи цивільного захисту)

5. Чи продовжує балансоутримувач діяльність в особливий період _____
(так / ні)

6. Наявність визначеної потреби (врахування у розрахунках потреби) у відповідній захисній споруді, зокрема у містобудівній документації та проектній документації на будівництво об'єктів, або передбачення укриття населення у захисній споруді згідно розрахунків укриття

(вказується назва документа, дата його прийняття або затвердження (за наявності), а також

короткий зміст положень, що стосуються захисної споруди)

7. Інформація про об'єкти, що розміщені в радіусі пішохідної доступності, та території, які потрапляють у відповідний радіус _____
(вказуються об'єкти (будівлі і споруди), що потрапляють у радіус

пішохідної доступності від об'єкта фонду, інші захисні споруди цивільного захисту або споруди подвійного

призначення, функціональне призначення територій на яких розміщено відповідний об'єкти фонду та тих,

що потрапляють в радіус пішохідної доступності та інша інформація за наявності)

8. Наявність населення, що періодично або постійно перебуває у радіусі пішохідної доступності від захисної споруди _____
(зазначаються об'єкти та розрахункова /

фактична чисельність таких осіб)

9. Основні характеристики об'єкта фонду:
захисні властивості _____

(клас або група, розрахункові навантаження і впливи (надмірний тиск повітряної

ударної хвилі та ступінь послаблення радіаційного впливу)

місткість, площа та об'єм _____

форма власності _____

рік введення в експлуатацію _____

наявність системи фільтровентиляції та/або регенерації _____

(вказується, що саме та його стан)

балансова вартість об'єкта фонду станом на _____ складає _____ тис. грн

короткий зміст висновку паспорту об'єкта, складеного за результатами технічного обстеження, або звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої експлуатації

інформація про проведення ремонтів та реконструкції захисної споруди _____
(зазначається опис

основних заходів, вжитих під час проведення поточних ремонтів, капітального ремонту,

реконструкції, дат (років) проведення таких заходів та обсягів залучених коштів із

вказанням джерела фінансування витрат)

10. Аналіз причин набуття захисною спорудою стану, що унеможливило подальше її утримання та експлуатацію _____
(орієнтовний період часу набуття стану, що унеможливило подальше

утримання та експлуатацію захисної споруди, а також посилання на положення документу, у якому це

зафіксовано (за наявності)

11. Висновок щодо технічної можливості та економічної недоцільності відновлення чи збереження об'єкта фонду, зокрема шляхом проведення капітального чи поточного ремонту, реконструкції тощо: _____

12. Аналіз можливості здійснення заходів із збереження або відновлення захисної споруди:

(зазначається детальний опис розгляду усіх можливих заходів із збереження або відновлення

захисної споруди (будівництво, зміна балансоутримувача, спільне використання тощо),

надаються обґрунтування відсутності потреби у відповідній споруді)

13. Опис інших обставин, що можуть вплинути на прийняття рішення щодо необхідності виключення захисної споруди зі складу фонду захисних споруд _____
(заповнюється у довільній

формі (за потреби) та може містити окрему думку членів комісії з вивчення питання подальшого утримання та

експлуатації захисної споруди)

II. Висновок та пропозиції балансоутримувача

(проведення реконструкції з пониженням захисних та/або технічних характеристик (зміною виду), капітального

ремонт, реставрації або поточного ремонту, створення згідно визначеної потреби іншої захисної споруди

цивільного захисту або споруди подвійного призначення на місці відповідного об'єкта фонду, використання

сховища у режимі протирадіаційного укриття, передачі об'єкта фонду іншому балансоутримувачу (у власність,

в утримання, збереження тощо), використання для укриття від звичайних засобів ураження в особливий період,

виключення зі складу фонду захисних споруд цивільного захисту тощо)

III. Перелік документів, що додаються:

Керівник балансоутримувача

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МП (за наявності)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міністерства внутрішніх справ України від ____
2025 року № ____ «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх
справ України від 09 липня 2018 року № 579»

1. Мета

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від ____ 2025 року № ____ «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579» (далі – наказ) розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до змін, внесених до Кодексу цивільного захисту України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України та до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», а також подальшого вдосконалення норм вищезазначених вимог з урахуванням досвіду, отриманого під час організації захисту населення у зв'язку зі збройною агресією.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення наказу обумовлено змінами у законодавстві України.

Законом України від 08 листопада 2023 р. № 3441-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту, вдосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організації та проведення евакуації населення, забезпечення охорони життя та здоров'я громадян» внесено зміни до Кодексу цивільного захисту України та викладено статтю 32 у новій редакції.

Законом України від 09 січня 2025 року № 4200-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту» внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у частині запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Постановами Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2023 року № 883, від 19 грудня 2023 року № 1331, від 20 вересня 2024 року № 1074 та від 31 грудня 2024 року № 1538 внесено зміни до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

Нові правові норми, внесені зазначеними актами законодавства України обумовлюють необхідність внесення змін до актів, затверджених наказом



МВС № 4285/01/35-2025 від 13.02.2025 (1803772)

Підписав: Клименко Ігор Володимирович

Сертифікат: 368DC35ECECB2DC10400000008970100599B0500

Дійсний: з 12.02.2025 09:56:44 по 12.02.2027 09:56:44

Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за №№ 879/32331–881/32333, у тому числі до назви наказу та преамбули.

3. Основні положення акта

Наказ спрямовано на удосконалення та гармонізацію вимог законодавства, що діє у сфері цивільного захисту за напрямками ведення утримання, експлуатації, облаштування, обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Наказ передбачає внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту та викладення Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту в новій редакції. Відповідними змінами передбачається:

уточнення вимог щодо утримання, експлуатації захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення, встановлення вимог щодо пристосування (облаштування) найпростіших укриттів та вимог стосовно утримання, експлуатації первинних (мобільних) укриттів;

мінімізацію вимог до переліку майна об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням реальних потреб в умовах повномасштабного вторгнення, у тому числі актуалізації переліку лікарських виробів та медичних засобів для комплектації таких об'єктів;

деталізація положень щодо здійснення обліку всіх об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема первинних (мобільних) укриттів, максимальне уточнення відповідних процедур пов'язаних з обліком, а також актуалізація змісту форм документів та мінімізація їх кількості. Приведення вимог з обліку до вимог сьогоденності з урахуванням введення обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в електронній формі, що здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту»;

уточнення процедури виключення об'єктів зі складу фонду захисних споруд цивільного захисту як елемента механізму ведення обліку, у тому числі виключення об'єктів пошкоджених (зруйнованих) внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій;

уточнення норм таких вимог з урахуванням досвіду, отриманого під час організації захисту населення у зв'язку зі збройною агресією.

4. Правові аспекти

Правове регулювання в цій сфері забезпечується Кодексом цивільного захисту України, Порядком створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребуватиме додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів, натомість фінансування буде здійснюватися в межах наявних видатків бюджету, передбачених на утримання та експлуатацію наявних будівель, споруд.

6. Позиція заінтересованих сторін

За предметом правового регулювання наказ не потребує консультацій із заінтересованими сторонами, у зв'язку із чим до пояснювальної записки не додаються результати таких консультацій та прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін.

Наказ не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, у зв'язку із чим не зазначається позиція відповідних заінтересованих сторін.

Наказ не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Наказ не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг та не потребує отримання висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення цифрової експертизи.

Наказ потребує погодження з Міністерством енергетики України, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством охорони здоров'я України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною регуляторною службою України, обласними та Київською міською державними (військовими) адміністраціями, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

7. Оцінка відповідності

У наказі немає положень, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації.

Згідно з пунктом 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, пунктом 14

Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997, пунктом 3 Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61, Департамент юридичного забезпечення МВС провів експертизу наказу та підготував відповідні юридичний, гендерно-правовий та антидискримінаційний висновки про те, що нормативно-правовий акт:

розроблений за потреби правового регулювання управлінської діяльності та в межах повноважень суб'єкта нормотворення, відповідає положенням Конституції України, актам законодавства, узгоджується з нормативно-правовими актами такої самої юридичної сили, у тому числі зареєстрованими в Міністерстві юстиції України, а також не містить правових колізій та норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

не містить положень, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Наказ не потребує проведення громадської антикорупційної, громадської антидискримінаційної та громадської гендерно-правової експертизи.

8. Прогноз результатів

Наказ відповідає принципам державної регуляторної політики, є доцільний, ефективний та прозорий.

Реалізація наказу має позитивно вплинути на забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави та вдосконалить вимоги щодо утримання, облаштування, експлуатації та ведення обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.

За предметом правового регулювання наказ не матиме впливу на розвиток регіонів, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Міністр внутрішніх справ України

Ігор КЛИМЕНКО

_____ 2025 року

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
У наказі Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»	
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ 09.07.2018 № 579 Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту Відповідно до пункту 16 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту, пунктів 11, 18, 19 і 27 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою визначення вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також визначення зразків документів паперового обліку фонду захисних споруд, запровадження системи їх нумерації НАКАЗУЮ:	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ 09.07.2018 № 579 Про затвердження вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість Відповідно до пункту 2 частини першої статті 17, частини сьомої статті 32 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 12, 16, 19, 20, 27, 28, 37 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою визначення вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, а також визначення критеріїв неможливості



MBC № 4285/01/35-2025 від 13.02.2025 (1803772)

Підписав: Клименко Ігор Володимирович

Сертифікат: 368DC35ECECB2DC1040000008970100599B0500

Дійсний: з 12.02.2025 09:56:44 по 12.02.2027 09:56:44

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
1. Затвердити такі, що додаються: 1) Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту; 2) Вимоги щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту; 3) Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість. ...	подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі, що додаються: 1) Вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; 2) Вимоги щодо здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту; 3) Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість. ...
У Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331	
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579 ВИМОГИ щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579 Вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту
I. Загальні положення	
1. Цими Вимогами встановлено питання утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (далі - захисні споруди).	1. Ці Вимоги регулюють питання утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – об'єкти фонду), до яких належать: захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття);

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	споруди подвійного призначення (споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів); первинні (мобільні) укриття; найпростіші укриття.
2. Ці Вимоги призначені для використання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання - балансоутримувачами захисних споруд (далі - балансоутримувачі). Норми цих Вимог не поширюються на захисні споруди, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також споруди, призначені для укриття особового складу військових підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Норми цих Вимог повністю або частково можуть використовуватися для організації утримання та експлуатації захисних споруд, визначених абзацом другим цього пункту, за рішенням відповідних центральних органів виконавчої влади.	2. Ці Вимоги призначені для використання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами державної влади, що не входять до системи центральних органів виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які є балансоутримувачами об'єктів фонду (далі – балансоутримувачі). Норми цих Вимог не поширюються на об'єкти фонду, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших органів державної влади, а також на об'єкти фонду, призначені для укриття лише особового складу військових підрозділів (військовослужбовців) Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, військовополонених у таборах та дільницях для їх утримання, засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Норми цих Вимог повністю або частково можуть використовуватися для організації утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду, визначених цим пунктом, за

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
3. Фонд захисних споруд складається із захисних споруд (сховищ та протирадіаційних укриттів), зокрема швидкоспоруджуваних, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів (далі - споруди фонду захисних споруд) і є основним засобом колективного захисту населення.	рішенням відповідних органів. 3. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях: експлуатація об'єктів фонду – використання об'єктів фонду та наявного в них майна (засобів, приладів, обладнання) з метою захисту населення у разі виникнення небезпеки їх життя та здоров'ю під час надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та/або терористичних актів; облаштування (пристосування) – комплекс заходів організаційного, матеріально-технічного, інженерного, фінансового та іншого характеру, спрямованих на можливість використання об'єктів (будівель, споруд, приміщень, інших споруд підземного простору) для захисту населення від непрямої дії звичайних засобів ураження під час воєнних (бойових) дій та / або терористичних актів. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 (далі – Порядок обліку), та Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 488.
4. У цих Вимогах терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України та постанові Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», скорочення вживаються в таких значеннях: ГК - герметичний клапан; ДЕС - дизельна електростанція; ЕРВ - електроручний вентилятор; ЄДС ЦЗ - єдина державна система цивільного захисту; КНТ - клапан надмірного тиску;	4. У цих Вимогах скорочення вживаються в таких значеннях: ГК – герметичний клапан; ДЕС – дизельна електростанція; ЕРВ – електроручний вентилятор; ЄДС ЦЗ – єдина державна система цивільного захисту; ЗСЦЗ – захисна споруда цивільного захисту; КНТ – клапан надмірного тиску; НУ – найпростіше укриття; ПРУ – протирадіаційне укриття; ПМУ – первинне (мобільне) укриття;

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
ПРУ - протирадіаційне укриття; РП - регенеративний патрон; РУ - регенеративна установка; ФВА - фільтровентиляційний агрегат; ФВК - фільтровентиляційний комплект; ФВО - фільтровентиляційне обладнання; ФП - фільтр-поглинач.	РП – регенеративний патрон; РУ – регенеративна установка; СПП – споруда подвійного призначення; ФВА – фільтровентиляційний агрегат; ФВК – фільтровентиляційний комплект; ФВО – фільтровентиляційне обладнання; ФП – фільтр-поглинач.
II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд	
II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд	II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду
1. Споруди фонду захисних споруд мають утримуватися та експлуатуватися у стані, що дозволяє привести їх у готовність до використання за призначенням у визначені законодавством терміни.	1. Об'єкти фонду призначаються для захисту населення (працівників) від шкідливого та небезпечного впливу факторів надзвичайних ситуацій та воєнних (бойових) дій, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей, за рахунок можливості зменшення цього впливу на людей або створення умов, що виключають такий вплив. Готовність об'єктів фонду до використання за призначенням забезпечується утриманням та експлуатацією таких об'єктів, майна і засобів, розміщених у них, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», інших нормативно-правових актів у сферах цивільного захисту, архітектури та містобудування, охорони праці, стандартизації, будівельних норм та цих Вимог, а також відповідністю ЗСЦЗ та СПП комплекту проектної документації, за якою їх збудовано, паспорту об'єкта та паспорту захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення.
2. Під час експлуатації захисних споруд не допускається виконання заходів, що знижують їх захисні властивості, надійність та безпеку.	2. Під час утримання та експлуатації ЗСЦЗ, СПП не допускається зниження захисних та інших властивостей відповідних споруд, передбачених ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 березня 2019 року

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	№ 82 дск, ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10 серпня 2023 року № 702 (далі – ДБН В.2.2-5), іншими нормативними актами та проектною документацією.
3. Місця розташування споруд фонду захисних споруд позначаються за допомогою табличок (написів) та покажчиків руху до них.	3. Місця розташування об'єктів фонду позначаються за допомогою табличок (написів) та покажчиків руху до них.
4. Біля входних дверей до захисної споруди вивішується табличка розміром 60 x 50 см із зазначенням номера споруди, її балансоутримувача, місць зберігання ключів, особи, відповідальної за утримання та експлуатацію сховища в мирний час, її місцезнаходження і номера телефону. У нічний час таблички позначення захисної споруди і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками. Табличка розміром 50 x 60 см із написом «Місце для УКРИТТЯ» вивішується біля входних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття). На ній зазначаються місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, адреса і місце зберігання ключів. Зразки табличок позначення захисних споруд, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та покажчиків маршруту до них наведено в додатку 1 до цих Вимог.	4. Біля входних дверей до об'єкта фонду розміщується табличка розміром 60 x 50 см, де зазначаються обліковий номер (для ЗСЦЗ, СПП), найменування балансоутримувача, місце розташування ключів, контактні дані особи, відповідальної за утримання та експлуатацію. У нічний час таблички позначення об'єкта фонду і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками. У верхній частині таблички по центру розміщується міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони з урахуванням вимог Порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1199. Зразки табличок позначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та покажчиків маршруту до них наведено в додатку 1 до цих Вимог.
5. Забезпечення фонду захисних споруд первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697,	5. Забезпечення ЗСЦЗ, СПП первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, а

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки. Утримання і експлуатація вищезазначених засобів і систем здійснюється відповідно до вимог і рекомендацій, установлених технічною документацією на них. Для виготовлення нар та іншого обладнання фонду захисних споруд забороняється застосування горючих синтетичних матеріалів. У разі використання під фонд захисних споруд гардеробних приміщень, що розміщуються в підвалах, домашній і робочий одяг має зберігатися на металевих вішалках або в металевих шафах. Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються і освітлюються.	також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки. Утримання і експлуатація вищезазначених засобів і систем здійснюється відповідно до вимог і рекомендацій, установлених технічною документацією на них. Для виготовлення нар та іншого обладнання ЗСЦЗ, СПП забороняється застосування горючих синтетичних матеріалів. У разі використання під ЗСЦЗ, СПП гардеробних приміщень, що розміщуються в підвалах, домашній і робочий одяг має зберігатися на металевих вішалках або в металевих шафах. Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із ЗСЦЗ, СПП позначаються і освітлюються.
6. Входи до фонду захисних споруд мають забезпечувати вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення і мати достатню (нормативну) пропускну спроможність. Підходи до зовнішніх дверей, двері і сходові марші мають утримуватися у справному стані, очищуватися від бруду і сміття, а в зимовий час - від снігу і льоду. Захаращення входів не допускається. У разі відсутності на входах пандусів для забезпечення вільного користування сховищами особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення входи додатково обладнуються дерев'яними або металевими трапами.	6. Входи до об'єктів фонду мають забезпечувати вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення і мати достатню (нормативну) пропускну спроможність. Підходи до зовнішніх дверей, двері і сходові марші мають утримуватися у справному стані, очищуватися від бруду і сміття, а в зимовий час - від снігу і льоду. Захаращення входів не допускається. У разі відсутності на входах пандусів для забезпечення вільного користування ЗСЦЗ, СПП особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення входи додатково обладнуються дерев'яними або металевими трапами.
7. Споруди фонду захисних споруд, їх комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення (далі - обладнання споруд фонду захисних споруд) мають утримуватися в належному технічному стані. Утримання та експлуатація обладнання споруд фонду захисних споруд здійснюються згідно з вимогами і рекомендаціями, визначеними технічною документацією на них, а також відповідними нормами і правилами. Заміна окремих вузлів та агрегатів обладнання захисних споруд	7. Об'єкти фонду, їх комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення (далі - обладнання) мають утримуватися в належному технічному стані. Утримання та експлуатація обладнання об'єктів фонду здійснюються згідно з вимогами і рекомендаціями, визначеними технічною документацією на них, а також відповідними нормами і правилами. Заміна окремих вузлів та агрегатів обладнання ЗСЦЗ, СПП не має погіршувати технічних характеристик інженерних систем та

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
не має погіршувати технічних характеристик інженерних систем та систем життєзабезпечення.	систем життєзабезпечення. На обладнання ЗСЦЗ, СПП (захисно-герметичні, захисні або герметичні пристрої та вироби, засоби очищення та регенерації повітря) має бути технічна документація та декларація про відповідність, обов'язковість наявності яких встановлена Законами України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а також технічними регламентами на таку продукцію (вироби).
8. Споруди фонду захисних споруд мають захищатися від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами.	8. Об'єкти фонду мають захищатися від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами.
9. Експлуатація та утримання електрообладнання споруд фонду захисних споруд здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок. Приміщення споруд фонду захисних споруд мають забезпечуватися штучним освітленням. У них не допускається прокладання тимчасових електричних та інших інженерних мереж, а також незакріплених електричного обладнання і світильників. Електричні світильники мають бути захищеними від механічного пошкодження. Використання світильників із незахищеними лампами розжарювання не допускається. Для освітлення захисних споруд можуть використовуватися світлодіодні та інші енергозберігаючі лампи. Використання люмінесцентних ламп для систем освітлення захисних споруд не допускається. Під час використання споруд фонду захисних споруд за призначенням з метою збільшення термінів роботи систем електропостачання в автономному режимі частина світильників та іншого електрообладнання, запроектованих для мирного часу, підлягає відключенню. Усі розетки, установлені в спорудах фонду захисних споруд, мають обладнуватися трафаретними позначеннями: «Радіо», «Телефон», «220 В» (на стіні або у вигляді табличок).	9. Експлуатація та утримання електрообладнання об'єктів фонду здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок. Приміщення об'єктів фонду мають забезпечуватися штучним освітленням. У них не допускається прокладання тимчасових електричних та інших інженерних мереж, а також незакріплених електричного обладнання і світильників. Електричні світильники мають бути захищеними від механічного пошкодження. Використання світильників із незахищеними лампами розжарювання не допускається. Для освітлення ЗСЦЗ, СПП можуть використовуватися світлодіодні та інші енергозберігаючі лампи. Використання люмінесцентних ламп для систем освітлення ЗСЦЗ, СПП не допускається. Під час використання об'єктів фонду за призначенням з метою збільшення термінів роботи систем електропостачання в автономному режимі частина світильників та іншого електрообладнання, запроектованих для мирного часу, підлягає відключенню. Усі розетки, установлені в об'єктах фонду, мають обладнуватися трафаретними позначеннями: «Радіо», «Телефон», «220 В» (на стіні або у вигляді табличок).

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	Система освітлення ЗСЦЗ, СПП, має утримуватися у справному стані та у комплектації, що забезпечує дотримання нормативних показників, передбачених розділом 11 ДБН В.2.2-5.
10. Системи водопостачання, каналізації і опалення споруд фонду захисних споруд мають утримуватися і експлуатуватися у справному стані та захищатися від корозії.	10. Системи водопостачання, каналізації і опалення об'єктів фонду мають утримуватися і експлуатуватися у справному стані та захищатися від корозії.
11. У приміщеннях споруд фонду захисних споруд забороняється зберігати або використовувати легкозаймисті, небезпечні хімічні та радіоактивні речовини. У сховищах дозволяється зберігати розрахункові запаси паливно-мастильних матеріалів для ДЕС, визначені відповідно до вимог пунктів 9-11 глави 5 розділу III цих Вимог.	11. У приміщеннях об'єктів фонду забороняється зберігати або використовувати легкозаймисті, небезпечні хімічні та радіоактивні речовини. У ЗСЦЗ, СПП дозволяється зберігати розрахункові запаси пально-мастильних матеріалів для ДЕС та інших джерел резервного живлення, визначені відповідно до вимог пунктів 9–11 глави 5 розділу III цих Вимог
12. Використання синтетичних матеріалів, а також інших матеріалів, що під час нагрівання або експлуатації виділяють небезпечні хімічні речовини, для оздоблення внутрішніх приміщень споруд фонду захисних споруд не допускається.	12. Використання синтетичних матеріалів, а також інших матеріалів, що під час нагрівання або експлуатації виділяють небезпечні хімічні речовини, для оздоблення внутрішніх приміщень об'єктів фонду не допускається. При утриманні та експлуатації ЗСЦЗ, СПП заміна опорядження приміщень може здійснювати з урахуванням вимог підрозділу 7.6 ДБН В.2.2-5.
13. Інженерні комунікації захисних споруд та споруд подвійного призначення із захисними властивостями відповідних захисних споруд (сховищ, ПРУ) фарбуються залежно від їх призначення, а саме: повітроводи чистої вентиляції - у білий колір; повітроводи режиму фільтровентиляції - у жовтий колір; повітроводи режиму ізоляції з регенерацією повітря - у рожевий колір; трубопроводи систем водопостачання (крім систем внутрішнього протипожежного водопостачання) - у зелений колір; трубопроводи систем внутрішнього протипожежного водопостачання та інших систем пожежогасіння - у червоний колір; труби систем опалення та мастилопроводи ДЕС - у коричневий	13. Інженерні комунікації ЗСЦЗ, СПП фарбуються залежно від їх призначення, а саме: повітроводи чистої вентиляції - у білий колір; повітроводи режиму фільтровентиляції - у жовтий колір; повітроводи режиму ізоляції з регенерацією повітря - у рожевий колір; трубопроводи систем водопостачання (крім систем внутрішнього протипожежного водопостачання) - у зелений колір; трубопроводи систем внутрішнього протипожежного водопостачання та інших систем пожежогасіння - у червоний колір; труби систем опалення та мастилопроводи ДЕС - у коричневий

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
колір; труби електропроводки та трубопроводи каналізації - у чорний колір. Повітророзвідні труби з оцинкованої сталі не фарбують, але на них наносять відмітні риси (стрілки) відповідного кольору. Вимоги щодо кольорів, у які фарбуються інженерні комунікації найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, що не мають захисних властивостей відповідних захисних споруд, не встановлюються.	колір; труби електропроводки та трубопроводи каналізації - у чорний колір. Повітророзвідні труби з оцинкованої сталі не фарбують, але на них наносять відмітні риси (стрілки) відповідного кольору. Норму виключено
Норма відсутня	14. Усі приміщення, зовнішні поверхі майна, інженерні мережі та комунікації об'єктів фонду повинні утримуватися у чистоті від бруду та пилу.
Норма відсутня	15. У ЗСЦЗ, СПП необхідно забезпечувати нешкідливі умови для життєдіяльності осіб під час експлуатації таких об'єктів шляхом підтримання належного санітарного стану з урахуванням гранично-допустимих параметрів мікроклімату і газового складу повітряного середовища, наведених у підрозділі 11.2 ДБН В.2.2-5.
III. Утримання та експлуатація сховищ	
III. Утримання та експлуатація сховищ	III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин
1. Утримання та експлуатація захищених входів і виходів	
2. Для природного провітрювання замкненої споруди в тамбурах сховища в мирний час додатково до захисно-герметичних дверей дозволяється установлення дерев'яних дверей або дверей із сталевих ґрат.	2. Для природного провітрювання замкненої споруди в тамбурах сховища, СПП із захисними властивостями сховища в мирний час додатково до захисно-герметичних дверей дозволяється установлення дерев'яних дверей або дверей із сталевих ґрат.
2. Утримання та експлуатація захисних пристроїв	
1. Захисні пристрої призначені для захисту осіб, що переховуються у сховищах, від надмірного тиску повітряної ударної хвилі під час застосування звичайної зброї та засобів масового ураження. До захисних пристроїв, якими обладнуються сховища, належать захисно-герметичні і герметичні двері, віконниці (ставні), захисні секції, клапани-відтиначі, КНТ тощо.	1. Захисні пристрої призначені для захисту від надмірного тиску повітряної ударної хвилі під час застосування звичайної зброї та засобів масового ураження. До захисних пристроїв, якими обладнуються ЗСЦЗ, СПП, належать: герметичні / захисні, захисно-герметичні двері (ворота), захисні / герметичні, захисно-герметичні віконниці (ставні), люки, противибухові пристрої,

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	захисні секції, ГК та КНТ (клапани-відсікачі, клапани витратоміри-відсікачі).
2. У мирний час захисно-герметичні і герметичні двері в період невикористання захисної споруди за призначенням знаходяться у відкритому стані на підставках (дерев'яних клинках) та прикриваються екранами, що легко знімаються. Двері маркуються і нумеруються. На дверних полотнах указують стрілками напрямом закривання і відкривання («Закр.», «Відкр.») клинових затворів і штурвалів дверей, при цьому вістря стрілки на дверях та віконницях (ставнях) має відповідати кінцевим положенням клинових затворів.	2. У мирний час герметичні / захисні, захисно-герметичні двері (ворота) в період невикористання ЗСЦЗ, СПП за призначенням знаходяться у відкритому стані на підставках (дерев'яних клинках) та прикриваються екранами, що легко знімаються. Двері маркуються і нумеруються. На дверних полотнах указують стрілками напрямом закривання і відкривання («Закр.», «Відкр.») клинових затворів і штурвалів дверей, при цьому вістря стрілки на дверях та віконницях (ставнях) має відповідати кінцевим положенням клинових затворів.
4. Гуму (гумові прокладки) не дозволяється зафарбовувати, щоб не викликати передчасну втрату еластичності («старіння») гуми. Для збільшення строку служби гумових прокладок герметичні двері і віконниці (ставні) в період невикористання захисної споруди за призначенням залишають відчиненими, захисно-герметичні двері і віконниці (ставні) лазів зачиняють, але гумові прокладки при цьому не стискають клиновими затворами.	4. Гуму (гумові прокладки) не дозволяється зафарбовувати, щоб не викликати передчасну втрату еластичності («старіння») гуми. Для збільшення строку служби гумових прокладок герметичні / захисно-герметичні двері (ворота) і герметичні / захисно-герметичні віконниці (ставні) в період невикористання ЗСЦЗ та СПП за призначенням залишають відчиненими, герметичні / захисно-герметичні двері та герметичні / захисно-герметичні віконниці (ставні) лазів зачиняють, але гумові прокладки при цьому не стискають клиновими затворами.
6. У разі відсутності технічної документації роботи з обслуговування та відновлення захисних властивостей захисних пристроїв здійснюються відповідно до примірного змісту робіт з технічного обслуговування захисних пристроїв згідно з додатком 2 до цих Вимог. Способи виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди наведено в додатку 3 до цих Вимог.	6. У разі відсутності технічної документації роботи з обслуговування та відновлення захисних властивостей захисних пристроїв здійснюються відповідно до примірного змісту робіт з технічного обслуговування захисних пристроїв згідно з додатком 2 до цих Вимог. Способи виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах наведено в додатку 3 до цих Вимог.
7. Технологічні карти регулювання та ремонту окремого обладнання захисних пристроїв на входах у захисні споруди наведено в додатку 4 до цих Вимог.	7. Технологічні карти регулювання та ремонту окремого обладнання захисних пристроїв на входах наведено в додатку 4 до цих Вимог.
3. Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій	
1. Під час утримання та експлуатації сховища забезпечується	1. У приміщеннях ЗСЦЗ, СПП для запобігання передчасної

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
його герметичність та дотримання в ньому температурно-вологісного режиму, який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату (далі - нормальний температурно-вологісний режим). Показники нормального температурно-вологісного режиму наведено в пункті 5 цієї глави.	втрати придатності огорожувальних захисних конструкцій та виходу з ладу обладнання повинен забезпечуватися відповідний температурно-вологісний режим, що запобігає утворенню конденсату. До приведення у готовність СПП вимоги до температурно-вологісного режиму встановлюються нормативно-правовими актами у сфері архітектури та містобудування, будівельними нормами, санітарними нормами та правилами відповідно до основного функціонального призначення таких об'єктів, а також технічною документацією на обладнання, встановленого у них. У приміщеннях НУ вимоги до утримання та експлуатації огорожувальних конструкцій, обладнання конкретизуються у будівельних нормах, нормативних документах на конструктивні та інженерні системи з урахуванням їх функціонального призначення відповідно до статті 72 Закону України «Про будівельні норми», а у ПМУ в супровідних документах, передбачених пунктом 17 Технічного регламенту засобів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 року № 535.
2. Герметичність сховища досягається забезпеченням цілісності огорожувальних захисних конструкцій (покриттів, перекриттів, стін, перегородок, підлоги, фундаментів), місць з'єднань між ними, гідроізоляції, справності захисних пристроїв отворів входів і виходів, закладних деталей у місцях вводу комунікацій (водопроводу, опалення, каналізації, кабелів та іншого обладнання), протипожежних пристроїв систем вентиляції, а також дотриманням у приміщеннях захисної споруди нормального температурно-вологісного режиму.	2. Герметичність сховища, СПП із захисними властивостями сховища досягається забезпеченням цілісності огорожувальних захисних конструкцій (покриттів, перекриттів, стін, перегородок, підлоги, фундаментів), місць з'єднань між ними, гідроізоляції, справності захисних пристроїв отворів входів і виходів, закладних деталей у місцях вводу комунікацій (водопроводу, опалення, каналізації, кабелів та іншого обладнання), протипожежних пристроїв систем вентиляції, а також дотриманням у приміщеннях таких об'єктів нормального температурно-вологісного режиму.
3. З метою забезпечення герметичності сховища всі видимі дефекти огорожувальних конструкцій мають бути усунуті в найкоротший строк.	3. З метою забезпечення герметичності сховища, СПП із захисними властивостями сховища всі видимі дефекти огорожувальних конструкцій мають бути усунуті в найкоротший строк.
4. Для герметизації сховищ у місцях з'єднань і примикань	4. Для герметизації сховища, СПП із захисними

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
зовнішніх огорожувальних конструкцій, а також внутрішніх будівельних конструкцій (для приміщень допоміжного призначення, що мають бути ізольовані від основних приміщень сховищ), застосовуються негорючі герметизувальні матеріали. У разі застосування для герметизації горючих матеріалів (герметиків, мастик, будівельних пінок, інших ущільнювальних матеріалів) ці матеріали мають бути захищені шаром негорючої та стійкої до вологи будівельної суміші (гідроізоляційними сумішами, бетоном, цементним або цементно-піщаним розчином, шпаклівкою, мокрою глиною тощо).	властивостями сховища у місцях з'єднань і примикань зовнішніх огорожувальних конструкцій, а також внутрішніх будівельних конструкцій (для приміщень допоміжного призначення, що мають бути ізольовані від основних приміщень сховищ), застосовуються негорючі герметизувальні матеріали. У разі застосування для герметизації горючих матеріалів (герметиків, мастик, будівельних пінок, інших ущільнювальних матеріалів) ці матеріали мають бути захищені шаром негорючої та стійкої до вологи будівельної суміші (гідроізоляційними сумішами, бетоном, цементним або цементно-піщаним розчином, шпаклівкою, мокрою глиною тощо).
5. У разі використання сховища для господарських, культурних та побутових потреб температура в його приміщеннях у зимовий і літній періоди підтримується відповідно до вимог з експлуатації споруди за відповідним функціональним призначенням. У сховищах, що не використовуються для господарських, культурних та побутових потреб, температура взимку має підтримуватися на рівні не нижче ніж +10 °С. У захисній споруді температуру повітря вимірюють ртутним термометром з ціною поділки 0,2 °С. Прилад закріплюють на дерев'яній дошці так, щоб повітря вільно обтікало кінець термометра. Щоб уникнути помилок під час вимірювання, термометр вішають на стіну або колону на висоті 1,5 м від підлоги на відстані від обладнання, що випромінює тепло, та нагрівальних приладів. Вологість у сховищі підтримується на рівні не вище ніж 70 %. Для вимірювання вологості повітря у сховищах використовують прилади для вимірювання рівня вологості повітря (гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо), у разі їх відсутності дозволяється використовувати для цього психрометри та психрометричні таблиці. Нормальний температурно-вологісний режим сховищ забезпечується регулярною і правильною вентиляцією приміщень	5. У ЗСЦЗ, СПП температуру повітря вимірюють термометром. Щоб уникнути помилок під час вимірювання, термометр вішають на стіну або колону на висоті 1,5 м від підлоги на відстані від обладнання, що випромінює тепло, та нагрівальних приладів. Вологість у ЗСЦЗ, СПП підтримується на рівні не вище ніж 70 %. Для вимірювання вологості повітря у використовують прилади для вимірювання рівня вологості повітря (гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо), у разі їх відсутності дозволяється використовувати для цього психрометри та психрометричні таблиці. У разі використання ЗСЦЗ для господарських, культурних та побутових потреб температура в їх приміщеннях у зимовий і літній періоди підтримується відповідно до вимог з експлуатації споруди за відповідним функціональним призначенням. У ЗСЦЗ, що не використовуються для господарських, культурних та побутових потреб, температура має підтримуватися на рівні не нижче ніж +10 °С, а після приведення у готовність ЗСЦЗ та СПП температура має підтримуватися на рівні не нижче за +17 °С. Нормальний температурно-вологісний режим ЗСЦЗ, СПП забезпечується регулярною і правильною вентиляцією приміщень. Найбільш ефективним є забезпечення природної

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
сховищ. Найбільш ефективним є забезпечення природної вентиляції (провітрювання) шляхом відкривання дверей. Для короткочасного провітрювання дозволяється використання систем вентиляції у режимі чистої вентиляції. Під час провітрювання необхідно враховувати стан зовнішнього повітря залежно від пори року і характеру погоди; не можна провітрювати приміщення під час дощу чи відразу після нього, а також у сиру погоду (якщо вологість зовнішнього повітря становить понад 70 %). У разі виявлення в приміщеннях вологого повітря вище допустимої норми необхідно терміново з'ясувати причини появи підвищеної вологості та вжити заходів щодо їх усунення.	вентиляції (провітрювання) шляхом відкривання дверей (воріт). Для короткочасного провітрювання сховищ, СПП із захисними властивостями сховища дозволяється використання систем вентиляції у режимі чистої вентиляції. Під час провітрювання необхідно враховувати стан зовнішнього повітря залежно від пори року і характеру погоди. Не допускається провітрювати приміщення під час дощу чи відразу після нього, а також у сиру погоду (якщо вологість зовнішнього повітря становить понад 70 %). У разі виявлення в приміщеннях вологого повітря вище допустимої норми необхідно терміново з'ясувати причини появи підвищеної вологості та вжити заходів щодо їх усунення. Для осушення повітря можуть використовуватися осушувачі повітря.
6. Гідроізоляція, дренаж і вимощення по периметру захисної споруди, а також водостічні труби мають утримуватися у справному стані і надійно захищати захисну споруду від негативного впливу атмосферних опадів, поверхневих і ґрунтових вод. Обов'язкове влаштування лотків для відведення води від водостічних труб. У разі виявлення замокання будівельних конструкцій, підтоплення або затоплення окремих частин захисної споруди необхідно вживати заходів щодо відновлення гідроізоляційних властивостей захисної споруди. Недоліки, виявлені під час перевірки стану гідроізоляції, підлягають терміновому усуненню.	6. Гідроізоляція, дренаж і вимощення по периметру ЗСЦЗ, СПП, а також водостічні труби мають утримуватися у справному стані і надійно захищати ЗСЦЗ, СПП від негативного впливу атмосферних опадів, поверхневих і ґрунтових вод. Обов'язкове влаштування лотків для відведення води від водостічних труб. У разі виявлення замокання будівельних конструкцій, підтоплення або затоплення окремих частин необхідно вживати заходів щодо відновлення гідроізоляційних властивостей ЗСЦЗ, СПП. Недоліки, виявлені під час перевірки стану гідроізоляції, підлягають терміновому усуненню.
8. Способи усунення можливих незначних дефектів огорожувальних захисних конструкцій та гідроізоляції, а також забезпечення нормального температурно-вологісного режиму сховищ наведено в додатку 5 до цих Вимог.	8. Способи усунення можливих незначних дефектів огорожувальних захисних конструкцій та гідроізоляції, а також забезпечення нормального температурно-вологісного режиму наведено в додатку 5 до цих Вимог.
4. Утримання та експлуатація систем вентиляції	
5. Контроль за підпором повітря у сховищі (у приміщеннях для осіб, які укриваються, ДЕС і станції перекачування) здійснюється за допомогою тягонапороміру, з'єданого з атмосферою	5. Контроль за підпором повітря у сховищі, СПП із захисними властивостями сховища (у приміщеннях для осіб, які укриваються, ДЕС і станції перекачування) здійснюється за допомогою

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
водогазопровідною оцинкованою трубою діаметром 15 мм із запірним пристроєм (газовим краном). Виведення труби від тягонапороміру в атмосферу робиться в зону, де відсутній вплив потоків повітря під час роботи системи вентиляції сховища. У разі відсутності тягонапороміру заводського виготовлення допускається використання найпростішого манометра із двох скляних трубок, з'єднаних гумовою трубкою. Тягонапоромір необхідно встановлювати у вентиляційній камері.	тягонапороміру, з'єданого з атмосферою водогазопровідною оцинкованою трубою діаметром 15 мм із запірним пристроєм (газовим краном). Виведення труби від тягонапороміру в атмосферу робиться в зону, де відсутній вплив потоків повітря під час роботи системи вентиляції. У разі відсутності тягонапороміру заводського виготовлення допускається використання найпростішого манометра із двох скляних трубок, з'єднаних гумовою трубкою. Тягонапоромір необхідно встановлювати у вентиляційній камері.
7. КНТ мають бути постійно розстопорені. У разі недостачі повітря для провітрювання тамбура під час роботи вентиляції в режимі фільтровентиляції у сховищах малої місткості або у разі великих розмірів тамбура КНТ, установлені на внутрішній стіні тамбура, мають бути постійно застопорені за допомогою стопорного пристрою, що розстопорює КНТ тільки на 6 хвилин при вході або виході осіб, які укриваються, на поверхню, із забезпеченням провітрювання тамбура за рахунок скорочення чи повного вимикання вентиляції санвузла.	7. КНТ мають бути постійно розстопорені. У разі недостачі повітря для провітрювання тамбура під час роботи вентиляції в режимі фільтровентиляції у сховищах, СПП із захисними властивостями сховища малої місткості або у разі великих розмірів тамбура КНТ, установлені на внутрішній стіні тамбура, мають бути постійно застопорені за допомогою стопорного пристрою, що розстопорює КНТ тільки на 6 хвилин при вході або виході осіб, які укриваються, на поверхню, із забезпеченням провітрювання тамбура за рахунок скорочення чи повного вимикання вентиляції санвузла.
5. Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання	
1. Захищені ДЕС, за винятком ДЕС у захисних спорудах, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням, у мирний час мають знаходитися в законсервованому стані. Норми відсутні	1. Захищені ДЕС, за винятком ДЕС у ЗСЦЗ, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням, у мирний час мають знаходитися в законсервованому стані. До приведення об'єкта фонду у готовність дозволяється зберігання мобільних генераторів та акумуляторних систем, які виконують функцію резервного джерела електроживлення, поза відповідним об'єктом, а у разі приведення у готовність об'єкта фонду відповідне обладнання підлягає розміщенню у спеціально передбаченому приміщенні (за наявності) або біля такого об'єкта. У об'єктах фонду, в яких джерелом живлення є акумуляторні системи, після приведення у готовність такого об'єкту повинні постійно перебувати заряджені.

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	Використання резервних джерел електроживлення у приміщеннях об'єктів фонду, в яких передбачається укриття населення та/або не обладнаних для розміщення такого обладнання, забороняється
3. Розконсервація ДЕС проводиться під час приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням, зокрема під час навчань, а також під час перевірок та випробувань. Після завершення навчань, інших випадків використання ДЕС за призначенням у мирний час, перевірок та випробувань ці ДЕС підлягають повторній консервації.	3. Розконсервація ДЕС проводиться під час приведення сховища, СПП із захисними властивостями сховища в готовність до використання за призначенням, зокрема під час навчань, а також під час перевірок та випробувань. Після завершення навчань, інших випадків використання ДЕС за призначенням у мирний час, перевірок та випробувань ці ДЕС підлягають повторній консервації.
4. Обслуговування ДЕС здійснюють особи, які мають відповідні підготовку і допуск для роботи з відповідним обладнанням (ДЕС, електричними мережами та іншим електрообладнанням).	4. Обслуговування ДЕС та інших резервних джерел живлення здійснюють особи, які мають відповідні підготовку і допуск для роботи з відповідним обладнанням (ДЕС, електричними мережами та іншим електрообладнанням).
6. У приміщенні, де встановлено дизель-генератор, забороняється зберігати речовини, здатні викликати корозію металу (кислоти, луги, хімікати).	6. У приміщенні, де встановлено ДЕС, забороняється зберігати речовини, здатні викликати корозію металу (кислоти, луги, хімікати), а також передбачати укриття населення.
8. Дизельне пальне для ДЕС має відповідати вимогам відповідних нормативних документів.	8. На пально-мастильні матеріали для ДЕС, інших джерел резервного живлення повинні бути документи, що підтверджують якісні показники таких нафтопродуктів та відповідність встановленим показникам у супровідній документації на джерела резервного живлення.
9. У приміщеннях машинного залу ДЕС допускається розміщувати ємності для паливно-мастильних матеріалів об'ємом до 1,5 куб. м, в разі перевищення вищезазначеного об'єму такі ємності розміщуються в окремому приміщенні.	9. У приміщеннях машинного залу ДЕС допускається розміщувати ємності для пально-мастильних матеріалів об'ємом до 1,5 куб. м, в разі перевищення вищезазначеного об'єму такі ємності розміщуються в окремому приміщенні.
10. Якщо ДЕС розташовуються під житловими та громадськими будинками, об'єм ємностей для паливно-мастильних матеріалів не має перевищувати 1 куб. м, у разі перевищення такого об'єму захищені паливні баки виносяться за периметр будинку і розташовуються від нього на відстанях, передбачених вимогами протипожежних норм.	10. Якщо ДЕС розташовуються під житловими та громадськими будинками, об'єм ємностей для пально-мастильних матеріалів не має перевищувати 1 куб. м, у разі перевищення такого об'єму захищені паливні баки виносяться за периметр будинку і розташовуються від нього на відстанях, передбачених вимогами протипожежних норм.
13. Під час експлуатації ДЕС необхідно забезпечувати захист	13. Під час експлуатації ДЕС необхідно забезпечувати захист

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
фундаментів та підлоги від руйнівної дії розлитих паливно-мастильних матеріалів. Для запобігання розтіканню паливно-мастильних матеріалів місця розташування ємностей у машинному залі обладнуються металевими піддонами або залізобетонними коритами з бортами, що виступають по висоті. Об'єм таких піддонів (корит) має перевищувати об'єм паливних баків не менше ніж на 5 %. Захист фундаменту під дизель-агрегат та інших фундаментів, що виступають над підлогою під іншим обладнанням, забезпечується шляхом покриття масляною фарбою. Розлив паливно-мастильних матеріалів усувається за допомогою піску або інших адсорбуючих матеріалів. Усунення розливу за допомогою ганчірок не допускається.	фундаментів та підлоги від руйнівної дії розлитих паливно-мастильних матеріалів. Для запобігання розтіканню паливно-мастильних матеріалів місця розташування ємностей у машинному залі обладнуються металевими піддонами або залізобетонними коритами з бортами, що виступають по висоті. Об'єм таких піддонів (корит) має перевищувати об'єм паливних баків не менше ніж на 5 %. Захист фундаменту під дизель-агрегат та інших фундаментів, що виступають над підлогою під іншим обладнанням, забезпечується шляхом покриття масляною фарбою. Розлив паливно-мастильних матеріалів усувається за допомогою піску або інших адсорбуючих матеріалів. Усунення розливу за допомогою ганчірок не допускається.
21. Дизель-генератор підлягає періодичній перевірці на працездатність із запуском. За результатами здійснених перевірок виявлені недоліки усуваються терміново. Порядок проведення перевірки дизель-генератора визначено пунктами 18-20 глави 9 цього розділу.	21. Дизель-генератор підлягає періодичній перевірці на працездатність із запуском. За результатами здійснених перевірок виявлені недоліки усуваються терміново. Порядок проведення перевірки дизель-генератора визначено пунктами 18-22 глави 8 цього розділу.
Норма відсутня	23. Електрообладнання ЗСЦЗ, СПП має бути заземленим, а також утримуватися відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року № 476, та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13 лютого 2012 року № 91).
6. Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення	
1. Під час утримання та експлуатації систем водопостачання, заміни їх обладнання необхідно дотримуватися таких вимог: баки (ємності) для питної води, водопровідні труби мають бути виготовлені з матеріалів, дозволених для застосування в зазначених	1. Під час утримання та експлуатації систем водопостачання, заміни їх обладнання необхідно дотримуватися таких вимог: баки (ємності) для питної води, водопровідні труби мають бути виготовлені з матеріалів, дозволених для застосування в зазначених

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
цілях, з підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень і забезпечувати нормативну якість води згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - Санітарні норми); баки (ємності) для питної води мають бути проточні, обладнані показчиками води, мати люки для можливості їх обстеження та проведення ремонтних робіт; проточні баки (ємності) і труби, якими циркулює вода, обладнуються тепло- і пароізоляцією. Не дозволяється застосовувати теплоізоляційні матеріали, що зазнають гниття в умовах підвищеної вологості.	цілях, з підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень і забезпечувати нормативну якість води згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - Санітарні норми); баки (ємності) для питної води мають бути проточні, обладнані показчиками води, мати люки для можливості їх обстеження та проведення ремонтних робіт; проточні баки (ємності) і труби, якими циркулює вода, обладнуються тепло- і пароізоляцією. Не дозволяється застосовувати теплоізоляційні матеріали, що зазнають гниття в умовах підвищеної вологості; свердловину необхідно експлуатувати відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.
4. Після заповнення відсіків сховища населенням, яке укривається, користування санвузлами допускається, тільки якщо працюють водопровідна і каналізаційна мережі, що дозволяє змив унітазів. Якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу, установлюють обмежений режим споживання аварійного запасу води, а також користуються фекальними баками. У всіх випадках засмічення та утворення підпору в зовнішній каналізаційній мережі необхідно негайно закрити засувки і припинити користування санітарними приладами.	4. Після заповнення об'єкта фонду населенням користування санітарними приладами допускається, тільки якщо працюють водопровідна і каналізаційна мережі, що дозволяє відведення стічної води. Якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу, установлюють обмежений режим споживання аварійного запасу води, а також користуються фекальними баками, виносною тарою (ємностями для нечистот). У всіх випадках засмічення та утворення підпору в зовнішній каналізаційній мережі необхідно негайно закрити засувки і припинити користування санітарними приладами.
7. Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення	

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
7. Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення	Виключити
1. У разі розміщення в захисній споруді пункту управління суб'єкта господарювання забезпечуються: телефонний і радіозв'язок керівництва та чергової служби суб'єкта господарювання з керівництвом місцевої (міста, району) ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, підрозділами ДСНС, іншими аварійно-рятувальними службами та формуваннями всіх форм власності та відомчої належності, спеціалізованими службами цивільного захисту міста (району), об'єктовими формуваннями цивільного захисту; телефонний зв'язок з іншими захисними спорудами суб'єкта господарювання та основними виробничими приміщеннями (цехами), що не припиняють виробництво в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; телефонний та радіозв'язок із запасним пунктом управління керівника місцевої ланки (міста, району) територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ; інформування населення, яке укривається у сховищі.	Виключити
2. Під час проведення заміни (модернізації) мереж та апаратури систем зв'язку та оповіщення сховищ застосовуються сучасні прилади та витратні матеріали.	Виключити
8. Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення	
8. Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення	7. Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення
1. Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення, яке підлягає укриттю у сховищах, досягається підтриманням у них допустимих рівнів газового складу повітря, іонізуючого випромінювання в районі розміщення та в приміщеннях захисних споруд і захисту від небезпечних хімічних речовин та біологічних засобів ураження.	1. Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення у сховищах, СПП із захисними властивостями сховища під час використання за призначенням забезпечується підтриманням у них допустимих рівнів газового складу повітря, іонізуючого випромінювання в районі розміщення та в приміщеннях таких об'єктів і захисту від небезпечних хімічних речовин та біологічних засобів ураження.
2. Під час використання сховища за призначенням допустимі рівні газового складу повітря забезпечуються утворенням нормативного надмірного тиску (підпору) усередині захисної	2. Під час використання сховища, СПП із захисними властивостями сховища за призначенням допустимі рівні газового складу повітря забезпечуються утворенням нормативного надмірного

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
споруди. У режимі фільтровентиляції підпір має бути на рівні не нижче 50 Па, у режимі чистої вентиляції підпір не нормується, але приплив повітря має перевищувати витяжку.	тиску (підпору) усередині такого об'єкта. У режимі фільтровентиляції підпір має бути на рівні не нижче 50 Па, у режимі чистої вентиляції підпір не нормується, але приплив повітря має перевищувати витяжку.
4. Місця виміру параметрів повітря вибирають з урахуванням особливостей планування захисних споруд. Виміри в приміщеннях площею більш ніж 300 кв. м проводять у центрі і чотирьох точках, максимально віддалених від центру. У захисних спорудах, розташованих у гірничих виробках, виміри необхідно проводити через кожні 100 м.	4. Місця виміру параметрів повітря вибирають з урахуванням особливостей планування ЗСЦЗ, СПП. Виміри в приміщеннях площею більш ніж 300 кв. м проводять у центрі і чотирьох точках, максимально віддалених від центру. У ЗСЦЗ, СПП, розташованих у гірничих виробках, виміри необхідно проводити через кожні 100 м.
5. У захисних спорудах необхідно створювати умови для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання шляхом ужиття заходів щодо дотримання їх нормативних рівнів. У разі перевищення таких рівнів приміщення захисних споруд підлягають терміновій дезактивації.	5. У ЗСЦЗ, СПП необхідно створювати умови для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання шляхом ужиття заходів щодо дотримання їх нормативних рівнів. У разі перевищення таких рівнів приміщення ЗСЦЗ, СПП підлягають терміновій дезактивації.
6. Для виявлення радіоактивного забруднення в районі розміщення і всередині захисної споруди використовуються дозиметричні прилади (дозиметри, дозиметри-радіометри).	6. Для виявлення радіоактивного забруднення в районі розміщення і всередині ЗСЦЗ, СПП використовуються дозиметричні прилади (дозиметри, дозиметри-радіометри).
7. Для визначення забруднення повітря та поверхні ґрунту в місці розташування сховища бойовими отруйними та небезпечними хімічними речовинами на поверхні землі в районі сховища можуть бути застосовані військові прилади хімічної розвідки. У разі виявлення забруднення територій небезпечними хімічними речовинами в районі розташування захисної споруди та її приміщень ці території підлягають терміновій дегазації.	7. Для визначення забруднення повітря та поверхні ґрунту в місці розташування сховища, СПП із захисними властивостями сховища бойовими отруйними та небезпечними хімічними речовинами на поверхні землі в районі сховища, СПП із захисними властивостями сховища можуть бути застосовані військові прилади хімічної розвідки. У разі виявлення забруднення територій небезпечними хімічними речовинами в районі розташування сховища, СПП із захисними властивостями сховища та її приміщень ці території підлягають терміновій дегазації.
9. Проведення перевірок справності обладнання, інженерних мереж та будівельних конструкцій	
9. Проведення перевірок справності обладнання, інженерних мереж та будівельних конструкцій	8. Проведення перевірок справності обладнання, інженерних мереж та будівельних конструкцій
1. Обладнання, захисно-герметичні пристрої сховищ, а також захисні споруди в цілому підлягають періодичній перевірці на	1. Працездатність наявного обладнання і систем життєзабезпечення, стан будівельних конструкцій об'єктів фонду

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
герметичність, справність та працездатність не рідше одного разу на рік, а також негайно після початку використання за призначенням (після повного заповнення населенням, яке підлягає укриттю). Справність систем вентиляції, противибухових пристроїв, систем водопостачання, каналізації і опалення перевіряється не рідше одного разу на рік. ФП перевіряються в терміни, визначені заводом-виробником у технічній документації на них. У разі відсутності такої документації ФП перевіряються не рідше одного разу на рік. Крім того, ФП оглядаються і перевіряються в разі затоплення сховища або повітроприймного пристрою (оголовка). Прилади і пристрої системи повітропостачання, зокрема ФВК та ФВА, випробовують періодично, але не рідше ніж двічі на рік. Один раз на півтора року перевіряють зовнішній вигляд РУ і наявність пломб на РП. Перевірка роботи законсервованого дизель-генератора здійснюється не рідше ніж 1 раз на 3 місяці. Після розконсервації ДЕС перевіряється не рідше одного разу на тиждень.	визначається балансоутримувачем шляхом проведення щокварталу періодичних оглядів із складанням акта довільної форми, що реєструється у журналі періодичного огляду об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, форму якого наведено в додатку 6 до цих Вимог. Періодичні огляди також проводяться після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту. Рекомендовані заходи при оглядах стану захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення наведено в додатку 7 до цих Вимог. ФП перевіряються в терміни, визначені заводом-виробником у технічній документації на них. У разі відсутності такої документації ФП перевіряються не рідше одного разу на рік. Крім того, ФП оглядаються і перевіряються в разі затоплення сховища, СПП із захисними властивостями сховища або повітроприймного пристрою (оголовка). Прилади і пристрої системи повітропостачання, зокрема ФВК та ФВА, випробовують періодично, але не рідше ніж двічі на рік. Один раз на півтора року перевіряють зовнішній вигляд РУ і наявність пломб на РП. Перевірка роботи законсервованого дизель-генератора здійснюється не рідше ніж 1 раз на 3 місяці. Після розконсервації ДЕС перевіряється не рідше одного разу на тиждень. Обстеження здійснюються у порядку та в терміни, встановлені відповідно до пункту 5 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 (далі – технічне обстеження).
2. Перевірка герметичності сховища проводиться в різних режимах роботи. Результати перевірки сховища на герметичність оформлюють довідкою про перевірку герметичності сховища згідно з додатком 6	2. Перевірка герметичності сховища, СПП із захисними властивостями сховища проводиться в різних режимах роботи. Результати перевірки сховища, СПП із захисними властивостями сховища на герметичність оформлюють довідкою

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
до цих Вимог.	про перевірку герметичності сховища, споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища згідно з додатком 8 до цих Вимог.
6. Оглядам підлягають усі ФП, установлені в сховищах. Під час оглядів одночасно виявляються та усуваються фактори, що викликають псування ФП, проводиться поточний ремонт, виконуються інші роботи, спрямовані на поліпшення умов їх утримання. Під час огляду перевіряють загальний опір і опір кожного ФП окремо (після розбирання колонок ФП). Крім того, ФП перевіряють на цілісність, відсутність пересипання або усадки шихти, на перевищення норм її зволоження. Цілісність ФП перевіряється шляхом огляду його зовнішньої поверхні. Відсутність пересипання або усадки шихти ФП перевіряють шляхом його перекидання або струшування. Перевірка норм зволоження шихти ФП проводиться шляхом його зважування. Під час контрольних перевірок оцінюються захисні властивості ФП та перевіряється надійність фільтровентиляційної системи у цілому. Для проведення контрольної перевірки під час роботи системи повітропостачання у режимі ІІ (фільтровентиляції) біля повітрозабору створюється визначена концентрація парів імітатора (одоранта) отруйних речовин. Відчуття запаху цього імітатора у сховищі означає, що шихта в одному або декількох ФП (найчастіше у нижньому) стала непридатною. У такому разі перевіряються на проскакування парів одоранта колонки і кожен фільтр окремо. Як імітатор (одорант) можуть використовуватися пари етилмеркаптану. Оцінка якісного стану ФП здійснюється у терміни, визначені виробником у технічній документації на такі ФП.	6. Оглядам підлягають усі ФП, установлені в сховища, СПП із захисними властивостями сховища. Під час оглядів одночасно виявляються та усуваються фактори, що викликають псування ФП, проводиться поточний ремонт, виконуються інші роботи, спрямовані на поліпшення умов їх утримання. Під час огляду перевіряють загальний опір і опір кожного ФП окремо (після розбирання колонок ФП). Крім того, ФП перевіряють на цілісність, відсутність пересипання або усадки шихти, на перевищення норм її зволоження. Цілісність ФП перевіряється шляхом огляду його зовнішньої поверхні. Відсутність пересипання або усадки шихти ФП перевіряють шляхом його перекидання або струшування. Перевірка норм зволоження шихти ФП проводиться шляхом його зважування. Під час контрольних перевірок оцінюються захисні властивості ФП та перевіряється надійність фільтровентиляційної системи у цілому. Для проведення контрольної перевірки під час роботи системи повітропостачання у режимі ІІ (фільтровентиляції) біля повітрозабору створюється визначена концентрація парів імітатора (одоранта) отруйних речовин. Відчуття запаху цього імітатора у сховища, СПП із захисними властивостями сховища означає, що шихта в одному або декількох ФП (найчастіше у нижньому) стала непридатною. У такому разі перевіряються на проскакування парів одоранта колонки і кожен фільтр окремо. Як імітатор (одорант) можуть використовуватися пари етилмеркаптану. Оцінка якісного стану ФП здійснюється у терміни, визначені виробником у технічній документації на такі ФП.
7. Результати оглядів і контрольних перевірок якості стану ФП	7. Результати оглядів і контрольних перевірок якості стану ФП

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
заносяться у формуляри фільтровентиляційних агрегатів, а також у таблицю контролю якості ФП. Форму таблиці контролю якості ФП наведено в додатку 7 до цих Вимог. До неї вносяться всі наявні (установлені) ФП. Обчислення термінів оглядів і перевірок починається від дати виготовлення ФП та залежить від обчислення максимального терміну придатності. Спочатку заповнюються графи контрольних перевірок, потім - графи технічного обслуговування (огляду). У рік проведення контрольних перевірок технічне обслуговування (огляд) не планується. Після заповнення або коригування форми складається план проведення технічних оглядів і контрольних перевірок ФП у сховищах міста (району), суб'єкта господарювання із включенням до нього тих ФП, які підлягають огляду (перевірці) наступного року. Після проведення оглядів (перевірок) ФП до форми вносяться зміни (проставляються нові терміни). Визнані непридатними ФП підлягають заміні.	заносяться у формуляри фільтровентиляційних агрегатів, а також у таблицю контролю якості ФП. Форму таблиці контролю якості фільтрів-поглиначів наведено в додатку 9 до цих Вимог. До неї вносяться всі наявні (установлені) ФП. Обчислення термінів оглядів і перевірок починається від дати виготовлення ФП та залежить від обчислення максимального терміну придатності. Спочатку заповнюються графи контрольних перевірок, потім - графи технічного обслуговування (огляду). У рік проведення контрольних перевірок технічне обслуговування (огляд) не планується. Після заповнення або коригування форми складається план проведення технічних оглядів і контрольних перевірок ФП у сховищах міста (району), суб'єкта господарювання із включенням до нього тих ФП, які підлягають огляду (перевірці) наступного року. Після проведення оглядів (перевірок) ФП до форми вносяться зміни (проставляються нові терміни). Визнані непридатними ФП підлягають заміні.
11. Справність КНТ у застопореному стані перевіряється шляхом просвічування його з боку тамбура в бік неосвітленого приміщення сховища. Клапан вважається герметичним, якщо на неосвітленій стіні по периметру прилягання тарелі до сидла світла не видно. Для визначення пропускної здатності КНТ необхідно їх спочатку закрити і виміряти пропускну здатність системи з будь-яким підпором, який можна виміряти наявними в захисній споруді вимірювальними приладами (з урахуванням їх похибок). Потім для цього ж підпору, але вже у разі відкритих КНТ знову визначити витрати повітря системи повітропостачання. Різниця у витратах повітря в першому і другому випадках характеризуватиме пропускну здатність клапанів.	11. Справність КНТ у застопореному стані перевіряється шляхом просвічування його з боку тамбура в бік неосвітленого приміщення. Клапан вважається герметичним, якщо на неосвітленій стіні по периметру прилягання тарелі до сидла світла не видно. Для визначення пропускної здатності КНТ необхідно їх спочатку закрити і виміряти пропускну здатність системи з будь-яким підпором, який можна виміряти наявними вимірювальними приладами (з урахуванням їх похибок). Потім для цього ж підпору, але вже у разі відкритих КНТ знову визначити витрати повітря системи повітропостачання. Різниця у витратах повітря в першому і другому випадках характеризуватиме пропускну здатність клапанів.
17. Технологічні карти перевірки на герметичність сховищ та їх окремих елементів наведено в додатку 8 до цих Вимог.	17. Технологічні карти перевірки на герметичність сховищ, споруд подвійного призначення із захисними властивостями

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
Під час визначення підпору необхідно враховувати кількість повітря, що подається у сховище. Ступінь герметичності сховища визначається відповідно до показників кількості (об'єму) повітря, що подається системою повітропостачання, і геометричних параметрів внутрішніх приміщень, що знаходяться у зоні герметизації. Під час перевірки герметичності сховища у режимі I (чистої вентиляції) величина підпору має становити не менше 50 Па. Величина підпору, яка характеризує герметичність сховищ, у режимах II (фільтровентиляції) та III (регенерації внутрішнього повітря) має бути не менше наведеної у таблиці 2 технологічних карт перевірки на герметичність сховищ та їх окремих елементів. У разі невідповідності величин підпору зазначеним параметрам має бути знайдено місця витоку повітря і вжито заходів щодо відновлення герметичності сховища. Найпростіше місця витоку повітря визначаються за відхиленням полум'я свічки за максимальної витрати повітря у системі повітропостачання під час її роботи у режимі I (чистої вентиляції).	сховищ та їх окремих елементів наведено в додатку 10 до цих Вимог. Під час визначення підпору необхідно враховувати кількість повітря, що подається у сховище, СПП із захисними властивостями сховища. Ступінь герметичності сховища, СПП із захисними властивостями сховища визначається відповідно до показників кількості (об'єму) повітря, що подається системою повітропостачання, і геометричних параметрів внутрішніх приміщень, що знаходяться у зоні герметизації. Під час перевірки герметичності сховища, СПП із захисними властивостями сховища у режимі I (чистої вентиляції) величина підпору має становити не менше 50 Па. Величина підпору, яка характеризує герметичність сховищ, у режимах II (фільтровентиляції) та III (регенерації внутрішнього повітря) має бути не менше наведеної у таблиці 2 технологічних карт перевірки на герметичність сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ та їх окремих елементів. У разі невідповідності величин підпору зазначеним параметрам має бути знайдено місця витоку повітря і вжито заходів щодо відновлення герметичності сховища, СПП із захисними властивостями сховища. Найпростіше місця витоку повітря визначаються за відхиленням полум'я свічки за максимальної витрати повітря у системі повітропостачання під час її роботи у режимі I (чистої вентиляції).
Норми відсутні	22. У разі використання сховища у режимі ПРУ відповідно до пункту 28 Порядку обліку з метою збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення балансоутримувач на таку споруду складає план консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища, за формою згідно з додатком 11 до цих Вимог. План консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища має

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	містити комплексний перелік заходів, спрямованих на консервацію і збереження спеціального обладнання (ДЕС, ФВО, захисно-герметичних пристроїв (виробів), резервуарів питної води тощо), інженерних мереж та систем життєзабезпечення, використання яких не передбачається під час його використання в режимі ПРУ, із зазначенням їх назви, типу і марки та посадових осіб, відповідальних за виконання передбачених цим планом заходів. Зазначені заходи здійснюються відповідно до вимог та рекомендацій, наданих заводом-виробником у технічній документації на таке обладнання. У разі консервації спеціального обладнання сховищ строки здійснення балансоутримувачем контролю за працездатністю систем фільтровентиляції та/або регенерації (їх окремих елементів) повітря у сховищі, проведення їх технічного обслуговування та ремонтів збільшуються вдвічі.
IV. Утримання та експлуатація ПРУ	
IV. Утримання та експлуатація ПРУ	Виключити
1. Утримання та експлуатація ПРУ здійснюється з урахуванням загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд, наведених у розділі II цих Вимог.	Виключити
2. ПРУ місткістю до 20 осіб у разі відсутності в них водопроводу забезпечуються переносними баками для питної води з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю.	Виключити
3. У неканалізованих ПРУ місткістю до 20 осіб для приймання нечистот допускається використовувати тару, що щільно закривається, загальною ємністю з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю.	Виключити
4. Резервне освітлення ПРУ передбачається від переносних електричних ліхтарів, акумуляторних світильників тощо. Допускається організація резервного електроживлення ПРУ від стаціонарних та переносних дизель- та бензогенераторів за умов їх розташування зовні ПРУ.	Виключити
5. У приміщеннях ПРУ дозволяється зберігати акумуляторні	Виключити

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
батареї, призначені для систем автономного електроживлення ПРУ. Зарядка акумуляторних батарей у приміщенні ПРУ не допускається.	
V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів	
V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів	Виключити
1. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів здійснюється з урахуванням загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд, наведених у розділі II цих Вимог. Утримання, експлуатація та обслуговування споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ та протирадіаційних укриттів здійснюється як відповідних захисних споруд згідно з нормами, визначеними розділами III, IV, VI та VII цих Вимог.	Виключити
2. Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин. З цією метою найпростіші укриття забезпечуються: - місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо; - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд); - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо); - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; - засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);	Виключити

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо). За змоги найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.	
Норма відсутня	IV. Облаштування (пристосування) НУ
Норма відсутня	1. НУ, крім тих, що розміщені у підземних переходах між станціями (транспортні, станцій метрополітену), тунелях (станціях метрополітену, автодорожніх, магістральних, пішохідних), визначених у пункті 7 Порядку обліку, підлягають пристосуванню для потреб населення. Облаштування (пристосування) об'єктів (будівель, споруд, приміщень) як НУ здійснюється після попереднього огляду таких об'єктів їх балансоутримувачем.
Норми відсутні	2. НУ, крім тих, що розміщені у підземних переходах між станціями або тунелях, облаштовуються: місцями для сидіння; електропостачанням з освітленням та, за можливості, резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками тощо); примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією у закритих приміщеннях НУ з щільністю розміщення населення у таких об'єктах менше 60 м³/особу при місткості від 20 осіб; елементами захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо). У разі відсутності на віконних прорізах елементів захисту дозволяється закладати таких прорізів габіонами, мішками з сипким матеріалом та іншими матеріалами або виробами.
Норми відсутні	3. За рішенням балансоутримувача НУ забезпечується також: водопостачанням або ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою;

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	каналізацією або ємностями для нечистот (виносними баками), що щільно закриваються, мобільними санітарними приладами (рукомийниками, біотуалетами тощо); резервним джерелом електроживлення; засобами надання першої домедичної допомоги; резервним джерелом водопостачання; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, провідними та/або безпроводними точками доступу до мережі Інтернет); шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо); іншими системами та обладнанням, що можуть бути використані населенням, яке підлягає укриттю у відповідному НУ.
VI. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд	
VI. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд	VI. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду
1. Створення формувань цивільного захисту з обслуговування захисних споруд	
1. Створення формувань цивільного захисту з обслуговування захисних споруд	1. Створення формувань цивільного захисту та призначення відповідальних осіб за обслуговування об'єктів фонду
1. Суб'єкти господарювання (балансоутримувачі) незалежно від форми власності створюють об'єктові формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (далі - формування) або призначають осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду захисних споруд (далі - відповідальні особи). Створення формувань здійснюється відповідно до Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787.	1. Для обслуговування ЗСЦЗ, СПП створюються об'єктові формування цивільного захисту з обслуговування таких об'єктів (далі – формування) або призначаються відповідальні особи за обслуговування та експлуатацію ЗСЦЗ, СПП. Для обслуговування інших об'єктів фонду призначаються відповідальні особи за їх обслуговування та експлуатацію.
2. Формування (ланки або групи) призначаються для обслуговування захисних споруд у період використання їх за призначенням, а також для здійснення експлуатації та перевірок	2. Балансоутримувачі ЗСЦЗ, СПП незалежно від форми власності створюють формування відповідно до Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту,

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
інженерно-технічного обладнання. Примірні схеми організації формувань з обслуговування захисних споруд наведено в додатку 9 до цих Вимог.	затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787. Примірні схеми організації формувань з обслуговування захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення наведено в додатку 12 до цих Вимог.
3. За відсутності необхідної кількості працівників посади у формуваннях можуть поєднуватися, а їх кількість може зменшуватися.	3. За відсутності необхідної кількості працівників посади у формуваннях можуть поєднуватися, а їх кількість може зменшуватися. У житловому секторі формування та відповідальні особи призначаються зі складу технічного і обслуговуючого персоналу суб'єктів господарювання, що здійснюють експлуатацію або обслуговують житлові будинки.
4. У житловому секторі особовий склад груп з обслуговування захисних споруд доцільно призначати зі складу технічного і обслуговуючого персоналу суб'єктів господарювання, що здійснюють експлуатацію або обслуговують житлові будинки.	4. Утримання об'єктів фонду та їх окремих частин може здійснюватися суб'єктами господарювання на підставі договорів з балансоутримувачем таких об'єктів.
2. Оцінка стану готовності захисних споруд до використання за призначенням	
2. Оцінка стану готовності захисних споруд до використання за призначенням	2. Оцінка стану готовності об'єктів фонду
1. Для забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням їх балансоутримувачі здійснюють оцінку стану їх готовності, організовують періодичні огляди стану захисних споруд, перевірку працездатності їх основного обладнання, планують і проводять технічне обслуговування обладнання та систем життєзабезпечення захисних споруд.	1. Визначення стану готовності об'єктів фонду до використання за призначенням здійснюється їхніми балансоутримувачами під час періодичних оглядів, а також ДСНС та/або її територіальними органами під час комплексних, контрольних та позапланових обстежень таких об'єктів.
2. Оцінка стану готовності захисних споруд (далі - оцінка стану готовності) здійснюється щороку з метою виявлення недоліків у стані утримання та експлуатації захисних споруд, передбачення заходів щодо приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням. Крім того, оцінка стану готовності здійснюється в таких випадках: у разі проведення технічної інвентаризації захисної споруди як об'єкта нерухомого майна;	2. Під час оцінки стану готовності використання за призначенням об'єктів фонду захисних споруд враховується ступінь виконання нормативно-правових актів у сферах архітектури, містобудування, цивільного захисту, у тому числі цих Вимог, будівельних норм та нормативних документів за результатами: зовнішнього огляду загального стану приміщень та конструкцій об'єкта фонду захисних споруд (входів, у тому числі

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
у разі підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди; після пожеж, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, що могли негативно вплинути на технічний стан захисної споруди; у разі здійснення ДСНС заходів державного нагляду (контролю) за станом готовності захисних споруд відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - нагляд).	павільйонів, оголовків аварійних виходів, гідроізоляції, повітрозабірних і витяжних каналів, обвалування окремо розташованих і підсипки покриття у вбудованих спорудах, покрівлі та бічних поверхонь гірничих виробок, кріплень і захисно-герметичних перемичок); зовнішнього огляду та, за можливості, випробування на працездатність обладнання і пристроїв (дверей (воріт, ставней тощо), механізмів задраювання, захисних пристроїв, системи вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, зв'язку, автоматики, освітлення, резервного джерела живлення та іншого інженерного обладнання), а також герметичність сховища, СПП із захисними властивостями сховища, перевірки їх роботи в режимі чистої вентиляції і фільтровентиляції; вивчення матеріалів технічної інвентаризації ЗСЦЗ, СПП, комплексу проектної документації, за якою збудовано такі об'єкти, інших документів, якими визначався технічний, санітарний стан об'єктів фонду, первинні облікові документи у складі фонду захисних споруд, декларація відповідності на ПМУ, а також інша документація, складена на об'єкти фонду захисних споруд; визначення температури, відносної вологості повітря, його складу та інших показників мікроклімату всередині об'єкта (за наявності відповідних приладів), стану чистоти приміщень, а також дотримання періодичності та обсягу регламентних робіт щодо обладнання, систем життєзабезпечення, іншого майна об'єктів фонду захисних споруд; встановлення відповідності вимогам до використання у мирний час ЗСЦЗ для господарських, культурних і побутових потреб, перебування у постійній готовності окремих ЗСЦЗ, а також забезпечення безперешкодного доступу відповідних категорій населення. Виконання заходів із приведення у готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд (у разі прийняття відповідного рішення);

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	наявності і стану обладнання, засобів вимірювання, засобів пожежогасіння та іншого майна відповідно до потреб; вивчення відповідності технічних та захисних характеристик первинним обліковим документам, комплекту проєктної документації, матеріалам технічної інвентаризації, а також наявності підстав для зменшення таких характеристик (у разі проведення реконструкції).
3. Періодичність і зміст оглядів стану захисних споруд та перевірок працездатності їх основного обладнання наведено в додатку 10 до цих Вимог.	3. За результатами оцінки стану готовності ЗСЦЗ, СПП може бути визнано як готову, обмежено готову або неготову до використання за призначенням. ЗСЦЗ, СПП вважаються неготовими, у разі наявності хоча б однієї із причин, наведених в графі 3 Основних причин, які впливають на стан готовності об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, наведених у додатку 13 до цих Вимог (далі — основні причини), а обмежено готовими у разі наявності двох чи більше таких причин, зазначених в графі 4 основних причин. У разі відсутності таких причин ЗСЦЗ, СПП вважаються готовими до використання за призначенням.
4. За результатами оцінки стану готовності складається акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту за формою згідно з додатком 11 до цих Вимог. Результати оцінки стану готовності, отримані під час нагляду, ураховуються під час складення документів (актів, приписів) за його результатами.	4. За результатами оцінки стану готовності НУ, ПМУ може бути визнано як рекомендоване до укриття / готове або не рекомендоване до укриття / неготове. НУ, ПМУ вважаються неготовими, у разі наявності більшості недоліків, зазначених в графі 3 основних причин.
5. Залучення фахівців структурних підрозділів із питань цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, органів і підрозділів ДСНС до оцінки стану готовності, проведення інших обстежень захисних споруд (за винятком оцінки стану готовності під час нагляду) здійснюється за зверненням балансоутримувача.	Виключено
6. Про проведення перевірки працездатності обладнання	Виключено

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
захисних споруд, їх оглядів та оцінки стану готовності робиться запис у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), форму якого наведено в додатку 12 до цих Вимог.	
7. Про результати щорічних оцінок стану готовності, здійснених без залучення фахівців структурних підрозділів із питань цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, органів і підрозділів ДСНС, балансоутримувачі інформують вищезазначені органи і підрозділи з наданням копій актів, складених за їх результатами.	Виключено
8. Під час оцінки стану готовності перевіряються: загальний стан приміщень, входів, оголовків аварійних виходів, гідроізоляції, повітрозабірних і витяжних каналів, обвалування окремо розташованих і підсипки покриття у вбудованих захисних спорудах, покрівлі та бічних поверхонь гірничих виробок, кріплення і захисно-герметичних перемичок (зовнішнім оглядом); двері (ворота, ставні), механізми задраювання, захисні пристрої, системи вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, зв'язку, автоматики та іншого інженерного обладнання (випробуванням на працездатність); температура і відносна вологість повітря всередині захисної споруди; наявність і стан засобів пожежогасіння; герметичність захисної споруди, справність ДЕС, експлуатація в режимі захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи в режимі чистої вентиляції і фільтровентиляції (у сховищах).	Виключено
9. За результатами оцінки стану готовності захисну споруду може бути визнано як готову, обмежено готову або неготову до використання за призначенням. Захисна споруда вважається обмежено готовою або неготовою, якщо вона має хоча б один із недоліків, зазначених в основних недоліках в утриманні захисних споруд, що погіршують стан їх	Виключено

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
готовності, наведених у додатку 13 до цих Вимог. У разі відсутності таких недоліків захисна споруда вважається готовою до використання за призначенням.	
3. Підтримання захисних споруд у готовності до використання за призначенням	
3. Підтримання захисних споруд у готовності до використання за призначенням	3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням
1. На підставі результатів оцінки стану готовності, а також періодичних оглядів, перевірки працездатності основного обладнання та обстежень захисних споруд їх балансоутримувачі складають плани приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням за формою згідно з додатком 14 до цих Вимог.	1. На підставі результатів періодичних оглядів, обстежень та технічних обстежень об'єктів фонду їх балансоутримувачі визначають необхідні заходи (технічне обслуговування, поточний ремонт, капітальний ремонт, реконструкція та інші заходи) з відновлення або підтримання таких об'єктів у придатному до використання за призначенням стані, відповідальних осіб за виконання таких заходів, а також строки їх проведення.
2. Підтримання належного технічного стану приміщень захисних споруд і їх ремонт проводяться відповідно до чинних положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення.	2. Підтримання належного технічного стану приміщень ЗСЦЗ, СПП, НУ і їх ремонт проводяться відповідно до чинних положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення.
3. Для ремонту будівельних конструкцій і спеціального обладнання захисних споруд передбачається проведення поточних і капітальних ремонтів.	3. Для ремонту будівельних конструкцій і спеціального обладнання ЗСЦЗ, СПП передбачається проведення поточних і капітальних ремонтів.
4. До поточного ремонту належать роботи зі систематичного і своєчасного захисту конструкцій від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних заходів і усунення дрібних пошкоджень і поломок. Під час поточного ремонту захисна споруда може використовуватися за прямим призначенням.	4. До поточного ремонту належать роботи зі систематичного і своєчасного захисту конструкцій від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних заходів і усунення дрібних пошкоджень і поломок. Під час поточного ремонту ЗСЦЗ, СПП такі об'єкти можуть використовуватися для укриття населення.
5. Обсяг робіт, що здійснюються під час капітального ремонту захисної споруди, визначається відповідною проектною документацією. Під час капітального ремонту захисна споруда за прямим призначенням не використовується.	5. Обсяг робіт, що здійснюються під час капітального ремонту ЗСЦЗ, СПП, визначається відповідною проектною документацією, яка не може передбачати зміну технічних (місткість, площа) та захисних (режими вентиляції, клас або група) характеристик. Реконструкція ЗСЦЗ, СПП здійснюється відповідно до

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	проектної документації та з урахуванням вимог пункту 28 Порядку обліку. Під час капітального ремонту та реконструкції ЗСЦЗ, СПП забороняється їх використання для укриття населення.
6. Поточні планові та капітальні ремонти захисних споруд здійснюються з періодичністю, визначеною в таблиці періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд, що ведеться згідно з додатком 15 до цих Вимог. До цієї таблиці вносяться всі наявні захисні споруди. Спочатку заповнюються графи капітального ремонту, а потім - поточного.	6. Поточні планові ремонти ЗСЦЗ, СПП здійснюються з періодичністю, визначеною в Таблиці періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, що ведеться згідно з додатком 14 до цих Вимог (далі – таблиця планових ремонтів). До таблиці планових ремонтів вносяться всі наявні у балансоутримувача ЗСЦЗ, СПП. Обчислення строку поточного планового ремонту починається із строку введення ЗСЦЗ, СПП в експлуатацію, від останнього капітального ремонту або реконструкції ЗСЦЗ, СПП. Після заповнення або коригування таблиці планових ремонтів складається План ремонту захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення, наведений у додатку 15 до цих Вимог (далі – план ремонту), із включенням до нього тих ЗСЦЗ, СПП, обладнання та будівельні конструкції яких підлягають ремонту наступного року. За потреби до плану ремонту включаються й інші роботи, зокрема ті, що планується провести під час капітального ремонту або реконструкції. Після виконання ремонту та зазначення інформації про його виконання до плану ремонту вносяться відповідні зміни (проставляються нові строки).
7. Обчислення терміну ремонту починається від терміну введення захисної споруди в експлуатацію або від останнього капітального ремонту.	Виключити
8. У рік проведення капітального ремонту поточний ремонт (при збігу термінів) не планується, термін поточного ремонту переноситься на відповідну кількість років.	Виключити
9. Після заповнення або коригування таблиці періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд складається план	Виключити

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
ремонту захисних споруд із включенням до нього тих захисних споруд, обладнання та конструкції яких підлягають ремонту наступного року. За потреби до плану включаються й інші роботи. Після виконання ремонту та зазначення про його виконання в плані ремонту до форми вносяться відповідні зміни (проставляються нові терміни). Зміни вносяться і у разі перенесення (з об'єктивних причин) термінів ремонту. Зразок оформлення плану ремонту захисних споруд наведено у додатку 16 до цих Вимог.	
10. Для підтримання приміщень захисних споруд у чистоті і належному санітарному стані фарбування приміщень і конструктивних елементів захисної споруди здійснюється в такі строки у разі: клеєвого фарбування - 1 раз на 3 роки; масляного фарбування - 1 раз на 5 років; вапняного фарбування - 1 раз на 3 роки.	7. Для підтримання приміщень ЗСЦЗ, СПП у чистоті і належному санітарному стані фарбування приміщень і конструктивних елементів захисної споруди здійснюється в такі строки у разі: клеєвого фарбування - 1 раз на 3 роки; масляного фарбування - 1 раз на 5 років; вапняного фарбування - 1 раз на 3 роки.
11. Приміщення, які підпали під дію вологи або агресивного середовища, потребують проведення термінового ремонту.	8. Приміщення, які підпали під дію вологи або агресивного середовища, потребують проведення термінового ремонту.
12. Періодичність проведення технічного обслуговування спеціального обладнання захисних споруд наведено в додатку 17 до цих Вимог.	9. Періодичність проведення технічного обслуговування спеціального обладнання захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення наведено в додатку 16 до цих Вимог.
13. Обладнання та системи життєзабезпечення захисних споруд потребують проведення періодичних технічних обслуговувань, під час яких здійснюються такі основні роботи: 1) технічне обслуговування № 1: зовнішній догляд за обладнанням; перевірка стану кріпильних з'єднань, наявності та стану мастила в ДЕС (для сховищ), справності контрольно-вимірювальних приладів; 2) технічне обслуговування № 2: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням №	10. Обладнання та системи життєзабезпечення ЗСЦЗ, СПП потребують проведення періодичних технічних обслуговувань, під час яких здійснюються такі основні роботи: 1) технічне обслуговування № 1: зовнішній догляд за обладнанням; перевірка стану кріпильних з'єднань, наявності та стану мастила в ДЕС (для сховищ, СПП із захисними властивостями сховища), справності контрольно-вимірювальних приладів; 2) технічне обслуговування № 2: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
1; випробовування спеціального обладнання у роботі; 3) технічне обслуговування № 3: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням № 2; поповнення або заміна мастила в ДЕС (для сховищ), заміна набивки в сальниках; 4) технічне обслуговування № 4: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням № 3; розбирання деяких вузлів для заміни швидкоспрацьовувальних деталей, стан яких не забезпечує роботу обладнання до чергового ремонту; поновлення посадок, регулювання люфту та зазорів спрацьованих деталей; притирання пробок клапанів, кранів або їх заміна; заміна прокладок трубопроводів, підтягування кріпильних деталей; заміна за потреби електричних контактів, пускових кнопок, вимикачів, ділянок кабелів та проводів; чищення і промивання трубопроводів і мереж; огляд і за потреби дрібний ремонт редукторів та з'єднувальних муфт; заміна несправних електровимірювальних приладів; заміна мастила в ДЕС (для сховищ), регулювання та випробовування обладнання; виявлення інших дефектів та їх усунення; поновлення пофарбованого покриття; 5) технічне обслуговування № 5: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням № 4; повне розбирання обладнання на вузли, вузлів - на деталі, промивання, прочищення та їх дефектування;	№ 1; випробовування спеціального обладнання у роботі; 3) технічне обслуговування № 3: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням № 2; поповнення або заміна мастила в ДЕС (для сховищ, СПП із захисними властивостями сховища), заміна набивки в сальниках; 4) технічне обслуговування № 4: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням № 3; розбирання деяких вузлів для заміни швидкоспрацьовувальних деталей, стан яких не забезпечує роботу обладнання до чергового ремонту; поновлення посадок, регулювання люфту та зазорів спрацьованих деталей; притирання пробок клапанів, кранів або їх заміна; заміна прокладок трубопроводів, підтягування кріпильних деталей; заміна за потреби електричних контактів, пускових кнопок, вимикачів, ділянок кабелів та проводів; чищення і промивання трубопроводів і мереж; огляд і за потреби дрібний ремонт редукторів та з'єднувальних муфт; заміна несправних електровимірювальних приладів; заміна мастила в ДЕС (для сховищ, СПП із захисними властивостями сховища), регулювання та випробовування обладнання; виявлення інших дефектів та їх усунення; поновлення пофарбованого покриття; 5) технічне обслуговування № 5: виконання робіт, передбачених технічним обслуговуванням № 4; повне розбирання обладнання на вузли, вузлів - на деталі,

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
заміна ущільнювальних пристроїв і матеріалів; ремонт або заміна зношених деталей, заміна підшипників; ремонт або заміна електроапаратури; ремонт фундаментів під ДЕС та інше обладнання; ремонт або заміна редукторів; збирання вузлів із поновленням посадок і регулювань; повна заміна мастила; повне пофарбування. Під час проведення технічного обслуговування обладнання та систем життєзабезпечення захисних споруд у разі виявлення дефектів будівельних конструкцій, призначених для установки такого обладнання, уживають заходів, спрямованих на відновлення їх цілісності та несучої здатності.	промивання, прочищення та їх дефектування; заміна ущільнювальних пристроїв і матеріалів; ремонт або заміна зношених деталей, заміна підшипників; ремонт або заміна електроапаратури; ремонт фундаментів під ДЕС та інше обладнання; ремонт або заміна редукторів; збирання вузлів із поновленням посадок і регулювань; повна заміна мастила; повне пофарбування. Під час проведення технічного обслуговування обладнання та систем життєзабезпечення ЗСЦЗ, СПП у разі виявлення дефектів будівельних конструкцій, призначених для установки такого обладнання, уживають заходів, спрямованих на відновлення їх цілісності та несучої здатності.
14. Після проведення фарбувальних робіт і висихання фарби необхідно відновити легкість ходу регулювальних заглушок, шиберів, рукояток гермоклапанів та інших механізмів шляхом приведення їх у дію, а також змастити прилеглі поверхні мінеральним мастилом. Після робіт із побілки необхідно зняти (змити) її сліди з показників «Відкр.», «Закр.» на гермоклапанах та інших механізмах, очистити від побілки труби та електропроводку, щоб відновити їх первинний колір.	11. Після проведення фарбувальних робіт і висихання фарби необхідно відновити легкість ходу регулювальних заглушок, шиберів, рукояток гермоклапанів та інших механізмів шляхом приведення їх у дію, а також змастити прилеглі поверхні мінеральним мастилом. Після робіт із побілки необхідно зняти (змити) її сліди з показників «Відкр.», «Закр.» на гермоклапанах та інших механізмах, очистити від побілки труби та електропроводку, щоб відновити їх первинний колір.
15. Балансоутримувач забезпечує ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо. Перелік документації захисної споруди наведено в додатку 18 до цих Вимог.	12. Балансоутримувач забезпечує ведення документації ЗСЦЗ, СПП, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції. Перелік документації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту наведено в додатку 17 до цих Вимог.
VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням	
VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням	VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням	
1. У разі переведення ЄДС ЦЗ, її функціональних та територіальних підсистем, ланок територіальних підсистем до функціонування в режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період (далі - вищі ступені готовності) балансоутримувачі фонду захисних споруд, за винятком захисних споруд, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням, здійснюють заходи щодо приведення фонду захисних споруд у готовність до використання за призначенням, його утримання та експлуатації у вищих ступенях готовності (далі - готовність) у строк, зазначений у паспорті захисної споруди, а саме: не більше 12 годин - для захисних споруд, призначених для укриття працівників (персоналу, найбільшої працюючої зміни) суб'єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту; не більше 24 годин - для інших захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.	1. У разі переведення ЄДС ЦЗ, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період ЗСЦЗ, СПП та НУ незалежно від форми власності повинні приводитись у готовність до використання за призначенням у строк, що не перевищує 24 годин з моменту введення відповідного правового режиму, крім ЗСЦЗ, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням. До об'єктів фонду, що приведені у готовність до використання за призначенням, повинен бути забезпечений цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення.
2. Готовність фонду захисних споруд передбачає: належний технічний стан несучих огорожувальних конструкцій, гідроізоляції і захисних пристроїв захисної споруди (споруди подвійного призначення, найпростішого укриття); надійну герметичність захисної споруди (для сховищ); справність і постійну готовність до роботи спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення захисної споруди, наявність нормативних аварійних запасів води, паливно-мастильних матеріалів, а також майна, необхідного для життєзабезпечення населення, що підлягає укриттю; підготовленість особового складу формування з обслуговування захисних споруд; належний протипожежний та санітарний стан приміщень споруд фонду захисних споруд.	2. Для підготовки ЗСЦЗ, СПП, НУ, за винятком ЗСЦЗ, що перебувають у постійній готовності, необхідно виконати першочергові підготовчі заходи (роботи), що передбачаються планом приведення об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням, форма якого наведена у додатку 18 до цих Вимог (далі – план приведення), які в залежності від виду та конструктивних особливостей, обладнання такого об'єкту можуть містити такі заходи: 1) розкрити всі опечатані приміщення, розконсервувати і перевірити ДЕС або укомплектувати іншим джерелом резервного живлення, інше спеціальне обладнання, інженерні мережі і системи життєзабезпечення, а також вимірювальні прилади; 2) провести технічне обслуговування спеціального обладнання, інженерних мереж і систем життєзабезпечення, а

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	також усунути виявлені під час періодичних оглядів (обстежень) порушення; 3) відкрити всі входи для можливості використання об'єкта населенням, що підлягає укриттю; 4) припинити роботу технологічного обладнання (за потреби); 5) закрити (задраїти) технологічні прорізи (вантажні люки, шахти ліфтів, вентиляційні отвори) сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ. В ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ та НУ закласти прорізи в огорожувальних конструкціях, що виступають над поверхнею землі; 6) провітрити і за потреби здійснити дезінфекцію приміщень; 7) винести з приміщень громіздке устаткування, матеріали і вироби, що перешкоджають розміщенню людей, або становлять загрозу для їх життя та здоров'я, забезпечити вивільнення приміщень від транспортних засобів (за потреби), які зберігаються у такому об'єкті; 8) розчистити підходи до об'єктів фонду захисних споруд, установити покажчики і включити світлові сигнали «Вхід»; 9) установити і підключити електронні комунікації, зокрема репродуктори (гучномовці); 10) установити місця для розміщення людей; 11) здійснити перевірку сховища, СПП із захисними властивостями сховища на герметичність; 12) забезпечити запас лікарських засобів та медичних виробів; 13) забезпечити необхідний запас продуктів харчування; 14) заповнити баки питною водою та/або занести ємності з питною водою; 15) занести виносні баки для нечистот; 16) забезпечити відсутнім інструментом, приладами, матеріалами;

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	17) усунути виявлені під час обстежень об'єктів фонду, періодичних оглядів порушень, здійснити інші заходи, необхідні для приведення ЗСЦЗ, СПП, НУ в готовність до використання за призначенням з урахуванням конструктивних особливостей.
3. Для підготовки фонду захисних споруд, за винятком захисних споруд, що перебувають у постійній готовності, необхідно виконати першочергові підготовчі заходи (роботи), що передбачаються планами приведення споруд фонду захисних споруд у готовність, зокрема: 1) розкрити всі опечатані приміщення, розконсервувати і перевірити ДЕС, інше спеціальне обладнання, інженерні мережі і системи життєзабезпечення захисної споруди, а також вимірювальні прилади; 2) усунути виявлені недоліки та провести технічне обслуговування спеціального обладнання, інженерних мереж і систем життєзабезпечення; 3) відкрити всі входи для прийому населення, що підлягає укриттю; 4) припинити роботу технологічного обладнання (за потреби); 5) закрити (задрітати) технологічні прорізи (вантажні люки, шахти ліфтів, вентиляційні отвори) сховищ. В ПРУ, спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях закласти прорізи в огорожувальних конструкціях, що виступають над поверхнею землі; 6) провітрити і за потреби здійснити дезінфекцію приміщень; 7) винести з приміщень громіздке устаткування, матеріали і вироби, що перешкоджають розміщенню людей, або становлять загрозу для їх життя та здоров'я; 8) розчистити підходи до захисних споруд (споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів), установити написи-показники і включити світлові сигнали «Вхід»; 9) установити і підключити репродуктори (гучномовці) та телефони;	Виключено

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
10) установити нари і лавки для розміщення людей, при цьому необхідно зберегти максимальну місткість споруди; 11) здійснити перевірку захисної споруди на герметичність (для сховища); 12) поповнити та довести до визначених нормативів запас лікарських засобів та медичних виробів; 13) забезпечити необхідний запас продуктів харчування; 14) заповнити баки питною водою, занести ємності з питною водою (для ПРУ, не обладнаних системою водопостачання, а також споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів); 15) занести виносні баки для нечистот (для неканалізованих ПРУ, а також споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів); 16) забезпечити захисну споруду відсутнім інструментом, приладами, матеріалами; 17) здійснити інші заходи, необхідні для приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням.	
4. План приведення захисної споруди (споруди подвійного призначення, найпростішого укриття) у готовність складається завчасно з призначенням відповідальних осіб і затверджується балансоутримувачем. Роботи з підготовки виконує особовий склад формувань з обслуговування захисних споруд. У разі введення в Україні або її окремих місцевостях правового режиму воєнного стану першочергові заходи з приведення в готовність сховищ мають бути спрямовані на забезпечення можливості їх використання для укриття населення від звичайних засобів ураження.	3. План приведення складається завчасно і затверджується балансоутримувачем. Роботи з підготовки виконує особовий склад формування або відповідальна особа. У разі введення в Україні або її окремих місцевостях правового режиму воєнного стану першочергові заходи з приведення в готовність сховищ мають бути спрямовані на забезпечення можливості їх використання для укриття населення від звичайних засобів ураження.
5. Формування з обслуговування захисних споруд забезпечуються засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв'язку відповідно до норм оснащення формування з обслуговування захисної споруди згідно з додатком 19 до цих Вимог.	4. Формування з обслуговування захисних споруд забезпечуються засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв'язку відповідно до норм оснащення формування з обслуговування захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення згідно з додатком 19 до цих Вимог.

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
6. Захисна споруда комплектується необхідним майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди, згідно з додатком 20 до цих Вимог. Перелік лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах наведено в додатку 21 до цих Вимог. У разі відсутності лікарських засобів та медичних виробів, наведених у вищезазначеному переліку, дозволяється замінювати їх аналогами, що пройшли державну реєстрацію або сертифікацію відповідно до законодавства. За наявності у формуванні з обслуговування захисної споруди фельдшера або лікаря аптечки колективні комплектуються відповідними укладками (для фельдшера або лікаря).	5. ЗСЦЗ, СПП комплектується необхідним майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, згідно з додатком 20 до цих Вимог. Перелік лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах цивільного захисту, споруд подвійного призначення наведено в додатку 21 до цих Вимог. У разі відсутності лікарських засобів та медичних виробів, наведених у вищезазначеному переліку, дозволяється замінювати їх аналогами, що пройшли державну реєстрацію або сертифікацію відповідно до законодавства. За наявності у формуванні фельдшера або лікаря вони забезпечуються медичними укладками для надання домедичної допомоги.
7. Робота системи вентиляції сховища в режимі чистої вентиляції (режим І) забезпечується: - включенням у роботу агрегатів систем чистої вентиляції; - відкриттям ГК та інших герметизувальних пристроїв, установлених на повітроводах систем чистої вентиляції; - закриттям ГК, установлених до і після ФП і фільтрів очищення повітря від окису вуглецю, а також ГК на з'єднувальному повітроводі між повітрозаборами чистої вентиляції і фільтровентиляції; - відключенням РУ (у сховищах із трьома режимами вентиляції).	6. Робота системи вентиляції сховища, СПП із захисними властивостями сховища в режимі чистої вентиляції (режим І) забезпечується: - включенням у роботу агрегатів систем чистої вентиляції; - відкриттям ГК та інших герметизувальних пристроїв, установлених на повітроводах систем чистої вентиляції; - закриттям ГК, установлених до і після ФП і фільтрів очищення повітря від окису вуглецю, а також ГК на з'єднувальному повітроводі між повітрозаборами чистої вентиляції і фільтровентиляції; - відключенням РУ (у сховищах із трьома режимами вентиляції).
8. У разі переведення сховища на режим фільтровентиляції (режим ІІ): - закриваються ГК на повітроводах чистої вентиляції і на з'єднувальному повітроводі; - вимикаються витяжні вентилятори (якщо їх роботу у режимі ІІ не передбачено або сховище втратило герметичність); - вмикаються припливні вентилятори режиму ІІ; - відкриваються ГК, встановлені до і після ФП.	7. У разі переведення сховища, СПП із захисними властивостями сховища на режим фільтровентиляції (режим ІІ): - закриваються ГК на повітроводах чистої вентиляції і на з'єднувальному повітроводі; - вимикаються витяжні вентилятори (якщо їх роботу у режимі ІІ не передбачено або сховище, СПП із захисними властивостями сховища втратило герметичність); - вмикаються припливні вентилятори режиму ІІ;

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	відкриваються ГК, встановлені до і після ФП.
9. У режимі регенерації (режим III) для роботи вмикаються РУ та інше передбачене для цього обладнання.	8. У режимі регенерації (режим III) для роботи вмикаються РУ та інше передбачене для цього обладнання.
2. Обов'язки командира формування з обслуговування захисної споруди (відповідальної особи) під час приведення фонду захисних споруд у готовність та використання за призначенням	
2. Обов'язки командира формування з обслуговування захисної споруди (відповідальної особи) під час приведення фонду захисних споруд у готовність та використання за призначенням	2. Обов'язки командира формування (відповідальної особи) під час приведення фонду захисних споруд у готовність та використання за призначенням
1. Під час приведення в готовність та використання фонду захисних споруд за призначенням командир формування з обслуговування захисної споруди (далі - командир), відповідальна особа забезпечують підготовку споруд фонду захисних споруд до прийому населення, яке підлягає укриттю, організацію їх заповнення та безпечну експлуатацію. Командир (відповідальна особа) підпорядковується балансоутримувачу.	1. Під час приведення в готовність та використання об'єкта фонду за призначенням командир формування (далі - командир), відповідальна особа забезпечують підготовку об'єктів фонду до прийому населення, яке підлягає укриттю, організацію їх заповнення та безпечну експлуатацію. Командир (відповідальна особа) підпорядковується балансоутримувачу.
2. У разі обслуговування фонду захисних споруд персоналом, що не входить до складу формування з обслуговування захисної споруди (під час ремонтних робіт тощо), командир (відповідальна особа) забезпечує організацію контролю за якістю робіт і за підтримкою максимально можливої готовності споруд до використання за призначенням.	2. У разі обслуговування об'єктів фонду персоналом, що не входить до складу формування (під час ремонтних робіт тощо), командир (відповідальна особа) забезпечує організацію контролю за якістю робіт і за підтримкою максимально можливої готовності об'єктів фонду до використання за призначенням.
3. Командир (відповідальна особа) щодо закріплених за ним (нею) споруд фонду захисних споруд повинен: 1) знати: загальну конструкцію споруд, планування їх приміщень, особливості і правила їх експлуатації, а також спеціального обладнання, інженерних мереж і систем життєзабезпечення, установлених у них; розташування і призначення основних комунікацій, що проходять поблизу споруд, місця їх введення в споруди, у сховищах - уміти відключати захисну споруду від зовнішніх інженерних мереж та комунікацій; місцезнаходження найближчих споруд фонду захисних споруд;	3. Командир (відповідальна особа) щодо закріплених за ним (нею) споруд фонду захисних споруд повинен: 1) знати: загальну конструкцію об'єктів фонду , планування їх приміщень, особливості і правила їх експлуатації, а також спеціального обладнання, інженерних мереж і систем життєзабезпечення, установлених у них; розташування і призначення основних комунікацій, що проходять поблизу об'єктів фонду, місця їх введення, а також уміти відключати зовнішні магістральні інженерні мережі та комунікації; місцезнаходження найближчих об'єктів фонду;

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
схему оповіщення та інформування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; 2) завчасно готувати особовий склад формування з обслуговування захисної споруди до швидкого приведення фонду захисних споруд у готовність, для чого має проводити з ним регулярні тренування в закріплених спорудах з обов'язковим відпрацьовуванням правил їх експлуатації; 3) перевіряти наявність інвентарю, протипожежного і аварійного обладнання та інструменту відповідно до визначених норм; 4) стежити за своєчасним виконанням регламентних робіт і перевірок інженерно-технічного обладнання, прибиранням і провітрюванням споруд; 5) проводити огляди і брати участь у контрольних перевірках ФП (у сховищах); 6) брати участь у перевірках роботи внутрішнього обладнання споруд і вживати заходів щодо термінового усунення несправностей, стежити за робочим станом засобів зв'язку, уміти користуватися ними; 7) вести і підтримувати в належному стані документацію захисної споруди; 8) особисто керувати роботами з приведення споруд у готовність, коригувати план приведення захисної споруди (споруди подвійного призначення, найпростішого укриття) у готовність під час навчань (тренувань); 9) знати і вміти користуватися приладами розвідки і контролю, якими оснащено споруду, навчати роботи з ними особовий склад ланки (групи).	схему оповіщення та інформування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; 2) завчасно готувати особовий склад формування до швидкого приведення фонду захисних споруд у готовність, для чого має проводити з ним регулярні тренування в закріплених об'єктах фонду з обов'язковим відпрацьовуванням правил їх експлуатації; 3) перевіряти наявність інвентарю, протипожежного і аварійного обладнання та інструменту відповідно до визначених норм; 4) стежити за своєчасним виконанням регламентних робіт і перевірок інженерно-технічного обладнання, прибиранням і провітрюванням; 5) проводити огляди і брати участь у контрольних перевірках ФП (у сховищах, СПП із захисними властивостями сховища); 6) брати участь у перевірках роботи внутрішнього обладнання споруд і вживати заходів щодо термінового усунення несправностей, стежити за робочим станом засобів зв'язку, уміти користуватися ними; 7) вести і підтримувати в належному стані документацію об'єкта фонду; 8) особисто керувати роботами з приведення споруд у готовність, коригувати план приведення ЗСЦЗ, СПП, НУ у готовність під час навчань (тренувань); 9) знати і вміти користуватися приладами розвідки і контролю, якими оснащено об'єктів фонду, навчати роботи з ними особовий склад ланки (групи).
4. У разі отримання вказівки (сигналу, повідомлення) про приведення фонду захисних споруд у готовність до використання за призначенням командир (відповідальна особа) має: 1) розставити особовий склад формування з обслуговування	4. У разі отримання вказівки (сигналу, повідомлення) про приведення фонду захисних споруд у готовність до використання за призначенням командир (відповідальна особа) має: 1) розставити особовий склад формування по місцях (постах)

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
захисної споруди по місцях (постах) згідно з його обов'язками; 2) організувати приймання, облік і розміщення населення, що підлягає укриттю; 3) зупинити заповнення захисної споруди через входи без шлюзів і закрити захисно-герметичні і герметичні двері (ворота) після отримання команди або прийняття рішення про закриття захисної споруди (для сховищ); 4) організувати контроль параметрів повітряного середовища, радіаційної і хімічної обстановки всередині і зовні споруди; 5) включити систему вентиляції у відповідний режим (для сховищ); 6) довести до населення, що підлягає укриттю, правила поведінки в споруді та контролювати їх дотримання; 7) під час використання споруди за призначенням організувати харчування і надання медичної допомоги населенню, що підлягає укриттю; 8) інформувати населення, що перебуває у споруді, про зовнішню обстановку; 9) віддати команду: про застосування засобів індивідуального захисту у разі виникнення небезпечних концентрацій отруйних речовин у повітрі (для ПРУ, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів); працівникам за лінією герметизації, а також персоналу, що обслуговує ДЕС, працювати в протигазах (для сховищ); 10) за потреби прийняти рішення про вимушену евакуацію зі споруди.	згідно з його обов'язками; 2) організувати приймання, облік і розміщення населення, що підлягає укриттю; 3) зупинити заповнення захисної споруди через входи без шлюзів і закрити захисно-герметичні і герметичні двері (ворота) після отримання команди або прийняття рішення про закриття захисної споруди (для сховища, СПП із захисними властивостями сховища); 4) організувати контроль параметрів повітряного середовища, радіаційної і хімічної обстановки всередині і зовні споруди; 5) включити систему вентиляції у відповідний режим (для сховища, СПП із захисними властивостями сховища); 6) довести до населення, що підлягає укриттю, правила поведінки в споруді та контролювати їх дотримання; 7) під час використання споруди за призначенням організувати харчування і надання медичної допомоги населенню, що підлягає укриттю; 8) інформувати населення, що перебуває у споруді, про зовнішню обстановку; 9) віддати команду: про застосування засобів індивідуального захисту у разі виникнення небезпечних концентрацій отруйних речовин у повітрі (для ПРУ, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів); працівникам за лінією герметизації, а також персоналу, що обслуговує ДЕС, працювати в протигазах (для сховищ); 10) за потреби прийняти рішення про вимушену евакуацію зі споруди.
5. У разі отримання вказівки (сигналу, повідомлення) про припинення укриття населення у фонді захисних споруд командир (відповідальна особа): 1) уточнює обстановку в районі споруди, шляхи і напрямок виходу з неї;	5. У разі отримання вказівки (сигналу, повідомлення) про припинення укриття населення в об'єкті фонду командир (відповідальна особа): 1) уточнює обстановку в місці розташування об'єкта фонду, шляхи і напрямок виходу з нього ;

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
2) за потреби установлює порядок виходу із споруди; 3) після звільнення споруди організовує прибирання, провітрювання та за потреби дезактивацію і дезінфекцію її приміщень; 4) виконує заходи з підготовки споруди до використання за призначенням.	2) за потреби установлює порядок виходу із об'єкта фонду; 3) після звільнення споруди організовує прибирання, провітрювання та за потреби дезактивацію і дезінфекцію її приміщень; 4) виконує заходи з підготовки об'єкта фонду до використання за призначенням.
3. Обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди	
3. Обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди	3. Обов'язки особового складу формування
1. Особовий склад формування з обслуговування захисної споруди повинен: знати вимоги щодо утримання і експлуатації фонду захисних споруд, які визначені цими Вимогами, уміти користуватися інженерно-технічним обладнанням, установленим у споруді; знати конструкцію захисної споруди (споруди подвійного призначення, найпростішого укриття), уміти користуватися тамбуром-шлюзом аварійного виходу (для сховищ), знати розміщення запірної арматури інженерних комунікацій; уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами; виконувати усі команди і розпорядження командира (відповідальної особи).	1. Особовий склад формування повинен: знати вимоги щодо утримання і експлуатації ЗСЦЗ, СПП, які визначені цими Вимогами, уміти користуватися інженерно-технічним обладнанням, установленим у споруді; знати конструкцію ЗСЦЗ, СПП, уміти користуватися тамбуром-шлюзом аварійного виходу (для сховищ, СПП із захисними властивостями сховища), знати розміщення запірної арматури інженерних комунікацій; уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами; виконувати усі команди і розпорядження командира (відповідальної особи).
2. Ланка із заповнення і розміщення осіб, які укриваються (контролер): забезпечує звільнення споруди від майна, розміщує нари та виконує інші заходи у приміщеннях для осіб, що укриваються; перевіряє готовність дверей (воріт) до закриття, у разі виявлення несправностей усуває їх; позначає маршрути руху до споруди осіб, які укриваються; організовує зустріч, приймання і розміщення осіб, які укриваються, по відсіках; закриває двері (ворота) входів; забезпечує пропускання людей до захисної споруди через тамбури-шлюзи після її закриття (для сховищ);	2. Ланка із заповнення і розміщення осіб, які укриваються (контролер): забезпечує звільнення споруди від майна, розміщує нари та виконує інші заходи у приміщеннях для осіб, що укриваються; перевіряє готовність дверей (воріт) до закриття, у разі виявлення несправностей усуває їх; позначає маршрути руху до споруди осіб, які укриваються; організовує зустріч, приймання і розміщення осіб, які укриваються, по відсіках; закриває двері (ворота) входів; забезпечує пропускання людей до сховища, СПП із захисними властивостями сховища через тамбури-шлюзи після її закриття (для

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
стежить за порядком у відсіках; забезпечує охорону входів і аварійного виходу споруди; організовує вихід осіб, що укриваються, через входи або аварійний вихід.	сховища, СПП із захисними властивостями сховища); стежить за порядком у відсіках; забезпечує охорону входів і аварійного виходу споруди; організовує вихід осіб, що укриваються, через входи або аварійний вихід.
3. Ланка електропостачання (електрик, електрик-моторист): обслуговує ДЕС (для сховищ), електричну мережу і електрообладнання споруди; забезпечує справність аварійного освітлення і включення його у разі виходу з ладу інших джерел.	3. Ланка електропостачання (електрик, електрик-моторист): обслуговує ДЕС (для сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ), електричну мережу і електрообладнання ЗСЦЗ, СПП; забезпечує справність аварійного освітлення і включення його у разі виходу з ладу інших джерел.
4. Ланка з обслуговування фільтровентиляційного обладнання (слюсар з вентиляції): забезпечує роботу систем повітропостачання в заданих режимах, стежить за станом захисно-герметичних пристроїв і усуває їх несправності (для сховищ); контролює кількість повітря, яке подається в споруду, періодично перевіряє його підпір; стежить за рівномірним розподілом повітря в окремих приміщеннях (відсіках); вимірює температуру повітря під час використання захисної споруди (сховища) за призначенням (у режимі I - кожні 4 год., у режимі II - кожні 2 год., у режимі III - щогодини), відносну вологість повітря (через кожні 4 год.), газовий склад повітря (у режимі I - не рідше ніж 1 раз на 12 год., у режимі II - через кожні 2 год., у режимі III - щогодини). За наявності пожеж у зоні, де знаходиться споруда, аналіз газового складу повітря проводиться через кожні 30 хв. У разі досягнення в споруді граничних величин параметрів мікроклімату і газового складу повітря негайно доповідає командир. Результати вимірів заносяться до спеціального журналу.	4. Ланка з обслуговування фільтровентиляційного обладнання (слюсар з вентиляції): забезпечує роботу систем повітропостачання в заданих режимах, стежить за станом захисно-герметичних пристроїв і усуває їх несправності (для сховища, СПП із захисними властивостями сховища); контролює кількість повітря, яке подається в споруду, періодично перевіряє його підпір; стежить за рівномірним розподілом повітря в окремих приміщеннях (відсіках); вимірює температуру повітря під час використання сховища, СПП із захисними властивостями сховища за призначенням (у режимі I - кожні 4 год., у режимі II - кожні 2 год., у режимі III - щогодини), відносну вологість повітря (через кожні 4 год.), газовий склад повітря (у режимі I - не рідше ніж 1 раз на 12 год., у режимі II - через кожні 2 год., у режимі III - щогодини). За наявності пожеж у зоні, де знаходиться споруда, аналіз газового складу повітря проводиться через кожні 30 хв. У разі досягнення в споруді граничних величин параметрів мікроклімату і газового складу повітря негайно доповідає командир. Результати вимірів заносяться до спеціального журналу.
6. Ланка зв'язку і розвідки (телефоніст, розвідник-хімік,	6. Ланка зв'язку і розвідки (телефоніст, розвідник-хімік,

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
розвідник-дозиметрист): утримує в справності засоби оповіщення; забезпечує зв'язок з органами управління у сфері цивільного захисту суб'єкта господарювання, міста, району, підрозділами ДСНС; контролює забруднення повітря радіоактивними і отруйними речовинами всередині споруди; проводить радіаційну і хімічну розвідку поза спорудою і на маршрутах евакуації із зони ураження; забезпечує дозиметричний контроль населення, що підлягає укриттю.	розвідник-дозиметрист): утримує в справності засоби оповіщення; забезпечує зв'язок з органами управління у сфері цивільного захисту підрозділами ДСНС; контролює забруднення повітря радіоактивними і отруйними речовинами всередині споруди; проводить радіаційну і хімічну розвідку поза спорудою і на маршрутах евакуації із зони ураження; забезпечує дозиметричний контроль населення, що підлягає укриттю.
9. Функціональні обов'язки особового складу формувань з обслуговування захисних споруд розробляються на місцях для кожної споруди командирами (відповідальними особами), з урахуванням цих Вимог та технічних характеристик відповідних споруд фонду захисних споруд.	9. Функціональні обов'язки особового складу формувань розробляються командирами для кожної ЗСЦЗ, СПП окремо, з урахуванням цих Вимог та технічних характеристик відповідних ЗСЦЗ, СПП.
4. Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому	
1. З метою належної організації використання фонду захисних споруд за призначенням, своєчасного зайняття його населенням (працівниками), що підлягає укриттю, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання в межах компетенції проводять розрахунки укриття населення (працівників) за категоріями, визначеними статтею 32 Кодексу цивільного захисту України, здійснюють їх розподіл по спорудах фонду захисних споруд, визначають і доводять до населення, яке підлягає укриттю, маршрути прямування до захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, організують установа показників, вивішених чи намальованих на видимих місцях. Розподіл здійснюється за територіальним (будинки, вулиця), виробничим (цех, бригада) або територіально-виробничим принципом.	1. З метою належної організації використання об'єктів фонду за призначенням, своєчасного прибуття населення (працівників), що підлягає укриттю, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, інші юридичні особи та фізичні особи - підприємці в межах компетенції проводять розрахунки укриття населення (працівників) за категоріями, визначеними статтями 20, 32 Кодексу цивільного захисту України, здійснюють їх розподіл по об'єктах фонду, визначають і доводять до населення, яке підлягає укриттю, маршрути прямування до них, організують установа показників, вивішених чи нанесених на видимих місцях. Розподіл здійснюється за територіальним (будинки, вулиця), виробничим (цех, бригада) або територіально-виробничим принципом.

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
3. Заповнювати споруди фонду захисних споруд необхідно організовано, без паніки. Розміщення людей у відсіках покладається на особовий склад формувань з обслуговування захищених споруд. Осіб, які прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку чи в місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огорожувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Особи, які прибувають до об'єктів фонду захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, забезпечує: - постійний нагляд за домашніми тваринами; - необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини; - безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною; - безпеку супроводжуваної домашньої тварини; - дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил; - наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1164.	3. Заповнювати об'єкти фонду необхідно організовано, без паніки. Розміщення людей у відсіках покладається на особовий склад формувань. Осіб, які прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку чи в місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огорожувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Особи, які прибувають до об'єктів фонду захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, забезпечує: - постійний нагляд за домашніми тваринами; - необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини; - безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною; - безпеку супроводжуваної домашньої тварини; - дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил; - наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1164.
4. Особи, які укриваються, повинні виконувати вказівки командира і особового складу формування з обслуговування захищеної споруди щодо перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу.	4. Особи, які укриваються, повинні виконувати вказівки командира і особового складу формування щодо перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу. Інформація про дії населення (працівників), у тому числі категорій населення, визначених у пункті 21 частини першої статті 20 Кодексу цивільного захисту України, під час

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	використання об'єктів фонду у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, приведення ЄДС ЦЗ, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період, зокрема про маршрути слідування до об'єктів фонду згідно проведених розрахунків, доводяться населенню (працівникам).
5. Закриття захисно-герметичних та герметичних дверей сховищ, зовнішніх дверей ПРУ, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів командир (відповідальна особа) виконує за сигналом оповіщення про можливу небезпеку або, не чекаючи такого сигналу, після заповнення всієї місткості споруди. За наявності тамбурів-шлюзів заповнення сховищ може продовжуватися методом шлюзування й після їх закриття. Під час шлюзування закриваються внутрішні двері тамбура-шлюзу, відкриваються зовнішні двері і тамбур-шлюз заповнюється. Контролер біля зовнішніх дверей закриває їх і подає сигнал контролеру внутрішніх дверей на їх відкриття. Особи, які укриваються, заповнюють сховище, після чого внутрішні двері закриваються. Цикл шлюзування повторюється. Робота двокамерного шлюзу організовується так, щоб за час пропускання людей із першої камери в сховище друга камера заповнювалася.	5. Закриття герметичних / захисних, захисно-герметичних дверей (воріт) командир (відповідальна особа) виконує за сигналом оповіщення про можливу небезпеку або, не чекаючи такого сигналу, після заповнення всієї місткості такого об'єкта фонду. За наявності тамбурів-шлюзів заповнення сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ може продовжуватися методом шлюзування й після їх закриття. Під час шлюзування закриваються внутрішні двері тамбура-шлюзу, відкриваються зовнішні двері і тамбур-шлюз заповнюється. Контролер біля зовнішніх дверей закриває їх і подає сигнал контролеру внутрішніх дверей на їх відкриття. Особи, які укриваються, заповнюють сховище, СПП із захисними властивостями сховища, після чого внутрішні двері закриваються. Цикл шлюзування повторюється. Робота двокамерного шлюзу організовується так, щоб за час пропускання людей із першої камери в сховище, СПП із захисними властивостями сховища друга камера заповнювалася.
6. Вихід і вхід у сховище для проведення розвідки здійснюється через вхід із вентиляльованим тамбуром. Після повернення із зони забруднення у вентиляльованих тамбурах проводиться часткова дезактивація одягу, взуття, протигазів, верхній одяг залишається в тамбурі.	6. Вихід і вхід у сховище, СПП із захисними властивостями сховища для проведення розвідки здійснюється через вхід із вентиляльованим тамбуром. Після повернення із зони забруднення у вентиляльованих тамбурах проводиться часткова дезактивація одягу, взуття, протигазів, верхній одяг залишається в тамбурі.
12. У споруді забороняється курити, шуміти, запалювати без дозволу газові лампи, свічки, не допускається пересування приміщеннями без особливої потреби, необхідно дотримуватися дисципліни, якнайменше рухатися.	12. В об'єктах фонду забороняється курити, шуміти, запалювати без дозволу свічки, не допускається пересування приміщеннями без необхідності, необхідно дотримуватися дисципліни, якнайменше рухатися, а також здійснювати

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
16. Вимушена евакуація зі споруди фонду захисних споруд проводиться в разі: 1) пошкодження споруди, що виключає подальше перебування в ній осіб, які укриваються; 2) затоплення споруди; 3) пожежі в споруді та утворення в ній небезпечних концентрацій шкідливих газів; 4) досягнення граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища.	пошкодження / руйнування майна. 16. Вимушена евакуація зі об'єкта фонду проводиться в разі: 1) пошкодження споруди, що виключає подальше перебування в ній осіб, які укриваються; 2) затоплення споруди; 3) пожежі в споруді та утворення в ній небезпечних концентрацій шкідливих газів; 4) досягнення граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища.
17. У разі неможливості використання основних входів (виходів) через їх пошкодження внаслідок дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій організовуються роботи з виведення (евакуації) осіб, які укриваються, через аварійні виходи споруд фонду захисних споруд. У спорудах, розміщених у гірничих виробках, для евакуації використовують один із стволів, обладнаний драбинами для виходу людей. Відкриття завалених захисно-герметичних дверей здійснюється за допомогою наявного у споруді інструменту (механічного, пневматичного, електричного). Можливе відкриття непрацюючих захисно-герметичних дверей шляхом зняття їх важелем або домкратом, улаштування отвору за допомогою зубила або ножівки тощо. У разі неможливості використання для виведення (евакуації) осіб, які укриваються, через основні та аварійні виходи організовуються роботи із пробиття отворів в огорожувальних конструкціях. У такому разі за планом споруди визначається оптимальне місце улаштування отвору як щодо мінімального обсягу робіт, так і щодо зручності евакуації.	17. У разі неможливості використання основних входів (виходів) через їх пошкодження внаслідок дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій організовуються роботи з виведення (евакуації) осіб, які укриваються, через аварійні виходи об'єктів фонду. У спорудах, розміщених у гірничих виробках, для евакуації використовують один із стволів, обладнаний драбинами для виходу людей. Відкриття завалених захисно-герметичних дверей здійснюється за допомогою наявного у споруді інструменту (механічного, пневматичного, електричного). Можливе відкриття непрацюючих захисно-герметичних дверей шляхом зняття їх важелем або домкратом, улаштування отвору за допомогою зубила або ножівки тощо. У разі неможливості використання для виведення (евакуації) осіб, які укриваються, через основні та аварійні виходи організовуються роботи із пробиття отворів в огорожувальних конструкціях. У такому разі за планом споруди визначається оптимальне місце улаштування отвору як щодо мінімального обсягу робіт, так і щодо зручності евакуації.
19. Аварійно-рятувальні формування залучаються до відкриття споруд фонду захисних споруд ззовні, виведення (евакуації) із них людей у разі об'єктивної неможливості осіб, які укриваються,	19. Аварійно-рятувальні формування залучаються до відкриття об'єктів фонду ззовні, виведення (евакуації) із них людей у разі об'єктивної неможливості осіб, які укриваються, самостійно вийти

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
самостійно вийти (евакуюватися) із них.	(евакуюватися) із них.
VIII. Особливості організації утримання та експлуатації окремих захисних споруд	
VIII. Особливості організації утримання та експлуатації окремих захисних споруд	Виключити
1. Балансоутримувачі можуть організовувати утримання та експлуатацію сховищ як ПРУ (далі - використання сховищ у режимі ПРУ) у разі відсутності потреби в таких сховищах. З цією метою балансоутримувач захисних споруд звертається до органу, до повноважень якого на відповідній території належать питання визначення потреби фонду захисних споруд, прийняття рішень щодо подальшого їх використання та виключення захисних споруд із фонду таких споруд.	Виключити
2. У зверненні балансоутримувач обґрунтовує необхідність і доцільність використання сховищ у режимі ПРУ. До звернення балансоутримувач додає акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту. У разі встановлення під час складення цього акта відсутності окремих елементів спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення захисних споруд, передбачених проектною документацією на їх будівництво або документами паперового обліку захисних споруд, визначеними пунктом 18 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, балансоутримувач у зверненні надає інформацію щодо причин відсутності такого обладнання.	Виключити
3. У разі відсутності в балансоутримувача потреби в сховищах для прийняття вмотивованого рішення щодо їх використання в режимі ПРУ орган, визначений у пункті 1 цього розділу, звертається за погодженням до ДСНС. До звернення додаються копії звернення балансоутримувача та акта оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту. ДСНС погоджує питання використання сховищ у режимі ПРУ	Виключити

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
або вмотивовано відмовляє в погодженні, про що інформує орган, який звернувся за відповідним погодженням. Про прийняте рішення балансоутримувача повідомляє орган, який прийняв таке рішення.	
4. Після отримання рішення щодо можливості використання сховищ у режимі ПРУ, з метою збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища балансоутримувач на кожну захисну споруду складає план консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища (далі - план консервації), складений за формою згідно з додатком 22 до цих Вимог. План консервації має містити комплексний перелік заходів, спрямованих на консервацію і збереження спеціального обладнання (ДЕС, ФВО, захисно-герметичних пристроїв, резервуарів питної води тощо), інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища, використання яких не передбачається під час його використання в режимі ПРУ, із зазначенням їх назви, типу і марки та посадових осіб, відповідальних за виконання передбачених цим планом заходів. Зазначені заходи здійснюються відповідно до вимог та рекомендацій, наданих заводом-виробником у технічній документації на таке обладнання. У разі відсутності такої документації консервація та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища може здійснюватися відповідно до рекомендацій, наданих ДСНС.	Виключити
5. Балансоутримувач розпочинає використання сховищ у режимі ПРУ після виконання всіх заходів, передбачених планом консервації. За необхідності систему вентиляції захисної споруди може бути переведено на використання в режимі чистої вентиляції (І режим). Під час використання сховища в режимі ПРУ забороняється	Виключити

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
вжиття заходів, що можуть призвести до втрати захисною спорудою герметичності та захисних властивостей.	
6. Балансоутримувач відповідно до норм цих Вимог забезпечує утримання, контроль за станом, проведення перевірок, технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів конструктивних елементів, спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення захисних споруд під час усього періоду використання сховищ у режимі ПРУ. У разі консервації спеціального обладнання сховищ терміни контролю за якістю ФП, перевірки працездатності основного обладнання захисних споруд, проведення технічного обслуговування та ремонтів спеціального обладнання, визначені відповідно до таблиці контролю якості фільтрів-поглиначів, періодичності і змісту оглядів стану захисних споруд та перевірок працездатності їх основного обладнання, таблиці проведення планових ремонтів захисних споруд та періодичності проведення технічного обслуговування та ремонту спеціального обладнання захисних споруд збільшуються удвічі.	Виключити
7. Використання сховищ у режимі ПРУ може бути припинено за ініціативи балансоутримувача або в разі визначення органом, який прийняв рішення щодо використання захисних споруд у режимі ПРУ, потреби балансоутримувача у сховищах. Про припинення використання сховищ у режимі ПРУ за ініціативи балансоутримувача він інформує про це орган, який прийняв рішення щодо використання сховищ у режимі ПРУ, а також ДСНС для внесення відповідних змін до паперових та електронних обліків. Про виникнення потреби балансоутримувача у сховищах орган, який прийняв рішення щодо використання захисних споруд у режимі ПРУ, повідомляє балансоутримувача та ДСНС.	Виключити
Додаток 1 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд	Додаток 1 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
цивільного захисту (пункт 4 розділу II) ЗРАЗКИ табличок позначення захисних споруд, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та показчиків маршруту до них ...	об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 4 розділу II) ЗРАЗКИ табличок позначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та показчиків маршруту до них Нова редакція ...
Додаток 2 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 2 розділу III) ПРИМІРНИЙ ЗМІСТ робіт з технічного обслуговування захисних пристроїв ...	Додаток 2 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 2 розділу III) ПРИМІРНИЙ ЗМІСТ робіт з технічного обслуговування захисних пристроїв ...
Додаток 3 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 2 розділу III) СПОСОБИ виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди ...	Додаток 3 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 2 розділу III) СПОСОБИ виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах ...
Додаток 4 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд	Додаток 4 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
цивільного захисту (пункт 7 глави 2 розділу III) ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ регулювання та ремонту окремого обладнання захисних пристроїв на входах у захисні споруди ...	об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 7 глави 2 розділу III) ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ регулювання та ремонту окремого обладнання захисних пристроїв на входах ...
Додаток 5 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 8 глави 3 розділу III) СПОСОБИ усунення можливих незначних дефектів огорожувальних захисних конструкцій та гідроізоляції, а також забезпечення нормального температурно-вологісного режиму сховищ ...	Додаток 5 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 8 глави 3 розділу III) СПОСОБИ усунення можливих незначних дефектів огорожувальних захисних конструкцій та гідроізоляції, а також забезпечення нормального температурно-вологісного режиму ...
Норма відсутня	Додаток 6 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 1 глави 8 розділу III) Журнал періодичного огляду об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту ...
Норма відсутня	Додаток 7 до Вимог щодо утримання,

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 1 глави 8 розділу III) Рекомендовані заходи при оглядах стану захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення ...
Додаток 6 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 2 глави 9 розділу III) ДОВІДКА про перевірку герметичності сховища ...	Додаток 8 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 2 глави 8 розділу III) ДОВІДКА про перевірку герметичності сховища, споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища ...
Додаток 7 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 7 глави 9 розділу III) ТАБЛИЦЯ контролю якості фільтрів-поглиначів ...	Додаток 9 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 7 глави 8 розділу III) ТАБЛИЦЯ контролю якості фільтрів-поглиначів ...
Додаток 8 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд	Додаток 10 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
цивільного захисту (пункт 17 глави 9 розділу III) ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ перевірки на герметичність сховищ та їх окремих елементів ...	об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 17 глави 8 розділу III) ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ перевірки на герметичність сховищ, споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ та їх окремих елементів ...
	Додаток 11 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 22 глави 8 розділу III) ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник балансоутримувача сховища _____ 20__ року ПЛАН консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища ...
Додаток 9 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 2 глави I розділу VI) ПРИМІРНІ СХЕМИ організації формувань з обслуговування захисних споруд ...	Додаток 12 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 2 глави I розділу V) ПРИМІРНІ СХЕМИ організації формувань з обслуговування захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
Додаток 10 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 3 глави 2 розділу VI) ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ЗМІСТ оглядів стану захисних споруд та перевірок працездатності їх основного обладнання ...	... Додаток 13 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 3 глави 2 розділу VI) Виключено
Додаток 11 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 4 глави 2 розділу VI) АКТ оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту ...	Додаток 14 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 4 глави 2 розділу VI) Виключено
Додаток 12 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 2 розділу VI) ЖУРНАЛ ПЕРЕВІРКИ сховища (протирадіаційного укриття) ...	Додаток 15 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 2 розділу VI)
Додаток 13 до Вимог щодо утримання та	Додаток 13 до Вимог щодо утримання,

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 9 глави 2 розділу VI) ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ в утриманні захисних споруд, що погіршують стан їх готовності ...	облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 2 розділу V) Основні недоліки в утриманні об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що погіршують стан їх готовності Нова редакція ...
Додаток 14 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 1 глави 3 розділу VI) ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту _____ 20__ року ПЛАН приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням ...	Додаток 14 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 1 глави 3 розділу VI) Виключено
Додаток 15 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 3 розділу VI)	Додаток 14 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 3 розділу V)

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
ТАБЛИЦЯ періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд ...	Таблиця періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення Нова редакція ...
Додаток 16 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 9 глави 3 розділу VI) ЗРАЗОК оформлення плану ремонту захисних споруд ...	Додаток 15 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 9 глави 3 розділу V) План ремонту захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення ...
Додаток 17 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 12 глави 3 розділу VI) ПЕРІОДИЧНІСТЬ проведення технічного обслуговування спеціального обладнання захисних споруд ...	Додаток 16 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 8 глави 3 розділу V) ПЕРІОДИЧНІСТЬ проведення технічного обслуговування спеціального обладнання захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення ...
Додаток 18 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту	Додаток 17 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
(пункт 15 глави 3 розділу IV) ПЕРЕЛІК документації захисної споруди ...	цивільного захисту (пункт 11 глави 3 розділу V) Перелік документації об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту Нова редакція ...
Норма відсутня	Додаток 18 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 1 глави 3 розділу VI) ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник балансоутримувача об'єкта фонду _____ 20__ року План приведення об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням ...
Додаток 19 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 5 глави 1 розділу VII) НОРМИ оснащення формування з обслуговування захисної споруди	Додаток 19 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 4 глави 1 розділу VI) Перелік майна формування з обслуговування захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
...	Нова редакція ...
Додаток 20 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 1 розділу VII) ПЕРЕЛІК майна, необхідного для укомплектування захисної споруди ...	Додаток 20 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 5 глави 1 розділу VI) Перелік майна, необхідного для укомплектування захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення Нова редакція ...
Додаток 21 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 1 розділу VII) ПЕРЕЛІК лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах ...	Додаток 21 до Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 5 глави 1 розділу VI) Перелік лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення Нова редакція ...
Додаток 22 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 4 розділу VIII)	Додаток 22 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 4 розділу VIII)

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту _____ 20__ року ПЛАН консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища ...	Виключено
У Вимоги щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32332	
ВИМОГИ щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту ...	Вимоги щодо здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту
У Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32332	
ВИМОГИ щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість ...	Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість
Нова редакція	

Міністр внутрішніх справ України

Ігор КЛИМЕНКО

_____ 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 09 липня 2018 року № 579»

Проект наказу МВС «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579» розроблено Державною службою України з надзвичайних ситуацій з метою вдосконалення вимог законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, за напрямом утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку.

Назва органу виконавчої влади, який розробляв регуляторний акт	Назва структурного підрозділу, який розробляв регуляторний акт, його адреса та телефони
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Департамент організації заходів цивільного захисту 01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел. (044) 202-31-68 http://www.dsns.gov.ua/

Проект наказу МВС та пояснювальну записку оприлюднено вперше 19 липня 2024 року на офіційному вебсайті ДСНС за посиланням:

<https://dsns.gov.ua/konsultaciyi-z-gromadskistyuu/elektronni-konsultaciyi-z-gromadskistyuu>.

Зауваження та пропозиції до проєкту від фізичних та юридичних осіб приймаються до 19 серпня 2024 року на адресу ДСНС або на електронну адресу: tsiurysov@dsns.gov.ua, а також на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua.

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Андрій ДАНИК

_____ 2024 року



СЕД АСКОД ДСНС України
№ 01-16098/162-2 від 19.07.2024
Підписувач Даник Андрій Миколайович
Сертифікат 368DC35ECECB2DC10400000015A301006AF70400
Дійсний з 01.07.2024 0:00:00 по 30.06.2026 23:59:59

**АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ
України від 09 липня 2018 року № 579»**

I. Визначення проблеми

Наразі фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 62 180 об'єктів, які надають змогу забезпечити укриття 56% населення держави. Фонд захисних споруд цивільного захисту складається з 5 269 сховищ, 14 169 протирадіаційних укриттів, 157 споруд подвійного призначення та 42 585 найпростіших укриттів.

Станом на 01 липня 2024 року 53 481 (86,0%) об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту готові до використання за призначенням, а до 1 624 об'єктів не забезпечено безперешкодний доступ та 7 075 об'єктів непридатні.

Враховуючи повномасштабне вторгнення країни агресора та безпосередню необхідність захисту населення від хаотичного обстрілу інфраструктури держави, у тому числі цивільної, різноманітними засобами озброєння, які постійно покращують та модифікуються ворогом, існує потреба у постійній актуалізації вимог законодавства з питань укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту. Зокрема існують потреби у зменшенні документального навантаження на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та інші юридичні особи, оптимізації процесу проходження інформації на різних рівнях, удосконаленні механізмів створення засобів колективного захисту (в тому числі їх пришвидшенні), уточненні механізмів утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Разом з цим існує відсутність розуміння балансоутримувачами вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також ведення їх обліку.

Також Законом України від 8 листопада 2023 р. № 3441-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту, вдосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організації та проведення евакуації населення, забезпечення охорони життя та здоров'я громадян» внесено зміни до Кодексу цивільного захисту України, на підставі яких внесено зміни також до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138. Тому існує потреба у гармонізації вимог, що висуваються до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у частині їх утримання, експлуатації, облаштування, ведення обліку, із положеннями нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Проєктом наказу передбачається:

покращення захисту населення у мирний час та в особливий період за рахунок уточнення положень щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку;



визначення порядку включення об'єктів до складу та їх виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту, у тому числі первинних (мобільних) укриттів;

уточнення вимог щодо облаштування найпростіших укриттів та первинних (мобільних) укриттів;

зменшення кількості документів паперового обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту;

затвердження форми акта обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та відміни необхідності у складанні акта оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту.

Проект наказу повністю відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	+	
Держава	+	
Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	

II. Цілі державного регулювання

Проект наказу спрямовано на удосконалення вимог законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, за напрямом утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку, зокрема включення до складу та виключення таких об'єктів із відповідного фонду.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Альтернативні способи вирішення проблеми визначалися шляхом проведення консультацій з представниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також суб'єктів господарювання усіх форм власності, які підпадатимуть під дію регуляторного акта (конференція).

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Відсутність регулювання	Відсутність регулювання не змінить витрати суб'єктів господарювання, але будуть відсутні норми до об'єктів відповідного фонду після чого їх стан буде поступово погіршуватися та приведення у готовність буде неможливим або призведе до великих фінансових втрат

Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта відповідно до чинного законодавства	Покращить стан захищеності населення з урахуванням поліпшення стану об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також шляхом недопущення протиправного зменшення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту (споруд подвійного призначення), що вже наявні у такому фонді. Також затвердження постанови удосконалисть вимоги щодо ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту
--	--

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Вигоди відсутні, оскільки питання утримання, облаштування, експлуатації та ведення обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту не будуть врегульовані	Не потребує
Альтернатива 2	Забезпечення виконання вимог законодавства, що діє у сфері міжнародного гуманітарного права. Збільшення рівня захищеності населення, зменшення можливих втрат серед населення під час збройних конфліктів та бойових дій, виникнення інших надзвичайних ситуацій. Зменшення документального навантаження на суб'єктів ведення обліку	Проект стосується об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (прийнятих в експлуатацію, облаштованих чи пристосованих) та заходи, що регулюються Проектом наказу, спрямовані на не зниження рівня технічних та захисних властивостей, стану облаштування під час утримання та експлуатації

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Вигоди відсутні, оскільки гарантоване державою право на захист життя і здоров'я громадян повною мірою не забезпечується. З часом стан об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту буде погіршуватися та їх використання стане неможливим	Витрати не прогнозуються

Альтернатива 2	Забезпечення гарантованого державою права на захист життя і здоров'я громадян шляхом впровадження міжнародного гуманітарного права	Витрати не прогножуються
----------------	--	--------------------------

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регуляторного акта підпадають суб'єкти господарювання. За статистичними даними ДСНС під дію регулювання підпадають:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	97	7352	6593	-	14042
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0,7	52,4	46,9	-	100

Примітка: показники вказані на підставі розрахунку відповідних суб'єктів господарювання, зазначених в Інформаційній системі «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту».

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні, оскільки законодавчої основи для забезпечення збереження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту не буде створено, такі об'єкти будуть знищуватися та приходити у стан, що не дозволяє подальшу експлуатацію	Витрати на об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту залишаються на попередньому рівні до моменту втрати ними мінімально необхідних технічних та захисних властивостей із подальшою необхідністю демонтажу. У подальшому існуватиме необхідність у створенні нового на заміну попереднього укриття
Альтернатива 2	Затвердження сприятиме: удосконаленню визначення механізмів утримання, експлуатації, облаштування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; уточнення процесу обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та зменшення кількості необхідних документів, що розробляються балансоутримувачами.	Прогнозується зменшення витрат за рахунок збереження стану наявних об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням відсутності потреби у демонтажі об'єктів, що втратили експлуатаційні характеристики, та відновлення аналогічних нових об'єктів

ВИТРАТИ

**на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва,
які виникають унаслідок дії регуляторного акта**

Альтернатива 1

Поряд- ковий номер	Витрати	За перший рік, грн	За п'ять років, грн
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень <i>створення нового об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту у разі втрати старим експлуатаційних та захисних характеристик із аналогічною площею (із відкритих джерел будівництво 1 кв. м протирадіаційного укриття у м.Харкові вартує 70 тис. грн; середня площа укриття на 1 суб'єкта господарювання 418,9 кв. м)</i>	2 932 300,0	2 932 300,0
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	-	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень <i>МЗП фахівця при погодинній роботі — 19,34</i>	154,72	773,60
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	-	-
7	Витрати, пов'язані з наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень <i>послуги з демонтажу у разі втрати експлуатаційних та захисних характеристик об'єктами фонду захисних споруд цивільного захисту (орієнтовна вартість демонтажу з урахуванням вартості демонтажу 1 кв. м з вартістю 140,00 грн за 1 кв. м та загальної площі усіх об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту 5882342,69 кв. м — без врахування конструкцій над такими об'єктами)</i>	58 646,0	58 646,0
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	2 991	2 991 719,6

Порядковий номер	Витрати	За перший рік, грн	За п'ять років, грн
		100,72	
10	Кількість суб'єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць	7449	7449
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	22 280 709 263,28	22 285 319 300,4

Альтернатива 2

Порядковий номер	Витрати	За перший рік, грн	За п'ять років, грн
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень <i>сервісне обслуговування обладнання засобів колективного захисту (за наявності) — 1000,0 грн; навчання формування з обслуговування засобів колективного захисту (відповідальної особи) — 867,0 грн</i>	1867,0	9335,0
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень <i>оновлення документів обліку фонду захисних споруд цивільного захисту; ведення документів об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту при утриманні та експлуатації</i>	48,0 192,0	48,0 960,0
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	154,72	773,60
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень <i>канцтовари</i>	18	18
7	Витрати, пов'язані з наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень <i>виконання додаткових функцій наявним персоналом, що</i>		

Порядковий номер	Витрати	За перший рік, грн	За п'ять років, грн
	<i>входить до складу формування із обслуговування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (призначено відповідальними) та пройшов навчання</i>	618,88	3094,4
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	2898,6	14229,0
10	Кількість суб'єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць	7449	7449
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	21 591 671,4	105 991 821,0

Проведення оцінки впливу кількісних витрат на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта")	22 285 319 300,4
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта")	105 991 821,0

Примітка: прийняттям нормативно-правового акта зменшується документальне навантаження вдвічі за рахунок зменшення обсягу документів, що необхідно розробляти.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв'язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2	5	Проблема більше не існуватиме

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи рейтингу
Альтернатива 1	Відсутні	22 285 319 300,4	Альтернатива 1 не призведе до виконання поставлених цілей
Альтернатива 2	Затвердження акта удосконалисть механізми утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також ведення їх обліку	105 991 821,0	Альтернатива 2 забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Альтернатива 1 не дасть змоги економії коштів суб'єктів господарювання під час воєнного стану. У разі невиконання суб'єктами господарювання вищезазначених вимог це призведе до зниження рівня захищеності населення і територій, збільшення витрат на проведення лікування осіб, здоров'ю яких загрожує шкода внаслідок бойових дій	Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2	Альтернатива 2 дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання без будь-яких додаткових витрат	Проект наказу фактично є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором на його дію є внесення змін до норм Кодексу цивільного захисту України

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Реалізація проєкту наказу має позитивно вплинути на забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту наказу удосконалисть вимоги щодо організації утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, обліку таких об'єктів.

За предметом правового регулювання проєкт наказу не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Негативний вплив від реалізації проєкту наказу не прогнозується.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати суб'єктів господарювання та органів виконавчої влади викладено згідно з додатками 2, 3 та 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: територіальні органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємства (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру, год	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн/год	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта, пр./рік	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання	1	79,22	1	14 042	1 112 407,24

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємства (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру, год	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн/год	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта, пр./рік	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати адміністрування регулювання (за рік), гривень
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні та виїзні	4	79,22	2	14 042	8 899 257,92
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	1	79,22	1	14 042	1 112 407,24
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	0,25	79,22	1	14 042	278 101,81
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	8	79,22	0,1	14 042	889 925,79
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	0,25	79,22	1	14 042	278 101,81
7. Інші	-	-	-	14 042	-
Разом за рік	14,5	X	X	X	12 570 201,81
Сумарно за п'ять років	72,5	X	X	X	62 851 009,05

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежено в часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта буде встановлено після набрання чинності актом.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

1. Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається.

2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – дія акта поширюється на органи виконавчої влади та балансоутримувачів об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проєкт акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному вебсайті ДСНС (<http://www.dsns.gov.ua>) у розділі «Громадянам», рубрика «Консультації з громадськістю», підрозділ «Електронні консультації з громадськістю».

4. Розмір коштів і час, що витратять суб'єкти господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта:

1) час, що необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання для виконання вимог акта: додаткового часу не потребує.

2) кошти, які необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання (великого, середнього та малого) для виконання вимог акта: додаткових коштів не потребує.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта уповноваженим органом виконавчої влади здійснюватимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу статистичних даних щодо маркування.

Базове відстеження здійснюватиметься з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходять до проєкту акта.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності відповідною постановою Кабінету Міністрів України, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних наданих органами виконавчої влади.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників з аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження, – апарат і 25 територіальних органів ДСНС.

ТЕСТ **малого підприємництва (М-Тест)**

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 2 квітня по 2 травня 2024 року.

Порядковий номер	Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1	Наради, робочі зустрічі	5	Потребує уточнення питання пристосування (облаштування) об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Наявна потреба у встановленні вимог утримання та експлуатації найпростіших укриттів та первинних (мобільних) укриттів. Необхідно уточнити порядок використання сховищ у режимі протирадіаційного укриття, а також неготових захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення від звичайних засобів

			ураження
--	--	--	----------

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6593, у тому числі малого підприємництва – 6593 та мікропідприємництва – 0;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 46,9 відсотка (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн	Періодичні (за наступний рік), грн	Витрати за п'ять років, грн
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)	-	-	-
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування оновлення документів обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;	48,0	0	48,0
	ведення документів об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту при утриманні та експлуатації	192,0	192,0	960,0
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва	-	-	-

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн	Періодичні (за наступний рік), грн	Витрати за п'ять років, грн
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва	1000,0	1000,0	5000,0
5	Інші процедури (уточнити) навчання формування з обслуговування засобів колективного захисту (відповідальної особи); виконання додаткових функцій наявним персоналом, що входить до складу формування із обслуговування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (призначено відповідальними) та пройшов навчання	867,0	173,4	1734,0
		618,88	618,88	3094,4
6	Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2725,88	X	10836,4
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	6593	-	6593
8	Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 X рядок 7)	17 971 726,84	X	71 444 385,2
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про	96,00	—	96,00

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн	Періодичні (за наступний рік), грн	Витрати за п'ять років, грн
	регулювання, отримання необхідних форм та заявок X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість форм			
10	Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість внутрішніх процедур	48,00	-	48,00
11	Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного рівня помилок)) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість оригінальних звітів X кількість періодів звітності за рік	24,00	-	24,00
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючими органами X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X	144,00	-	720,00

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн	Періодичні (за наступний рік), грн	Витрати за п'ять років, грн
	оціночна кількість перевірок за рік			
13	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
14	Разом, гривень Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	312,00	X	888,00
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	6593	-	6593
16	Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)	2 057 016,0	X	5 854 584,0

**Бюджетні витрати
на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва**

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: територіальні органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництва)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	1	79,22	1	6593	522 297,46
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері	4	79,22	2	6593	4 178 379,68

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництва)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
регулювання, у тому числі камеральні та виїзні					
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	1	79,22	1	6593	522 297,46
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	0,25	79,22	1	6593	130 574,37
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	8	79,22	0,1	6593	4 178 379,68
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	0,25	79,22	1	6593	130 574,37
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):	-	-	-	-	-
Разом за рік	14,5	X	X	X	9 662 503,02
Сумарно за п'ять років	72,5	X	X	X	48 312 515,1

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий), грн	За п'ять років, грн
1	Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	17 971 726,84	71 444 385,2

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий), грн	За п'ять років, грн
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	2 057 016,0	5 854 584,0
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	20 028 742,84	77 298 969,2
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва	9 662 503,02	48 312 515,1
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	29 691 245,86	125 611 484,3

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Андрій ДАНИК

«_____» _____ 2024 р.